

# 質 疑 回 答 書

平成22年 7月 5日

主管課：都市計画課

## 契約件名：起工第12号二日市中学校校舎改築電気設備工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面・仕様書等番号	質疑事項	回答内容
1	図面番号 E-15	図面中、注記の蛍光灯管球をLED管球に「取替・器具調整」と明記していますが、器具調整とは直接交流電源を接続する方法と考えて宜しいでしょうか。	よい。
2	図面番号 E-15	照明器具G323及びG454のコンパクトLEDランプメーカーは国外製品でも宜しいでしょうか。	図面番号 E-15 の注記のとおりとする
3	図面番号 E-15	照明器具N-321（バッテリー内蔵形）及び誘導灯におけるLEDランプ使用は不可能と各メーカーから回答頂いておりますが一般的な仕様（LEDランプを除く）で検討しても宜しいでしょうか。	一般蛍光灯タイプ（バッテリー内蔵型）同等品とする。