

質 疑 回 答 書

平成 22 年 7 月 21 日

主管課：区画整理課

契約件名：起工第 2 号 碓池改修工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面・仕様書 等番号	質 疑 事 項	回 答 内 容
1	第 1-1、1-2 号代価表 1、2号ブロック 積工	基礎ブロックが 350 用となっていますが、400～500 用ではないですか。	質疑のとおり 400～500 用です。 積算は設計どおり（300 用）でおこない、契約締結後の変更設計対象とします。
2	仕様書 P14	第 1-1 号代価表には裏込コンクリートが計上されていませんが、単 1-17 号に計上しているのですか。	裏込コンクリートは単 1-17 号内に計上されています。仕様書 P15 の第 1-2 号代価表についても同様です。