令和6年度　水質検査結果　（針摺東）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	15.0											
	残留塩素		mg/L	0.38											
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌	検出されないこと		0											
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未満											
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満											
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	1.21											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.09											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.03											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未満											
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L	0.002未満											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴ	0.04mg/L以下	mg/L	0.002未満											
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L	0.001未満											
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満											
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満											
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.09											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満											
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L	0.005											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003											
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L	0.002											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満											
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L	0.011											
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003											
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L	0.004											
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L	0.001未満											
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L	0.004未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未満											
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.01未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未満											
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	10.9											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未満											
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	mg/L	11.1											
39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300mg/L以下	mg/L	50.7											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	117											
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満											
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満											
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満											
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満											
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未満											
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.4											
47	PH値	５．８～８．６		7.5											
48	味	異常でないこと		0											
49	臭気	異常でないこと		0											
50	色度	5度以下	度	1未満											
51	濁度	2度以下	度	0.1未満											