令和6年度　水質検査結果　（西小田）

	水質基準に関する省令		単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	14.0	18.0	23.0									
	残留塩素		mg/L	0.37	0.47	0.48									
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0									
2	大腸菌	検出されないこと		0	0	0									
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L			0.00005未満									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満									
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.56	0.38	0.38									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L			0.06									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L			0.02									
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L			0.0002未満									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L			0.002未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴ	0.04mg/L以下	mg/L			0.002未満									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L			0.001未満									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満									
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L			0.12									
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L			0.002未満									
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L			0.017									
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L			0.002									
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L			0									
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満									
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L			0.031									
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L			0.01									
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L			0.01									
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L			0.001未満									
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L			0.004									
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L			0.005未満									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L			0.06									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満									
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L			0.005未満									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L			10.6									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	10.1	11.8	12.4									
39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300mg/L以下	mg/L	43.3	47.7	49.9									
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L			91									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L			0.02未満									
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.000001未満									
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0. 000001未満									
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L			0.002未満									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L			0.0005未満									
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.7	0.8	0.8									
47	PH値	５．８～８．６		7.6	7.5	7.5									
48	味	異常でないこと		0	0	0									
49	臭気	異常でないこと		0	0	0									
50	色度	5度以下	度	1未満	1未満	1未満									
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満									