令和6年度　水質検査結果　（天拝山駅駐輪場）

水質基準に関する省令					単位	検査結果											
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温					℃	14.0											
			残留塩素		mg/L	0.30											
健康に関する項目	病原生物の代替指標	1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0											
		2	大腸菌	検出されないこと		0											
	無機物重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
		8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満											
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.25											
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
	一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
		15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
		16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴ	0.04mg/L以下	mg/L												
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
		20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
	消毒副生生物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
		23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L												
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
		25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
		27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
		28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
		29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L												
		30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L												
		31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L												
水道水が有すべき性状に関する項目	着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
		33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.01未満											
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
	味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
	着色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未満											
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	5.5											
		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	19.3											
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
	発砲	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
	カビ臭	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満											
		43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満											
	発砲	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
	臭気	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
	味	46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.6											
	基礎的性状	47	PH値	5．8～8．6		7.6											
		48	味	異常でないこと		0											
		49	臭気	異常でないこと		0											
		50	色度	5度以下	度	1未満											
		51	濁度	2度以下	度	0.1未満											
		目31	PFOS/PFOA	0.00005mg/L以下	mg/L												