令和 6年度　水質検査結果　（常松浄水場原カビ臭項目

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	15.0											
	残留塩素		mg/L												
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL												
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず											
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴ	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L												
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L												
39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300mg/L以下	mg/L												
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000002											
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L	.000001未満											
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L												
47	PH値	5．8～8．6													
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと													
50	色度	5度以下	度												
51	濁度	2度以下	度												