令和6年度　水質検査結果　山口浄水場原水

	クリプト指標菌2項目	単位	検査結果				検査結果				検査結果				検査結果		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
	水温	℃	12.0												12.0	12.0	12
1	大腸菌	個/100mL	6												6.0	6.0	6
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	2												2.0	2.0	2
16	クリプトスポリジウム	個/10L	0														
17	ジアルジア	個/10L	0														

令和6年度　水質検査結果　常松浄水場原水

	クリプト指標菌2項目	単位	検査結果				検査結果				検査結果				検査結果		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
	水温	℃	15.0												15.0	15.0	15
1	大腸菌	個/100mL	検出せず												0.0	0.0	0
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0												0.0	0.0	0
16	クリプトスポリジウム	個/10L	0														
17	ジアルジア	個/10L	0														