令和5年度　水質検査結果　（筑紫野団地）

水質基準に関する省令					単位	検査結果											
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温					℃	18.0	20.0	23.5	25.0	29.5	29.0	27.0	22.0	16.0	12.0	12.0	13.0
			残留塩素		mg/L	0.34	0.34	0.30	0.24	0.30	0.18	0.26	0.34	0.30	0.38	0.34	0.40
健康に関する項目	病原生物の代替指標	1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	大腸菌	検出されないこと		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無機物重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
		8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	1.01	0.92	1.45	1.84	2.41	1.21	0.89	0.85	0.82	0.90	1.17	1.05
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		0.09			0.12			0.13			0.1	
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.03			0.02			0.05			0.04	
	一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	
		15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
		16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び トﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴ	0.04mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
		20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	消毒副生生物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.18			0.38			0.12			0.09	
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
		23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L		0.007			0.012			0.007			0.005	
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02	
		25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L		0.003			0.006			0.005			0.003	
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001未満	
		27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L		0.015			0.027			0.019			0.013	
		28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.004			0.005			0.003			0.004	
		29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L		0.005			0.009			0.007			0.005	
		30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
		31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
水道水が有すべき性状に関する項目	着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
		33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L		0.02			0.02			0.02			0.02	
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		12			14.5			14.6			14	
	着色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01未満	0.001未満	0.01未満	0.01未満	0.001未満	0.001未満
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	13.8	12.4	13.2	15.0	15.3	13.7	14.0	14.5	14.6	14.9	14.3	13.3
		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	57.9	52.9	61.0	64.6	82.5	72.5	75.1	66.6	61.8	60.8	59.9	58.7
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		115			176			161			142	
	発砲	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
	カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	
		43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	
	発砲	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L		0.002			0.002			0.002未満			0.002未満	
	臭気	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
	味	46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
	基礎的性状	47	PH値	５．８～８．６		7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7..7
		48	味	異常でないこと		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		49	臭気	異常でないこと		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50	色度	5度以下	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
		51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満