

質 疑 回 答 書

令和6年10月25日

主管課：建築課

契約件名：起工第96号 美咲隣保館・体育館外部他改修工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面・仕様書等番号	質疑事項	回答内容
1	A2-06	屋根-1 下地調整の項目がありますが、どの程度の下地調整を考えられていますか。	撤去面を平滑とし、排水勾配をとること。
2	A2-06	㊸立上り-2、㊹立上り-3 立上り部の既存防水層撤去、下地調整の指示がありますが、明細には項目がありません。どちらで考えればよろしいでしょうか。	図面を正とする。
3	A2-06	ドレンの数が記されていませんが、個数はわかるでしょうか。また、改修用ドレン取付けが明細にはありませんが、ドレン取付けはないのでしょうか。	001-入札仕様書：金抜内訳書-4 美咲体育館外部改修工事 屋根工事に改修用ルフトレイン 4か所の記載あり