

質 疑 回 答 書

令和 6 年 1 2 月 1 9 日

主管課：上下水道工務課

契約件名：起工第 119 号 配水施設遠隔監視設備更新工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面・仕様書等番号	質疑事項	回答内容
1	特記仕様書 P17 第 4 節 試験調整・運転制御試験 1. 試験内容	「設備切替作業における新旧監視システムは両立させること」とは中央監視設備更新工事にて設置される場内コントローラから既設遠隔監視入出力盤のコントローラへの設備切替用仮設ソフトや上記対象コントローラ間のインターフェース回路の構築は必要と認識してよろしいでしょうか？	その認識で問題ありません。 (新旧システムの両立に必要な処置は含まれています)