

質 疑 回 答 書

令和 7 年 4 月 15 日

主管課：建築課

契約件名：起工第 21 号 文化会館舞台照明設備更新工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面・仕様書等番号	質疑事項	回答内容
1	-	図面で指示してある舞台照明及び調光装置の仕様に合うメーカーが 1 社に限定されます。他のメーカーに変更してよろしいでしょうか。変更した場合は図面の指示に適合するよう器具の変更等は考慮します。	同等以上であれば変更してよい。
2	-	足場及び養生の必要な場所又は容量、面積の指示をお願いします。	足場及び養生の必要な場所はステージとする。
3	工事特記仕様書 4 ページ	別契約の関連工事について 関連工事空調更新工事落札していますが、他に関連する工事建築などはあるのでしょうか。	他に関連する工事がある。

4	工事特記仕様書 5 ページ	石綿含有建材の事前調査等の費用は設計金額に含まれていないとの考えで宜しいでしょうか。	事前調査の費用は含んでいるが、分析調査の費用は含んでいない。
5	仕様書 内訳 4 番	仮設足場 枠組棚足場 H=9.0mとありますが、設置する箇所の断面図はないのでしょうか。	断面図を添付する。
6	図面番号 L-10、11	2階調光室から3階投光室へ配管・配線がありますが、既設貫通部があるのでしょうか。	既設貫通部がある。
7	図面番号 L-10、15	調光盤・調光操作卓が更新になっています。 扉のサイズが盤と同等に見えるのですが、搬出時は機器の解体が必要ですか。搬出入ルート扉のサイズを教えてください。	機器の解体が必要である。 扉のサイズは横 800 mm×縦 2,000 mmである。
8	図面、舞台照明調光装置、照明機器の仕様・数量	図面にて参考として表記してある舞台照明調光装置、照明機器の仕様・数量について文化会館（舞台寸法 開口 16.7m、奥行き 12.0m、高さ 17.5m プロセ高 6.0m）の舞台照明機器として仕様書程度の性能（スポットライト照明・操作卓機能）が担保される場合は機種の仕様・数量を変更しても良いのでしょうか。仕様書添付致します。ご確認お願い致します。	同等品であれば仕様を変更してよいが、数量を少なくすることはできない。なお、添付の仕様書は同等品であると認める。

9	工事特記仕様書	24. 施工時期は令和8年4月～8月末予定とありますが、専任期間は施工時期の期間と考えて宜しいでしょうか。	よい。
10	図面番号 L-06 L-07	図面にて参考として表記してある舞台照明調光装置、照明機器の仕様・数量について文化会館（舞台寸法 開口 16.7m、奥行き 12.0m、高さ 17.5m プロセ高 6.0m）の舞台照明機器として仕様書程度の性能（スポットライト照明・操作卓機能）が担保される場合は機種の仕様・数量を変更しても良いでしょうか？ ※理由 筑紫野市文化会館と同等規模の舞台照明設備機器を製造するメーカーは国内で4社しかおらず、参考図にあるような寸法、仕様を100%整合性を求められた場合に1メーカーしか該当しないため。	同等品であれば仕様を変更してよいが、数量を少なくすることはできない。
11	-	工事期間中は舞台の使用はないと考えてよろしいでしょうか。ある場合は足場の撤去・設置を何度計上したらよろしいでしょうか。	よい。
12	-	特記仕様書に足場と仮囲いについては本工事（詳細図による）となっておりましたが、図示がありませんでした。積算根拠となる資料及び図面はございますでしょうか。	添付の断面図に記載のステージに仮設足場を設置する。