令和7年度 年報 筑紫野市 山口浄水場浄水

検　査　項　目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
気 温	(℃)	20.0	20.0	20.0	1		20.0											
水 温	(℃)	12.5	12.5	12.5	1		12.5											
基準																		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1		0.004未満											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.17	0.17	0.17	1		0.17											
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1		0.01未満											
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
塩化物イオン	(mg/L)	6.1	6.1	6.1	1		6.1											
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	21.8	21.8	21.8	1		21.8											
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	1		0.5											
pH値		7.5	7.5	7.5	1		7.5											
味		異常なし	異常なし	異常なし	1		異常なし											
臭気					1		異常なし											
色度	(度)	1未満	1未満	1未満	1		1未満											
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		0.1未満											
臭気強度(原水等)							----											
管理目標																		
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	21.8	21.8	21.8	1		21.8											
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		0.1未満											
pH値		7.5	7.5	7.5	1		7.5											
農薬																		
その他																		