令和7年度 年報 筑紫野市 西小田

検査項目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前日天気					1			曇り時々晴れ										
天 気					1			晴れ										
気 温	(℃)	16.5	18.0	15.0	2		15.0	18.0										
水 温	(℃)	16.0	18.0	14.0	2		14.0	18.0										
基準																		
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	2		0	0										
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	2		検出せず	検出せず										
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2		0.004未満	0.004未満										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.32	0.33	0.31	2		0.31	0.33										
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2		0.01未満	0.01未満										
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		0.001未満	0.001未満										
塩化物イオン	(mg/L)	10.8	11.1	10.5	2		11.1	10.5										
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	46.5	47.0	45.9	2		47.0	45.9										
ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	2		0.000001未満	0.000001										
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2		0.000001未満	0.000001未満										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.8	1.0	0.6	2		1.0	0.6										
pH値		7.7	7.8	7.6	2		7.8	7.6										
味		異常なし	異常なし	異常なし	2		異常なし	異常なし										
臭気					2		異常なし	異常なし										
色度	(度)	1未満	1未満	1未満	2		1未満	1未満										
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2		0.1未満	0.1未満										
臭気強度(原水等)							----	----										
管理目標																		
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	46.5	47.0	45.9	2		47.0	45.9										
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		0.001未満	0.001未満										
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2		0.1未満	0.1未満										
pH値		7.7	7.8	7.6	2		7.8	7.6										
農薬																		
その他																		
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	2		検出せず	検出せず										