令和7年度 年報 筑紫野市 都坂

検　査　項　目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前日天気					1			曇り時々晴れ										
天　気					1			晴れ										
気　温	(℃)	20.0	24.0	16.0	2		16.0	24.0										
水　温	(℃)	18.0	19.0	17.0	2		17.0	19.0										
基準																		
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	2		0	0										
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	2		検出せず	検出せず										
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2		0.004未満	0.004未満										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.69	0.78	0.60	2		0.78	0.60										
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2		0.01未満	0.01未満										
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		0.001未満	0.001未満										
塩化物イオン	(mg/L)	12.9	13.5	12.3	2		13.5	12.3										
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	48.9	51.6	46.2	2		51.6	46.2										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.4	0.5	0.3	2		0.5	0.3										
pH値		7.7	7.7	7.7	2		7.7	7.7										
味		異常なし	異常なし	異常なし	2		異常なし	異常なし										
臭気					2		異常なし	異常なし										
色度	(度)	1未満	1未満	1未満	2		1未満	1未満										
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2		0.1未満	0.1未満										
臭気強度(原水等)							----	----										
管理目標																		
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	48.9	51.6	46.2	2		51.6	46.2										
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		0.001未満	0.001未満										
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2		0.1未満	0.1未満										
pH値		7.7	7.7	7.7	2		7.7	7.7										
農薬																		
その他																		
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	2		検出せず	検出せず										