

令和7年度 年報 筑紫野市 西小田

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準	前日天気				2		曇り時々晴れ	曇りのち雨									
	天 気				2		晴れ	雨									
	気 温 (℃)	16.7	18.0	15.0	3	15.0	18.0	17.0									
	水 温 (℃)	17.7	21.0	14.0	3	14.0	18.0	21.0									
基準	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	3	0	0	0									
基準	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	3	検出せず	検出せず	検出せず									
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1			0.0003未満									
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1			0.00005未満									
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満									
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	3	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
	シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.37	0.46	0.31	3	0.31	0.33	0.46									
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.05	0.05	1			0.05									
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	1			0.02									
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1			0.0002未満									
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満									
	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満									
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	塩素酸 (mg/L)	0.09	0.09	0.09	1			0.09									
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満									
	クロロホルム (mg/L)	0.021	0.021	0.021	1			0.021									
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.003	0.003	1			0.003									
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001	0.001	0.001	1			0.001									
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	総トリハロメタン (mg/L)	0.029	0.029	0.029	1			0.029									
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.016	0.016	0.016	1			0.016									
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.007	0.007	0.007	1			0.007									
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1			0.004未満									
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1			0.005未満									
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.06	0.06	1			0.06									
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	3	0.01未満	0.01未満	0.01未満									
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1			0.005未満									
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8.8	8.8	8.8	1			8.8									
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
	塩化物イオン (mg/L)	10.4	11.1	9.6	3	11.1	10.5	9.6									
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.2	47.0	39.8	3	47.0	45.9	39.8									
	蒸発残留物 (mg/L)	78	78	78	1			78									
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1			0.02未満									
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	3	0.000001未満	0.000001	0.000001									
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	3	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満									
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1			0.0005未満									
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.8	1.0	0.6	3	1.0	0.6	0.9									
pH値	7.7	7.8	7.6	3	7.8	7.6	7.6										
味	異常なし	異常なし	異常なし	3	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気				3	異常なし	異常なし	異常なし										
色度 (度)	1未満	1未満	1未満	3	1未満	1未満	1未満										
濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満										
臭気強度(原水等)					----	----											
管理目標																	
基準	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.2	47.0	39.8	3	47.0	45.9	39.8									
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
	蒸発残留物 (mg/L)	78	78	78	1			78									
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	pH値	7.7	7.8	7.6	3	7.8	7.6	7.6									
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.06	0.06	1			0.06									
農業																	
その他																	
基準	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	3	検出せず	検出せず	検出せず									