令和7年度　年報　筑紫野市　常松浄水場浄水

検　査　項　目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前日天気					2			曇り時々晴れ	曇りのち雨									
天　気					2			晴れ	雨									
気　温	(℃)	18.5	19.0	18.0	2			18.0	19.0									
水　温	(℃)	18.0	20.0	16.0	2			16.0	20.0									
基準																		
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	1				0									
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	1				検出せず									
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1				0.0003未満									
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1				0.00005未満									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1				0.004未満									
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.70	0.70	0.70	1				0.70									
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08	0.08	0.08	1				0.08									
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	1				0.04									
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1				0.0002未満									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
塩素酸	(mg/L)	0.06未満	0.06	0.06未満	2			0.06	0.06未満									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
クロロホルム	(mg/L)	0.008	0.008	0.008	1				0.008									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	1				0.002									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	1				0.002									
臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.014	0.014	0.014	1				0.014									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.006	0.006	0.006	1				0.006									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.004	0.004	0.004	1				0.004									
ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1				0.004未満									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1				0.005未満									
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.03	0.03	0.03	1				0.03									
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1				0.01未満									
銅及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1				0.005未満									
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	10.3	10.3	10.3	1				10.3									
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
塩化物イオン	(mg/L)	9.9	9.9	9.9	1				9.9									
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	40.5	40.5	40.5	1				40.5									
蒸発残留物	(mg/L)	108	108	108	1				108									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1				0.02未満									
ジェオスミン	(mg/L)	0.000001	0.000001	0.000001	1				0.000001									
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1				0.000001未満									
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
フェノール類	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1				0.0005未満									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	1				0.5									
pH値		7.5	7.5	7.5	1				7.5									
味		異常なし	異常なし	異常なし	1				異常なし									
臭気					1				異常なし									
色度	(度)	1未満	1未満	1未満	1				1未満									
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1				0.1未満									
管理目標																		
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	40.5	40.5	40.5	1				40.5									
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
蒸発残留物	(mg/L)	108	108	108	1				108									
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1				0.1未満									
pH値		7.5	7.5	7.5	1				7.5									
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.03	0.03	0.03	1				0.03									
農薬																		
その他																		
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	1				検出せず									