

令和7年度 年報 筑紫野市 山口浄水場原水

検 査 項 目					平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				2					曇り時々晴れ	曇りのち雨									
	天 気				2					晴れ	雨									
	気 温 (℃)	19.0	23.0	17.0	3		17.0	23.0	17.0											
	水 温 (℃)	14.7	16.0	13.0	3		13.0	15.0	16.0											
基準																				
	大腸菌 (MPN/100mL)	1	1	1	1		1													
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	3		0.004未満	0.004未満	0.004未満											
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.25	0.29	0.18	3		0.18	0.27	0.29											
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.30	0.38	0.23	3		0.23	0.38	0.29											
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.043	0.075	0.014	3		0.014	0.040	0.075											
	塩化物イオン (mg/L)	5.1	5.4	4.8	3		5.4	5.0	4.8											
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	18.8	20.7	17.0	3		20.7	18.8	17.0											
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001	0.000002	0.000001未満	3		0.000002	0.000001	0.000001未満											
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	3		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満											
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.4	1.9	0.9	3		0.9	1.9	1.5											
	pH値	7.1	7.1	7.0	3		7.1	7.0	7.1											
	味						----	----	----											
	臭気				3		青草臭・生ぐさ臭	青草臭・生ぐさ臭	青草臭・生ぐさ臭											
	色度 (度)	11	14	7	3		7	14	12											
	濁度 (度)	3.3	4.9	1.4	3		1.4	4.9	3.7											
	臭気強度(原水等)	5	6	5	3		5	6	5											
管理目標																				
	農業類(総農業)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1				0.01未満											
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	18.8	20.7	17.0	3		20.7	18.8	17.0											
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.043	0.075	0.014	3		0.014	0.040	0.075											
	濁度 (度)	3.3	4.9	1.4	3		1.4	4.9	3.7											
	pH値	7.1	7.1	7.0	3		7.1	7.0	7.1											
農業																				
	農業類(総農業)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1				0.01未満											
	1,3-ジクロロプロベン(D-D) (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1				0.0004未満											
	2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1				0.0002未満											
	EPN (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1				0.00004未満											
	イソキサチオン (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1				0.00005未満											
	イソプロチオラン(IPT) (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	1				0.003未満											
	イプロベンホス(IBP) (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1				0.0009未満											
	カルボフラン (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1				0.000005未満											
	クロルニトロフェン(CNP) ※1 (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1				0.00002未満											
	クロロタニル(TPN) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1				0.0005未満											
	ジクロルボス(DDVP) (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1				0.00008未満											
	シマジン(CAT) (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1				0.00003未満											
	ダイアジノン (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1				0.00003未満											
	チウラム (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1				0.0002未満											
	チオベンカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1				0.0002未満											
	トリクロピル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1				0.00006未満											
	フェニトロチオン(MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1				0.0001未満											
	フェノプロカルブ(BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1				0.0003未満											
	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1				0.0005未満											
	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満											
その他																				
	大腸菌 (MPN/100mL)	1	1	1	1		1													
	嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	1	1	1	1		1													