令和7年度 年報 筑紫野市 常松浄水場原水

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前日天気					2			曇り時々晴れ	曇りのち雨									
天 気					2			晴れ	雨									
気 温	(℃)	16.7	19.0	13.0	3		13.0	18.0	19.0									
水 温	(℃)	15.7	17.0	14.0	3		14.0	16.0	17.0									
基準																		
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	1		検出せず											
ジェオスミン	(mg/L)	0.000002	0.000006	0.000001未満	3		0.000006	0.000001未満	0.000001									
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	3		0.000001未満	0.000001未満	0.000001									
管理目標																		
農薬																		
その他																		
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	1		検出せず											
嫌気性芽胞菌	(個/100mL)	0	0	0	1		0											