

質 疑 回 答 書

令和 7 年 5 月 2 7 日

主管課： 上下水道工務課

契約件名： 起工第 1 2 0 号 浄水場外施設電気設備更新工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面・仕様書等番号	質疑事項	回答内容
1	平面図	各場外系施設にて配電盤を撤去して更新を行います。既設配電盤と同じ位置に更新する場合、設備停止を伴うため、水運用に支障が発生する場合は仮設盤を設置する可能性があります。設置場所の再検討を行った結果として、水運用への影響を考慮して仮設盤を設置した場合、設計変更対象となりますでしょうか？	施工段階でそのような事象が発生した場合、必要に応じて協議することとします。
2			