

質 疑 回 答 書

令和 7 年 9 月 8 日

主管課：建築課

契約件名：起工第 8 6 号生涯学習センター屋根外壁改修工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面・仕様書等番号	質疑事項	回答内容
1	仕様書 4 ガラス改修	ガラスシールは外面シールのみと考えてよろしいでしょうか。その場合ガラス・建具の仮撤去・復旧は必要でしょうか。既存ガラスの清掃は外部面のみと考えてよろしいでしょうか。	建具ガラス部分のみを仮撤去し、内外面のシールを打ち替えるものとする。清掃については外部面のみを対象とする。
2	図面 A-14、 仕様書 5 トップライト改修	トップライトのガラスシーリングは外面だけと考えてよろしいでしょうか。ガラスの一時取外しが必要でしょうか。内部側隙間シール処理の個所は外部から施工できるのでしょうか。	トップライトガラスの内部側は片押さえのビートとなっており、シーリングの打ち替えは外面だけでよい。 ただし、ガラスの一時取外しは必要。 また、内部側隙間シール処理の個所は外部からの施工が可能である。