

令和7年度 年報 筑紫野市 天拝山駅駐輪場

検 査 項 目	平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前日天気				5			曇り時々晴れ	曇りのち雨	晴れ	雨	晴時々曇						
天 気				5			晴れ	雨	晴れ	曇り時々雨	曇一時雨						
気 温 (℃)	24.9	35.0	18.0	6		18.0	25.0	19.0	35.0	28.0	24.5						
水 温 (℃)	21.2	26.0	15.0	6		15.0	19.5	20.0	23.0	24.0	26.0						
基準																	
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	6		0	0	0	0	0	0						
大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	6		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2			0.0003未満			0.0003未満							
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2			0.00005未満				0.00005未満						
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満				0.001未満						
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満				0.001未満						
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満				0.001未満						
六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2			0.002未満				0.002未満						
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	6		0.004未満		0.004未満	0.004未満		0.004未満						
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満				0.001未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.32	0.51	0.17	6		0.17	0.19	0.33	0.51	0.37	0.34						
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.05	0.05	2			0.05			0.05							
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2			0.02未満				0.02未満						
四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2			0.0002未満				0.0002未満						
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2			0.002未満				0.002未満						
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2			0.002未満				0.002未満						
ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満				0.001未満						
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満				0.001未満						
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満				0.001未満						
ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満				0.001未満						
塩素酸 (mg/L)	0.09	0.17	0.06未満	2			0.06未満				0.17						
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2			0.002未満				0.002未満						
クロロホルム (mg/L)	0.012	0.013	0.011	2			0.013				0.011						
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.002	0.002	2			0.002				0.002						
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001	0.002	0.001未満	2			0.001未満				0.002						
臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満				0.001未満						
総トリハロメタン (mg/L)	0.018	0.019	0.017	2			0.017				0.019						
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	0.008	0.007	2			0.008				0.007						
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.006	0.004	2			0.004				0.006						
ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満				0.001未満						
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2			0.004未満				0.004未満						
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			0.005未満				0.005未満						
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2			0.01未満				0.01未満						
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.02	0.01未満	6		0.01未満	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			0.005未満				0.005未満						
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8.0	8.4	7.5	2			7.5				8.4						
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
塩化物イオン (mg/L)	6.4	9.9	5.5	6		6.0	5.5	5.5	9.9	5.7	5.6						
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	23.8	41.2	15.2	6		21.1	22.5	15.2	41.2	24.2	18.7						
蒸発残留物 (mg/L)	66	67	64	2			67			64							
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2			0.02未満			0.02未満							
ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	6		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満						
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	6		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満						
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2			0.002未満			0.002未満							
フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2			0.0005未満				0.0005未満						
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7	1.0	0.4	6		0.4	0.6	0.8	1.0	0.6	0.7						
pH値	7.3	7.5	7.1	6		7.5	7.4	7.2	7.5	7.1	7.1						
味	異常なし	異常なし	異常なし	6		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気				6		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度 (度)	1未満	1	1未満	6		1未満	1	1	1未満	1未満	1未満						
濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	6		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
臭気強度(原水等)						――		――	――		――						
管理目標																	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	23.8	41.2	15.2	6		21.1	22.5	15.2	41.2	24.2	18.7						
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
蒸発残留物 (mg/L)	66	67	64	2			67			64							
濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	6		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
pH値	7.3	7.5	7.1	6		7.5	7.4	7.2	7.5	7.1	7.1						
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2			0.01未満			0.01未満							
PFOS/PFOA (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1						0.000005未満							
農薬																	
その他																	
大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	6		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						