

令和7年度 年報 筑紫野市 常松浄水場浄水

検 査 項 目					平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気							5		曇り時々晴れ	曇りのち雨	晴れ	雨	晴時々曇						
	天 気							5		晴れ	雨	晴れ	曇り時々雨	曇一時雨						
	気 温 (℃)	24.8	30.0	18.0	5				18.0	19.0	30.0	27.0	30.0							
	水 温 (℃)	22.3	26.5	16.0	5				16.0	20.0	25.0	24.0	26.5							
基準																				
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	1						0									
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	1						検出せず									
	ガドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1						0.0003未満									
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1						0.00005未満									
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満									
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満									
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満									
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1						0.002未満									
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1						0.004未満									
	シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満									
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.70	0.70	0.70	1						0.70									
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.08	1						0.08									
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.04	0.04	1						0.04									
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1						0.0002未満									
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1						0.002未満									
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1						0.002未満									
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満									
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満									
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満									
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満									
	塩素酸 (mg/L)	0.07	0.10	0.06未満	5					0.06	0.06未満	0.09	0.09	0.10						
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1						0.002未満									
	クロホルム (mg/L)	0.008	0.008	0.008	1						0.008									
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.002	0.002	1						0.002									
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.002	1						0.002									
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満									
	総トリハロメタン (mg/L)	0.014	0.014	0.014	1						0.014									
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.006	0.006	1						0.006									
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.004	0.004	1						0.004									
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満									
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1						0.004未満									
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1						0.005未満									
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.03	1						0.03									
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1						0.01未満									
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1						0.005未満									
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	10.3	10.3	10.3	1						10.3									
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満									
	塩化物イオン (mg/L)	9.9	9.9	9.9	1						9.9									
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	40.5	40.5	40.5	1						40.5									
	蒸発残留物 (mg/L)	108	108	108	1						108									
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1						0.02未満									
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001	0.000001	0.000001	1						0.000001									
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1						0.000001未満									
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1						0.002未満									
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1						0.0005未満									
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.5	0.5	1						0.5									
pH値	7.5	7.5	7.5	1						7.5										
味	異常なし	異常なし	異常なし	1						異常なし										
臭気				1						異常なし										
色度 (度)	1未満	1未満	1未満	1						1未満										
濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1						0.1未満										
管理目標																				
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	40.5	40.5	40.5	1					40.5										
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満										
	蒸発残留物 (mg/L)	108	108	108	1					108										
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1					0.1未満										
	pH値	7.5	7.5	7.5	1					7.5										
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.03	1					0.03										
農薬																				
その他																				
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	1					検出せず										