

令和7年度 年報 筑紫野市 常松浄水場原水

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前日天気					5		曇り時々晴れ	曇りのち雨	晴れ	雨	晴時々曇						
天 気					5		晴れ	雨	晴れ	曇り時々雨	曇一時雨						
気 温 (℃)	22.8	30.0	13.0	6	13.0	18.0	19.0	30.0	27.0	30.0							
水 温 (℃)	19.8	28.0	14.0	6	14.0	16.0	17.0	22.0	24.0	26.0							
基準																	
一般細菌 (個/mL)	2200	2200	2200	1						2200							
大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	2	検出せず					検出せず							
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1						0.0003未満							
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1						0.00005未満							
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1						0.002未満							
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004	0.004	0.004	1						0.004							
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	2.01	2.01	2.01	1						2.01							
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.14	0.14	0.14	1						0.14							
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	1						0.02							
四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1						0.0002未満							
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1						0.002未満							
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1						0.002未満							
ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1						0.005未満							
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.09	0.09	1						0.09							
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1						0.01未満							
銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1						0.005未満							
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	11.4	11.4	11.4	1						11.4							
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.016	0.016	0.016	1						0.016							
塩化物イオン (mg/L)	13.8	13.8	13.8	1						13.8							
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	94.2	94.2	94.2	1						94.2							
蒸発残留物 (mg/L)	167	167	167	1						167							
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1						0.02未満							
ジェオスミン (mg/L)	0.000003	0.000006	0.000001未満	6	0.000006	0.000001未満	0.000001	0.000005	0.000001未満	0.000001未満							
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	6	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満						
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1						0.002未満							
フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1						0.0005未満							
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.9	0.9	0.9	1						0.9							
pH値	6.8	6.8	6.8	1						6.8							
臭気				1						生ごみ臭・土臭							
色度 (度)	1	1	1	1						1							
濁度 (度)	0.7	0.7	0.7	1						0.7							
臭気強度(原水等)	8	8	8	1						8							
管理目標																	
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1						0.0002未満							
ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1						0.0002未満							
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1						0.0002未満							
トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1						0.008未満							
農薬類(総農薬)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1					0.01未満								
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	94.2	94.2	94.2	1						94.2							
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.016	0.016	0.016	1						0.016							
遊離炭酸 (mg/L)	41	41	41	1						41							
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
メチルtertブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
有機物等(過マンガン酸がけり消費量) (mg/L)	2.4	2.4	2.4	1						2.4							
蒸発残留物 (mg/L)	167	167	167	1						167							
濁度 (度)	0.7	0.7	0.7	1						0.7							
pH値	6.8	6.8	6.8	1						6.8							
腐食性(ランゲリア指数)	-1.3	-1.3	-1.3	1						-1.3							
従属栄養細菌 (個/mL)	7600	7600	7600	1						7600							
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.09	0.09	1						0.09							
PFOS/PFOA (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1						0.000005未満							
農薬																	
農薬類(総農薬)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1					0.01未満								
1,3-ジクロロプロベン(D-D) (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1					0.0004未満								
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1					0.0002未満								
EPN (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1					0.00004未満								
イソキサザオン (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1					0.00005未満								
イソプロチオラン(IPT) (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	1					0.003未満								
イプロベンホス(IPP) (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1					0.0009未満								
カルボフラン (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1					0.000005未満								
クロロニトロフェン(CNP)※1 (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1					0.00002未満								
クロロタロニル(TPN) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1					0.0005未満								
ジクロロボス(DDVP) (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1					0.00008未満								
シマジン(CAT) (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1					0.00003未満								
ダイアジノン (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1					0.00003未満								
チウラム (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1					0.0002未満								
チオベンカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1					0.0002未満								
トリクロビル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1					0.00006未満								
フェニトロチオン(MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1					0.0001未満								
フェノブカルブ(BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1					0.0003未満								
プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1					0.0005未満								
ペンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1					0.002未満								
その他																	
大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	2	検出せず					検出せず							
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	0	0	0	1	0												
クリプトスポリジウム(原水) (個/10L)	0	0	0	1							0						
ジアルジア(原水) (個/10L)	0	0	0	1							0						