

令和7年度 年報 筑紫野市 都坂

検査項目	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前日天気				7		曇り時々晴れ	曇りのち雨	晴れ	雨	晴時々曇	晴れのち曇り	晴れ				
天気				7		晴れ	雨	晴れ	曇り時々雨	曇一時雨	晴れ	曇り				
気温 (°C)	23.4	33.0	13.0	8		16.0	24.0	21.0	33.0	29.0	24.0	27.0	13.0			
水温 (°C)	22.9	28.0	17.0	8		17.0	19.0	21.0	25.0	26.0	28.0	27.0	20.0			
基準																
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	8	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2			0.0003未満			0.0003未満						
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2			0.00005未満			0.00005未満						
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満						
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満						
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満						
六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2			0.002未満			0.002未満						
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	8	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
ジアン化物イオン及び塩化ジアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.13	2.06	0.60	8	0.78	0.60	1.12	2.06	1.18	1.26	1.06	0.96				
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	0.11	0.08	2			0.08			0.11						
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.02	2			0.02			0.03						
四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2			0.0002未満			0.0002未満						
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2			0.002未満			0.002未満						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2			0.002未満			0.002未満						
ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満						
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満						
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満						
ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満						
塩素酸 (mg/L)	0.27	0.42	0.12	5			0.12	0.18	0.28	0.35	0.42					
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2			0.002未満			0.002未満						
クロロホルム (mg/L)	0.015	0.019	0.011	2			0.011			0.019						
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2			0.002未満			0.002未満						
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.004	0.005	0.002	2			0.002			0.005						
臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満						
総トリハロメタン (mg/L)	0.027	0.035	0.018	2			0.018			0.035						
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	0.009	0.007	2			0.007			0.009						
プロモジクロロメタン (mg/L)	0.008	0.011	0.005	2			0.005			0.011						
プロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満						
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2			0.004未満			0.004未満						
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			0.005未満			0.005未満						
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.02	2			0.02			0.03						
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	8	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満				
銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			0.005未満			0.005未満						
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12.0	13.4	10.6	2			10.6			13.4						
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	8	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
塩化物イオン (mg/L)	13.4	15.7	11.3	8	13.5	12.3	11.3	14.2	15.7	13.7	13.7	13.0				
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	62.1	72.3	46.2	8	51.6	46.2	50.8	72.3	65.2	69.4	71.8	69.7				
蒸発残留物 (mg/L)	130	144	115	2			115			144						
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2			0.02未満			0.02未満						
ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2			0.000001未満			0.000001未満						
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2			0.000001未満			0.000001未満						
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.003	0.003	0.003	2			0.003			0.003						
フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2			0.0005未満			0.0005未満						
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.7	0.3	8	0.5	0.3	0.5	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4				
pH値	7.7	7.8	7.5	8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.8	7.7	7.7	7.6				
味	異常なし	異常なし	異常なし	8	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭氣				8	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色度 (度)	1未満	1未満	1未満	8	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満				
濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	8	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
臭気強度(原水等)					---	---	---	---								