

検査項目	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前日天気				7		曇り時々晴れ	曇りのち雨	晴れ	雨	晴時々曇	晴れのち曇り	晴れ				
天気				7		晴れ	雨	晴れ	曇り時々雨	曇一時雨	晴れ	曇り				
気温(°C)	21.9	30.0	10.0	8	13.0	18.0	19.0	30.0	27.0	30.0	28.0	10.0				
水温(°C)	20.2	26.0	14.0	8	14.0	16.0	17.0	22.0	24.0	26.0	24.0	19.0				
基準																
一般細菌(個/mL)	2200	2200	2200	1					2200							
大腸菌(MPN/100mL)	14	42	検出せず	3	検出せず				検出せず		42					
カドミウム及びその化合物(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1					0.0003未満							
水銀及びその化合物(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1					0.00005未満							
セレン及びその化合物(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
鉛及びその化合物(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
ヒ素及びその化合物(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
六価クロム化合物(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1					0.002未満							
亜硝酸態窒素(mg/L)	0.004	0.004	0.004	1					0.004							
ジアン化物イオン及び塩化ジアン(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	2.01	2.01	2.01	1					2.01							
フッ素及びその化合物(mg/L)	0.14	0.14	0.14	1					0.14							
ホウ素及びその化合物(mg/L)	0.02	0.02	0.02	1					0.02							
四塩化炭素(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1					0.0002未満							
1,4-ジオキサン(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1					0.002未満							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1					0.002未満							
ジクロロメタン(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
テトラクロロエチレン(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
トリクロロエチレン(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
ベンゼン(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
亜鉛及びその化合物(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1					0.005未満							
アルミニウム及びその化合物(mg/L)	0.09	0.09	0.09	1					0.09							
鉄及びその化合物(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1					0.01未満							
銅及びその化合物(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1					0.005未満							
ナトリウム及びその化合物(mg/L)	11.4	11.4	11.4	1					11.4							
マンガン及びその化合物(mg/L)	0.016	0.016	0.016	1					0.016							
塩化物イオン(mg/L)	13.8	13.8	13.8	1					13.8							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/L)	94.2	94.2	94.2	1					94.2							
蒸発残留物(mg/L)	167	167	167	1					167							
陰イオン界面活性剤(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1					0.02未満							
ジェオスミン(mg/L)	0.000002	0.000006	0.000001未満	8	0.000006	0.000001未満	0.000001	0.000005	0.000005	0.000005	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
2-メチルインボルネオール(mg/L)	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	8	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
非イオン界面活性剤(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1					0.002未満							
フェノール類(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1					0.0005未満							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.9	0.9	0.9	1					0.9							
pH値	6.8	6.8	6.8	1					6.8							
臭気				1					生ぐさ臭・土臭							
色度(度)	1	1	1	1					1							
濁度(度)	0.7	0.7	0.7	1					0.7							
臭気強度(原水等)	8	8	8	1					8							
管理目標																
アンチモン及びその化合物(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1					0.0002未満							
ウラン及びその化合物(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1					0.0002未満							
ニッケル及びその化合物(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
1,2-ジクロロエタン(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1					0.0002未満							
トルエン(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1					0.008未満							
農薬類(総農薬)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1					0.01未満							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/L)	94.2	94.2	94.2	1					94.2							
マンガン及びその化合物(mg/L)	0.016	0.016	0.016	1					0.016							
遊離炭酸(mg/L)	41	41	41	1					41							
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(mg/L)	2.4	2.4	2.4	1					2.4							
蒸発残留物(mg/L)	167	167	167	1					167							
濁度(度)	0.7	0.7	0.7	1					0.7							
pH値	6.8	6.8	6.8	1												