

質 疑 回 答 書

令和 8 年 3 月 13 日

主管課：建築課

契約件名：起工第 159 号 筑紫野中学校管理教室棟屋根外壁改修工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

| 番号 | 図面・仕様書等番号 | 質疑事項 | 回答内容 |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | A-02・特記仕様書 1. 11. | 施工条件について、現場説明書によるとなっておりますが 交付書類が見当たりません。 | 特記仕様書の誤記です。現場説明書はありません。 |
| 2 | A-02・特記仕様書 2. 4. | 監督員事務所の項目に印があります。設ける面積の表示 がありませんので設置しないでよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 3 | 図面 | 仮設計画図がありません。工事用仮設物等の配置及び工 事車両の進入ルート等のご指定はないのでしょうか。 | 添付の仮設計画図（参考図）をご確認ください。 |
| 4 | 入札仕様書：数量計算書 3. 外壁改修-11 | 管理棟の外壁改修において、施工数量調査の項目があり ませんので調査報告は必要なしとのことによろしいで しょうか。 | 必要です。 |

| | | | |
|---|---------------------------------|--|--------------|
| 5 | 入札仕様書：数量計算書 3. 外壁改修（渡り廊下）-18 | 渡り廊下の外壁改修において、施工数量調査の項目がありませんので調査報告は必要なしとのことでよろしいでしょうか。 | 必要です。 |
| 6 | A-11・2. 防水改修 5 | 渡り廊下屋根 3 階・2 階図面ではウレタン塗膜防水 X-2 と記載がございますが、明細は塩ビシート防水になっております。どちらを正としたらよろしいでしょうか。 | 図面を正としてください。 |
| 7 | A-10・2. 防水改修 | A-A 部詳細図の入隅塩ビ被覆鋼板 50×20【新設】と記載がございますが、納まらないので 50×50 にて積算してもよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 8 | A-13・2. 防水改修 | 図面に既存防水層劣化部補修の上と記載がございますが、劣化補修は膨れと考えるとよろしいでしょうか。数量は実数清算と考えるとよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |