令和7年度 年報 筑紫野市 山口浄水場浄水

検査項目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前日天気					11			曇り時々晴れ	曇りのち雨	晴れ	雨	晴時々曇	晴れのち曇り	晴れ	曇り時々晴れ	曇り	曇り時々雨	曇後雨
天気					11			晴れ	雨	晴れ	曇り時々雨	曇一時雨	晴れ	曇り	晴れ	雨のち晴れ	晴れ	曇時々雨
気温	(℃)	18.0	35.0	7.0	12		20.0	23.0	17.0	35.0	27.0	22.0	25.0	11.0	10.0	9.0	7.0	10.0
水温	(℃)	15.0	23.0	4.5	12		12.5	15.5	17.0	23.0	22.0	23.0	22.0	13.5	12.0	6.0	4.5	9.5
基準																		
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	1				0									
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	1				検出せず									
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1				0.0003未満									
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1				0.00005未満									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.27	0.42	0.17	12		0.17	0.21	0.32	0.36	0.42	0.33	0.41	0.19	0.20	0.20	0.23	0.22
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	0.06	0.06	1				0.06									
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1				0.02未満									
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1				0.0002未満									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
塩素酸	(mg/L)	0.08	0.08	0.08	1				0.08									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
クロロホルム	(mg/L)	0.011	0.011	0.011	1				0.011									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.007	0.007	0.007	1				0.007									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.014	0.014	0.014	1				0.014									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.010	0.010	0.010	1				0.010									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	1				0.003									
ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1				0.004未満									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1				0.005未満									
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1				0.01未満									
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.02	0.01未満	12		0.01未満	0.02	0.01	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1				0.005未満									
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	7.1	7.1	7.1	1				7.1									
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.007	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001	0.007	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	5.7	7.3	4.9	12		6.1	5.6	5.5	7.3	5.5	5.7	5.3	4.9	5.4	5.7	5.7	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	21.5	28.9	15.8	12		21.8	22.7	15.8	28.2	28.9	18.4	18.9	20.5	20.8	20.9	20.4	21.2
蒸発残留物	(mg/L)	59	59	59	1				59									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1				0.02未満									
ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1				0.000001未満									
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1				0.000001未満									
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
フェノール類	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1				0.0005未満									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	0.7	0.3	12		0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.7
pH値		7.4	7.6	7.0	12		7.5	7.4	7.3	7.4	7.0	7.2	7.3	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気					12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	1未満	1	1未満	12		1未満	1	1	1未満	1	1未満	1	1未満	1未満	1	1未満	1未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
臭気強度(原水等)							----	----		----	----	----	----	----	----	----	----	----
管理目標																		
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満					
抱水クロラール	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1								0.002未満					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	21.5	28.9	15.8	12		21.8	22.7	15.8	28.2	28.9	18.4	18.9	20.5	20.8	20.9	20.4	21.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.007	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001	0.007	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
蒸発残留物	(mg/L)	59	59	59	1				59									
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH値		7.4	7.6	7.0	12		7.5	7.4	7.3	7.4	7.0	7.2	7.3	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1				0.01未満									
農薬																		
その他																		
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	1				検出せず									