令和7年度 年報 筑紫野市 常松浄水場原水

検査項目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前日天気					11			曇り時々晴れ	曇りのち雨	晴れ	雨	晴時々曇	晴れのち曇り	晴れ	曇り時々晴れ	曇り	曇り時々雨	曇後雨
天気					11			晴れ	雨	晴れ	曇り時々雨	曇一時雨	晴れ	曇り	晴れ	雨のち晴れ	晴れ	曇時々雨
気温	(℃)	17.0	30.0	1.0	12		13.0	18.0	19.0	30.0	27.0	30.0	28.0	10.0	10.0	8.0	1.0	10.0
水温	(℃)	18.2	26.0	13.0	12		14.0	16.0	17.0	22.0	24.0	26.0	24.0	19.0	16.0	14.0	14.0	13.0
基準																		
一般細菌	(個/mL)	2200	2200	2200	1						2200							
大腸菌	(MPN/100mL)	9	42	検出せず	5		検出せず				検出せず		42		1		検出せず	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1						0.0003未満							
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1						0.00005未満							
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1						0.002未満							
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004	0.004	0.004	1						0.004							
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	2.01	2.01	2.01	1						2.01							
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.14	0.14	0.14	1						0.14							
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	1						0.02							
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1						0.0002未満							
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1						0.002未満							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1						0.002未満							
ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1						0.005未満							
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.09	0.09	0.09	1						0.09							
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1						0.01未満							
銅及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1						0.005未満							
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	11.4	11.4	11.4	1						11.4							
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.016	0.016	0.016	1						0.016							
塩化物イオン	(mg/L)	13.8	13.8	13.8	1						13.8							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	94.2	94.2	94.2	1						94.2							
蒸発残留物	(mg/L)	167	167	167	1						167							
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1						0.02未満							
ジェオスミン	(mg/L)	0.000002	0.000006	0.000001未満	12		0.000006	0.000001未満	0.000001	0.000005	0.000005	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	12		0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1						0.002未満							
フェノール類	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1						0.0005未満							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.9	0.9	0.9	1						0.9							
pH値		6.8	6.8	6.8	1						6.8							
臭気					1						生ぐさ臭・土臭							
色度	(度)	1	1	1	1						1							
濁度	(度)	0.7	0.7	0.7	1						0.7							
臭気強度(原水等)		8	8	8	1						8							
管理目標																		
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1						0.0002未満							
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1						0.0002未満							
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1						0.0002未満							
トルエン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1						0.008未満							
農薬類(総農薬)		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1					0.01未満								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	94.2	94.2	94.2	1						94.2							
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.016	0.016	0.016	1						0.016							
遊離炭酸	(mg/L)	41	41	41	1						41							
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	2.4	2.4	2.4	1						2.4							
蒸発残留物	(mg/L)	167	167	167	1						167							
濁度	(度)	0.7	0.7	0.7	1						0.7							
pH値		6.8	6.8	6.8	1						6.8							
腐食性(ランゲリア指数)		-1.3	-1.3	-1.3	1						-1.3							
従属栄養細菌	(個/mL)	7600	7600	7600	1						7600							
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満							
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.09	0.09	0.09	1						0.09							
PFOS/PFOA	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1						0.000005未満							
農薬																		
農薬類(総農薬)		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1					0.01未満								
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1					0.0004未満								
2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1					0.0002未満								
EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1					0.00004未満								
イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1					0.00005未満								
イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	1					0.003未満								
イプロベンホス(IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1					0.0009未満								
カルボフラン	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1					0.000005未満								
クロルニトロフェン(CNP) ※1	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1					0.00002未満								
クロロタロニル(TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1					0.0005未満								
ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1					0.00008未満								
シマジン(CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1					0.00003未満								
ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1					0.00003未満								
チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1					0.0002未満								
チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1					0.0002未満								
トリクロピル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1					0.00006未満								
フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1					0.0001未満								
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1					0.0003未満								
プロピザミド	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1					0.0005未満								
ペンタゾン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1					0.002未満								
その他																		
大腸菌	(MPN/100mL)	9	42	検出せず	5		検出せず				検出せず		42		1		検出せず	
嫌気性芽胞菌	(個/100mL)	0	0	0	4		0						0		0		0	
クリプトスポリジウム(原水)	(個/10L)	0	0	0	1							0						
ジアルジア(原水)	(個/10L)	0	0	0	1							0						