令和8年度　年報　筑紫野市　西小田

| 検　査　項　目 | | 平均 | 最高 | 最低 | 回数 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日天気 | | | | | 1 | | 曇り | | | | | | | | | | | |
| 天　気 | | | | | 1 | | 晴れ | | | | | | | | | | | |
| 気　温 | (℃) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 1 | | 15.0 | | | | | | | | | | | |
| 水　温 | (℃) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 1 | | 16.0 | | | | | | | | | | | |
| 基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | (個/mL) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | (MPN/100mL) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 1 | | 検出せず | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | | 0.004未満 | | | | | | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1 | | 0.35 | | | | | | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | (mg/L) | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | | 0.01未満 | | | | | | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | | 0.001未満 | | | | | | | | | | | |
| 塩化物イオン | (mg/L) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 1 | | 11.0 | | | | | | | | | | | |
| ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | (mg/L) | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 1 | | 47.2 | | | | | | | | | | | |
| ジェオスミン | (mg/L) | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 1 | | 0.000002 | | | | | | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | (mg/L) | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | (mg/L) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | | 0.8 | | | | | | | | | | | |
| pH値 | | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 1 | | 7.6 | | | | | | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 1 | | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 臭気 | | | | | 1 | | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 色度 | (度) | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1 | | 1未満 | | | | | | | | | | | |
| 濁度 | (度) | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | | 0.1未満 | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(原水等) | | | | | | | ---- | | | | | | | | | | | |
| 管理目標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | (mg/L) | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 1 | | 47.2 | | | | | | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | | 0.001未満 | | | | | | | | | | | |
| 濁度 | (度) | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | | 0.1未満 | | | | | | | | | | | |
| pH値 | | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 1 | | 7.6 | | | | | | | | | | | |
| 農薬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | (MPN/100mL) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 1 | | 検出せず | | | | | | | | | | | |