令和8年度　年報　筑紫野市　むさしヶ丘

検　査　項　目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前日天気					1		曇り											
天　気					1		晴れ											
気　温	(℃)	20.0	20.0	20.0	1		20.0											
水　温	(℃)	17.5	17.5	17.5	1		17.5											
基準																		
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	1		0											
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	1		検出せず											
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1		0.0003未満											
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1		0.00005未満											
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		0.002未満											
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1		0.004未満											
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.23	0.23	0.23	1		0.23											
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	1		0.05											
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1		0.02未満											
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1		0.0002未満											
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		0.002未満											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		0.002未満											
ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
塩素酸	(mg/L)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1		0.06未満											
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		0.002未満											
クロロホルム	(mg/L)	0.011	0.011	0.011	1		0.011											
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	1		0.002											
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
総トリハロメタン	(mg/L)	0.014	0.014	0.014	1		0.014											
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.008	0.008	0.008	1		0.008											
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	1		0.003											
ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1		0.004未満											
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1		0.005未満											
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1		0.01未満											
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1		0.01未満											
銅及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1		0.005未満											
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	7.7	7.7	7.7	1		7.7											
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
塩化物イオン	(mg/L)	5.5	5.5	5.5	1		5.5											
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	21.5	21.5	21.5	1		21.5											
蒸発残留物	(mg/L)	62	62	62	1		62											
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1		0.02未満											
ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1		0.000001未満											
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1		0.000001未満											
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		0.002未満											
フェノール類	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1		0.0005未満											
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	0.6	0.6	1		0.6											
pH値		7.5	7.5	7.5	1		7.5											
味		異常なし	異常なし	異常なし	1		異常なし											
臭気					1		異常なし											
色度	(度)	1未満	1未満	1未満	1		1未満											
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		0.1未満											
管理目標																		
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	21.5	21.5	21.5	1		21.5											
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
蒸発残留物	(mg/L)	62	62	62	1		62											
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		0.1未満											
pH値		7.5	7.5	7.5	1		7.5											
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1		0.01未満											
農薬																		
その他																		
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	1		検出せず											