

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				7		曇り時々晴れ	曇りのち雨	晴れ	雨	晴時々曇	晴れのち曇り	晴れ				
	天 気				7		晴れ	雨	晴れ	曇り時々雨	曇一時雨	晴れ	曇り				
	気温（℃）	23.1	30.0	10.0	7		18.0	19.0	30.0	27.0	30.0	28.0	10.0				
	水温（℃）	22.1	26.5	16.0	7		16.0	20.0	25.0	24.0	26.5	24.0	19.5				
基準																	
	一般細菌（個/mL）	0	0	0	1			0									
	大腸菌（MPN/100mL）	検出せず	検出せず	検出せず	1			検出せず									
	カドミウム及びその化合物（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1			0.0003未満									
	水銀及びその化合物（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1			0.00005未満									
	セレン及びその化合物（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	鉛及びその化合物（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	ヒ素及びその化合物（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	六価クロム化合物（mg/L）	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満									
	亜硝酸態窒素（mg/L）	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1			0.004未満									
	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.70	0.70	0.70	1			0.70									
	フッ素及びその化合物（mg/L）	0.08	0.08	0.08	1			0.08									
	ホウ素及びその化合物（mg/L）	0.04	0.04	0.04	1			0.04									
	四塩化炭素（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1			0.0002未満									
	1,4-ジオキサン（mg/L）	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満									
	ジブチルジフェニルエーテル（mg/L）	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満									
	ジクロロメタン（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	テトラクロロエチレン（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	トリクロロエチレン（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	ベンゼン（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	塩素酸（mg/L）	0.09	0.21	0.06未満	6		0.06	0.06未満	0.09	0.09	0.10	0.21					
	クロロ酢酸（mg/L）	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満									
	クロホルム（mg/L）	0.008	0.008	0.008	1			0.008									
	ジクロロ酢酸（mg/L）	0.002	0.002	0.002	1			0.002									
	ジブromoクロメタン（mg/L）	0.002	0.002	0.002	1			0.002									
	臭素酸（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	総トリハロメタン（mg/L）	0.014	0.014	0.014	1			0.014									
	トリクロロ酢酸（mg/L）	0.006	0.006	0.006	1			0.006									
	ブロモジクロロメタン（mg/L）	0.004	0.004	0.004	1			0.004									
	ブロモホルム（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	ホルムアルデヒド（mg/L）	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	</											