

質 疑 回 答 書

令和 8 年 4 月 28 日

主管課：建築課

契約件名：起工第 22 号 阿志岐小学校昇降機設備設置工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

1 / 2

| 番号 | 図面・仕様書等番号 | 質疑事項 | 回答内容 |
|----|-----------|--|--|
| 1 | A21～A24 | 引渡し後の EV 保守契約はどのような契約となりますか。 | 地方自治法及び関連する法令に基づき、入札を執行する。 |
| 2 | | 各メーカー様より中東情勢により資材の価格や納期等の供給が出来ない可能性の通達が届いておりますがこの度の入札工事物件についてはどのように対応したらよいでしょうか。 | 工事請負契約約款第 22 条（受注者の請求による工期の延長）及び第 24 条（工期の変更方法）の規定に基づき、協議する。 |

質 疑 回 答 書

令和 8 年 4 月 28 日

主管課：建築課

契約件名：起工第 22 号 阿志岐小学校昇降機設備設置工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

2 / 2

| 番号 | 図面・仕様書等番号 | 質疑事項 | 回答内容 |
|----|-----------|---|--|
| 1 | M1 P-41 | 消化ホース移設は具体的に何をしますか。 | 現況の消火栓ボックスにある 30m の消火ホースを 45m に取り換える。 |
| 2 | | 契約後、中東情勢に関わる資材不足による工期の調整は検討いただけるのですか。 | 工事請負契約約款第 22 条（受注者の請求による工期の延長）及び第 24 条（工期の変更方法）の規定に基づき、協議する。 |
| 3 | | 契約後、中東情勢に関わる物価上昇による請負金額の調整は検討いただけるのですか。 | 工事請負契約約款第 26 号（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）の規定に基づき、協議する。 |
| 4 | A-14 | 明細に防水押え金物とありますが、図面詳細図にもサイズ等が記載されていません。 材料の品番をお願いいたします。 | アルミ製 L-20×40 とする。 |