

質 疑 回 答 書

令和8年 6月 8日

主管課：建築課

契約件名：起工第30号二日市コミュニティセンター電気設備工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	質疑事項	回答内容
1	(E-47) パネル・架台・ベースレールの重量が細かく定められておりますが、重量が完全に一致する必要がありますか、それとも参考程度の認識でよろしいのでしょうか。	重量を完全に一致させる必要はない。 ただし、30kg/m ² を上回らないこと。