

質 疑 回 答 書 (1 / 2)

令和 8 年 6 月 2 日

主管課：建築課

契約件名：起工第 2 3 号二日市小学校教室棟改築建築工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	質疑事項	回答内容
1	(S-2) S-2 構造特記仕様書でコンクリートの仕様は基礎・基礎梁の混和剤は AE ですが、仕様書 (内訳) No. 9 で基礎部高性能 AE 減水剤と標記されています。 構造特記仕様書の AE を正として宜しいでしょうか。	図面を正とし、基礎・基礎梁範囲においては AE 減水剤を正とする。
2	(仕様書 (内訳) No. 10) 仕様書 (内訳) No.10 の構造体強度補正で 1 階・2 階・3 階・P1 階・PH 階が 9N 補正と標記されていますが 6N 補正の誤記と判断して宜しいでしょうか。	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「令和 7 年版公共建築工事標準仕様書 (建築工事編)」の「6. 3. 2 コンクリートの調合」による。
3	(A-94~A97、仕様書 (内訳) No. 51) 昇降機設備工事で竣工引渡し後のエレベーターの保守契約は施工したエレベーターメーカーとの契約をして頂けると判断して宜しいでしょうか。(工事価格が異なる為)	地方自治法及び関連する法令に基づき、別途入札を執行する。

質 疑 回 答 書 (2 / 2)

令和 8 年 6 月 2 日

主管課：建築課

契約件名：起工第 2 3 号二日市小学校教室棟改築建築工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	質疑事項	回答内容
4	(入札説明書-5) 入札説明書の 20 そのた(9)で契約締結については筑紫野議会の議決を要するとありますが、実際の工事着手日程はいつを予定すれば宜しいでしょうか。	2026 年 9 月の議会にて議決を経て、本契約へ移行後着手する予定。
5	学校行事等で工事が出来ない日が有ればご指示ください。	詳細は落札者と学校を含めた工程会議で確認する。