令和8年度　年報　筑紫野市　筑紫野団地

検　査　項　目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前日天気					3		曇り	曇後晴れ	雨のち曇り									
天　気					3		晴れ	晴れ	晴れ									
気　温	(℃)	25.0	29.0	18.0	3		18.0	29.0	28.0									
水　温	(℃)	19.3	22.5	15.0	3		15.0	20.5	22.5									
基準																		
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	3		0	0	0									
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	3		検出せず	検出せず	検出せず									
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1			0.0003未満										
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1			0.00005未満										
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満										
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	3		0.004未満	0.004未満	0.004未満									
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.15	1.50	0.86	3		0.86	1.50	1.08									
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.11	0.11	0.11	1			0.11										
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	1			0.02										
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1			0.0002未満										
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満										
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満										
ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
塩素酸	(mg/L)	0.35	0.35	0.35	1			0.35										
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満										
クロロホルム	(mg/L)	0.008	0.008	0.008	1			0.008										
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満										
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	1			0.003										
臭素酸	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	1			0.001										
総トリハロメタン	(mg/L)	0.016	0.016	0.016	1			0.016										
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.005	0.005	0.005	1			0.005										
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.005	0.005	0.005	1			0.005										
ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1			0.004未満										
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1			0.005未満										
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	1			0.02										
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	3		0.01未満	0.01未満	0.01未満									
銅及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1			0.005未満										
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	12.9	12.9	12.9	1			12.9										
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満	0.001未満	0.001未満									
塩化物イオン	(mg/L)	13.9	15.2	13.2	3		15.2	13.3	13.2									
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	61.1	69.8	51.9	3		51.9	69.8	61.5									
蒸発残留物	(mg/L)	139	139	139	1			139										
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1			0.02未満										
ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1			0.000001未満										
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1			0.000001未満										
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満										
フェノール類	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1			0.0005未満										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.6	0.4	3		0.6	0.4	0.5									
pH値		7.6	7.7	7.5	3		7.7	7.5	7.7									
味		異常なし	異常なし	異常なし	3		異常なし	異常なし	異常なし									
臭気					3		異常なし	異常なし	異常なし									
色度	(度)	1未満	1未満	1未満	3		1未満	1未満	1未満									
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3		0.1未満	0.1未満	0.1未満									
臭気強度(原水等)							----		----									
管理目標																		
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	61.1	69.8	51.9	3		51.9	69.8	61.5									
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満	0.001未満	0.001未満									
蒸発残留物	(mg/L)	139	139	139	1			139										
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3		0.1未満	0.1未満	0.1未満									
pH値		7.6	7.7	7.5	3		7.7	7.5	7.7									
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	1			0.02										
農薬																		
その他																		
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	3		検出せず	検出せず	検出せず									