令和8年度　年報　筑紫野市　都坂

検　査　項　目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前日天気					3		曇り	曇後晴れ	雨のち曇り									
天　気					3		晴れ	晴れ	晴れ									
気　温	(℃)	23.3	27.0	18.0	3		18.0	25.0	27.0									
水　温	(℃)	18.7	22.0	15.0	3		15.0	19.0	22.0									
基準																		
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	3		0	0	0									
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	3		検出せず	検出せず	検出せず									
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1				0.0003未満									
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1				0.00005未満									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	3		0.004未満	0.004未満	0.004未満									
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.12	1.48	0.83	3		0.83	1.48	1.06									
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.11	0.11	0.11	1				0.11									
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.03	0.03	0.03	1				0.03									
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1				0.0002未満									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1			0.000005未満										
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
塩素酸	(mg/L)	0.21	0.21	0.21	1				0.21									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
クロロホルム	(mg/L)	0.013	0.013	0.013	1				0.013									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.004	0.004	0.004	1				0.004									
臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.024	0.024	0.024	1				0.024									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.007	0.007	0.007	1				0.007									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.007	0.007	0.007	1				0.007									
ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1				0.004未満									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1				0.005未満									
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	1				0.02									
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	3		0.01未満	0.01未満	0.01未満									
銅及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1				0.005未満									
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	12.9	12.9	12.9	1				12.9									
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満	0.001未満	0.001未満									
塩化物イオン	(mg/L)	13.8	15.0	13.2	3		15.0	13.3	13.2									
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	60.1	68.5	50.8	3		50.8	68.5	61.0									
蒸発残留物	(mg/L)	127	127	127	1				127									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1				0.02未満									
ジェオスミン	(mg/L)	0.000001	0.000001	0.000001	1				0.000001									
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1				0.000001未満									
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.004	0.004	0.004	1				0.004									
フェノール類	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1				0.0005未満									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.6	0.4	3		0.6	0.4	0.5									
pH値		7.7	7.7	7.6	3		7.7	7.6	7.7									
味		異常なし	異常なし	異常なし	3		異常なし	異常なし	異常なし									
臭気					3		異常なし	異常なし	異常なし									
色度	(度)	1未満	1未満	1未満	3		1未満	1未満	1未満									
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3		0.1未満	0.1未満	0.1未満									
臭気強度(原水等)							----	----										
管理目標																		
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	60.1	68.5	50.8	3		50.8	68.5	61.0									
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満	0.001未満	0.001未満									
蒸発残留物	(mg/L)	127	127	127	1				127									
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3		0.1未満	0.1未満	0.1未満									
pH値		7.7	7.7	7.6	3		7.7	7.6	7.7									
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	1				0.02									
農薬																		
その他																		
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	3		検出せず	検出せず	検出せず									