令和8年度　年報　筑紫野市　むさしヶ丘

検　査　項　目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前日天気					3		曇り	曇後晴れ	雨のち曇り									
天　気					3		晴れ	晴れ	晴れ									
気　温	(℃)	22.7	26.0	20.0	3		20.0	22.0	26.0									
水　温	(℃)	19.5	22.0	17.5	3		17.5	19.0	22.0									
基準																		
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	3		0	0	0									
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	3		検出せず	検出せず	検出せず									
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1		0.0003未満											
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1		0.00005未満											
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		0.002未満											
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	3		0.004未満	0.004未満	0.004未満									
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.31	0.47	0.23	3		0.23	0.23	0.47									
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	1		0.05											
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1		0.02未満											
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1		0.0002未満											
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		0.002未満											
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		0.002未満											
ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
塩素酸	(mg/L)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1		0.06未満											
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		0.002未満											
クロロホルム	(mg/L)	0.011	0.011	0.011	1		0.011											
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	1		0.002											
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
総トリハロメタン	(mg/L)	0.014	0.014	0.014	1		0.014											
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.008	0.008	0.008	1		0.008											
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	1		0.003											
ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1		0.004未満											
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1		0.005未満											
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1		0.01未満											
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.02	0.01未満	3		0.01未満	0.02	0.01未満									
銅及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1		0.005未満											
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	7.7	7.7	7.7	1		7.7											
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満	0.001未満	0.001未満									
塩化物イオン	(mg/L)	7.1	10.4	5.4	3		5.5	5.4	10.4									
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	29.8	48.7	19.1	3		21.5	19.1	48.7									
蒸発残留物	(mg/L)	62	62	62	1		62											
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1		0.02未満											
ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1		0.000001未満											
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1		0.000001未満											
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		0.002未満											
フェノール類	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1		0.0005未満											
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.7	0.8	0.6	3		0.6	0.8	0.8									
pH値		7.5	7.6	7.5	3		7.5	7.5	7.6									
味		異常なし	異常なし	異常なし	3		異常なし	異常なし	異常なし									
臭気					3		異常なし	異常なし	異常なし									
色度	(度)	1未満	1	1未満	3		1未満	1	1未満									
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3		0.1未満	0.1未満	0.1未満									
臭気強度(原水等)								----	----									
管理目標																		
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	29.8	48.7	19.1	3		21.5	19.1	48.7									
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満	0.001未満	0.001未満									
蒸発残留物	(mg/L)	62	62	62	1		62											
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3		0.1未満	0.1未満	0.1未満									
pH値		7.5	7.6	7.5	3		7.5	7.5	7.6									
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1		0.01未満											
農薬																		
その他																		
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	3		検出せず	検出せず	検出せず									