

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				4		曇り	曇後晴れ	雨のち曇り	雨のち曇り								
	天 気				4		晴れ	晴れ	晴れ	曇りのち晴れ								
	気 温 (℃)	23.2	28.0	17.0	4		17.0	23.5	24.5	28.0								
	水 温 (℃)	19.6	23.0	15.0	4		15.0	19.0	21.5	23.0								
基準																		
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	4		0	0	0	0								
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	4		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2		0.0003未満			0.0003未満								
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2		0.00005未満			0.00005未満								
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		0.001未満			0.001未満								
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		0.001未満			0.001未満								
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		0.001未満			0.001未満								
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2		0.002未満			0.002未満								
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		0.001未満			0.001未満								
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.20	1.54	0.91	4		0.91	1.54	1.12	1.21								
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.10	0.07	2		0.10			0.07								
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.06	0.02未満	2		0.06			0.02未満								
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2		0.0002未満			0.0002未満								
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2		0.002未満			0.002未満								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2		0.002未満			0.002未満								
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		0.001未満			0.001未満								
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		0.001未満			0.001未満								
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		0.001未満			0.001未満								
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		0.001未満			0.001未満								
	塩素酸 (mg/L)	0.15	0.17	0.12	2		0.17			0.12								
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2		0.002未満			0.002未満								
	クロロホルム (mg/L)	0.011	0.013	0.009	2		0.009			0.013								
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.003	0.002未満	2		0.003			0.002未満								
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.002	2		0.003			0.002								
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		0.001未満			0.001未満								
	総トリハロメタン (mg/L)	0.019	0.020	0.018	2		0.018			0.020								
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	0.008	0.007	2		0.007			0.008								
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.006	0.006	0.005	2		0.006			0.005								
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		0.001未満			0.001未満								
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2		0.004未満			0.004未満								
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2		0.005未満			0.005未満								
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	2		0.02			0.02								
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2		0.005未満			0.005未満								
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12.1	14.5	9.7	2		14.5			9.7								
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
	塩化物イオン (mg/L)	13.1	15.1	10.6	4		15.1	13.4	13.3	10.6								
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	57.9	71.5	44.4	4		53.7	71.5	61.8	44.4								
	蒸発残留物 (mg/L)	126	133	118	2		133			118								
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2		0.02未満			0.02未満								
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001	0.000001	0.000001	2		0.000001			0.000001								
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2		0.000001未満			0.000001未満								
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2		0.002未満			0.002未満								
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2		0.0005未満			0.0005未満								
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.6	0.4	4		0.6	0.4	0.5	0.4								
	pH値	7.5	7.6	7.4	4		7.6	7.4	7.6	7.5								
	味	異常なし	異常なし	異常なし	4		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	臭気				4		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	4		1未満	1未満	1未満	1未満								
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	臭気強度(原水等)																	
管理目標																		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	57.9	71.5	44.4	4		53.7	71.5	61.8	44.4								
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
	蒸発残留物 (mg/L)	126	133	118	2		133			118								
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	pH値	7.5	7.6	7.4	4		7.6	7.4	7.6	7.5								
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	2		0.02			0.02								
農業																		
その他																		
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	4		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								