

令和8年度 年報 筑紫野市 筑紫野団地

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				4		曇り	曇後晴れ	雨のち曇り	雨のち曇り								
	天 気				4		晴れ	晴れ	晴れ	曇りのち晴れ								
	気 温 (℃)	26.2	30.0	18.0	4		18.0	29.0	28.0	30.0								
	水 温 (℃)	20.8	25.0	15.0	4		15.0	20.5	22.5	25.0								
基準																		
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	4		0	0	0	0								
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	4		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1			0.0003未満										
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1			0.00005未満										
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満										
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.19	1.50	0.86	4		0.86	1.50	1.08	1.30								
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.11	0.11	0.11	1			0.11										
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	1			0.02										
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1			0.0002未満										
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満										
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満										
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
	塩素酸 (mg/L)	0.35	0.35	0.35	1			0.35										
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満										
	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.008	0.008	1			0.008										
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満										
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.003	1			0.003										
	臭素酸 (mg/L)	0.001	0.001	0.001	1			0.001										
	総トリハロメタン (mg/L)	0.016	0.016	0.016	1			0.016										
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.005	0.005	1			0.005										
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.005	0.005	1			0.005										
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1			0.004未満										
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1			0.005未満										
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	1			0.02										
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1			0.005未満										
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12.9	12.9	12.9	1			12.9										
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
	塩化物イオン (mg/L)	13.2	15.2	10.9	4		15.2	13.3	13.2	10.9								
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	58.0	69.8	48.7	4		51.9	69.8	61.5	48.7								
	蒸発残留物 (mg/L)	139	139	139	1			139										
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1			0.02未満										
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1			0.000001未満										
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1			0.000001未満										
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満										
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1			0.0005未満										
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.6	0.4	4		0.6	0.4	0.5	0.5								
	pH値	7.6	7.7	7.5	4		7.7	7.5	7.7	7.6								
	味	異常なし	異常なし	異常なし	4		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	臭気				4		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	4		1未満	1未満	1未満	1未満								
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	臭気強度(原水等)																	
管理目標																		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	58.0	69.8	48.7	4		51.9	69.8	61.5	48.7								
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
	蒸発残留物 (mg/L)	139	139	139	1			139										
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	pH値	7.6	7.7	7.5	4		7.7	7.5	7.7	7.6								
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	1			0.02										
農業																		
その他																		
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	4		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								