

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				4		曇り	曇後晴れ	雨のち曇り	雨のち曇り								
	天 気				4		晴れ	晴れ	晴れ	曇りのち晴れ								
	気 温 (℃)	21.8	30.0	15.0	4		15.0	20.0	22.0	30.0								
	水 温 (℃)	20.1	23.5	16.0	4		16.0	18.0	23.0	23.5								
基準																		
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	4		0	0	0	0								
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	4		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1				0.0003未満									
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1				0.00005未満									
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.49	0.67	0.35	4		0.35	0.48	0.47	0.67								
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.06	0.06	1				0.06									
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	1				0.02									
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1				0.0002未満									
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
	ペルフルオロオクタン・スルホン酸・PFOS及びペルフルオロオクタン・PFOSA (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1			0.000005未満										
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
	塩素酸 (mg/L)	0.07	0.07	0.07	1				0.07									
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
	クロロホルム (mg/L)	0.017	0.017	0.017	1				0.017									
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.002	1				0.002									
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
	総トリハロメタン (mg/L)	0.027	0.027	0.027	1				0.027									
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.010	0.010	0.010	1				0.010									
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.008	0.008	0.008	1				0.008									
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1				0.004未満									
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1				0.005未満									
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.07	1				0.07									
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1				0.005未満									
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	10.0	10.0	10.0	1				10.0									
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
	塩化物イオン (mg/L)	10.5	11.0	10.1	4		11.0	10.1	10.5	10.2								
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.0	48.4	34.0	4		47.2	46.5	48.4	34.0								
	蒸発残留物 (mg/L)	91	91	91	1				91									
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1				0.02未満									
	ジオオスミン (mg/L)	0.000001	0.000002	0.000001	4		0.000002	0.000001	0.000001	0.000001								
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1				0.0005未満									
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.8	0.8	0.8	4		0.8	0.8	0.8	0.8								
	pH値	7.5	7.6	7.4	4		7.6	7.5	7.6	7.4								
	味	異常なし	異常なし	異常なし	4		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	臭気				4		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	4		1未満	1未満	1未満	1未満								
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	臭気強度(原水等)						-----	-----		-----								
管理目標																		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.0	48.4	34.0	4		47.2	46.5	48.4	34.0								
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
	蒸発残留物 (mg/L)	91	91	91	1				91									
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	pH値	7.5	7.6	7.4	4		7.6	7.5	7.6	7.4								
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.07	1				0.07									
	農業																	
その他																		
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	4		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								