

令和8年度 年報 筑紫野市 都坂

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				4	曇り	曇後晴れ	雨のち曇り	雨のち曇り								
	天 気				4	晴れ	晴れ	晴れ	曇りのち晴れ								
	気 温 (℃)	24.8	29.0	18.0	4	18.0	25.0	27.0	29.0								
	水 温 (℃)	20.0	24.0	15.0	4	15.0	19.0	22.0	24.0								
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	4	0	0	0	0								
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	4	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1			0.0003未満									
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1			0.00005未満									
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満									
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.20	1.48	0.83	4	0.83	1.48	1.06	1.41								
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.11	0.11	0.11	1			0.11									
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.03	1			0.03									
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1			0.0002未満									
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満									
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満									
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	ペルフルオロオクタン・スルホン酸(PFO)及びペルフルオロオクタン・カルボキシ酸(PFOA) (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1		0.000005未満										
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	塩素酸 (mg/L)	0.18	0.21	0.15	2			0.21	0.15								
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満									
	クロロホルム (mg/L)	0.013	0.013	0.013	1			0.013									
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満									
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.004	0.004	0.004	1			0.004									
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	総トリハロメタン (mg/L)	0.024	0.024	0.024	1			0.024									
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.007	0.007	1			0.007									
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.007	0.007	0.007	1			0.007									
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1			0.004未満									
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1			0.005未満									
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	1			0.02									
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1			0.005未満									
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12.9	12.9	12.9	1			12.9									
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
	塩化物イオン (mg/L)	13.2	15.0	11.4	4	15.0	13.3	13.2	11.4								
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	58.3	68.5	50.8	4	50.8	68.5	61.0	52.9								
	蒸発残留物 (mg/L)	127	127	127	1			127									
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1			0.02未満									
	ジオオスミン (mg/L)	0.000001	0.000001	0.000001	1			0.000001									
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1			0.000001未満									
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.004	0.004	0.004	1			0.004									
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1			0.0005未満									
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.6	0.4	4	0.6	0.4	0.5	0.5								
	pH値	7.7	7.7	7.6	4	7.7	7.6	7.7	7.6								
	味	異常なし	異常なし	異常なし	4	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	臭気				4	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満	1未満								
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	臭気強度(原水等)																
管理目標																	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	58.3	68.5	50.8	4	50.8	68.5	61.0	52.9								
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
	蒸発残留物 (mg/L)	127	127	127	1			127									
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	pH値	7.7	7.7	7.6	4	7.7	7.6	7.7	7.6								
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	1			0.02									
	農業																
その他																	
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	4	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								