

仕様書別紙1 対象施設一覧表

(1) 対象施設概要

	物件名	住所	施設管理課	連絡先	対象	備考
1	吉木小学校	吉木2526-2	教育政策課	092-557-5149	屋内運動場棟、管理教室棟	
2	阿志岐小学校	阿志岐2350	教育政策課	092-557-5149	屋内運動場棟、管理教室棟、普通教室棟	
3	二日市北小学校	二日市北8-2-1	教育政策課	092-557-5149	屋内運動場棟、管理教室棟、特別教室棟	
4	天拝小学校	天拝坂6-1-1	教育政策課	092-557-5149	管理教室棟、特別教室棟	
5	山家小学校	山家4341	教育政策課	092-557-5149	屋内運動場棟、管理教室棟、特別教室棟	
6	山口小学校	萩原850-1	教育政策課	092-557-5149	屋内運動場棟、管理教室棟、特別教室棟	
7	筑紫小学校	筑紫531	教育政策課	092-557-5149	屋内運動場棟、管理教室棟、特別教室棟、普通教室棟	
8	筑紫東小学校	光が丘2-3-1	教育政策課	092-557-5149	屋内運動場棟、管理教室棟、特別教室棟（図書館棟を含む）	
9	原田小学校	美しが丘南2-10-5	教育政策課	092-557-5149	屋内運動場棟、管理教室棟、特別教室棟、普通教室棟	
10	天拝中学校	立明寺458-1	教育政策課	092-557-5149	屋内運動場棟、管理教室棟、柔剣道場	
11	二日市中学校	紫1-6-1	教育政策課	092-557-5149	屋内運動場棟、特別教室棟、武道場棟	
12	筑紫野中学校	針摺東4-6-1	教育政策課	092-557-5149	屋内運動場棟、特別教室棟、技術室棟、柔剣道場	参考数量表には管理教室棟と技術科室棟の廊下がまとめて記載されているが、技術科室棟のみを更新すること。また、管理教室棟と特別教室棟をつなぐ渡り廊下は対象外。
13	筑山中学校	下見585-1	教育政策課	092-557-5149	屋内運動場棟、武道場	
14	筑紫野南中学校	美しが丘南5-9-2	教育政策課	092-557-5149	屋内運動場棟、管理教室棟、特別教室棟、普通教室棟 1・2	
15	山家幼稚園	山家4341	教育政策課	092-557-5149		
16	総合保健福祉センターカミーリヤ	岡田3丁目11-1	健康推進課	092-920-8611		
17	街道保育所	永岡701-1	こども政策課	092-557-5125		
18	京町保育所	二日市北4-2-5	こども政策課	092-557-5125		
19	二日市保育所	二日市西2-2-3	こども政策課	092-557-5125		
20	ほほえみタウンA棟	岡田3丁目11-1	生活福祉課	092-557-5127		
21	ほほえみタウンB棟	岡田3丁目11-1	生活福祉課	092-557-5127		
22	ほほえみタウンC棟	岡田3丁目11-1	生活福祉課	092-557-5127		
23	JR二日市駅東口自転車駐車場	二日市中央1-1-27	管理保全課	092-557-5138		
24	JR天拝山駅自転車駐車場	針摺西1-632-7	管理保全課	092-557-5138		
25	朝倉街道駅前針摺自転車駐車場	針摺中央2-370-3	管理保全課	092-557-5138		
26	JR原田駅自転車駐車場	大字原田2212-2	管理保全課	092-557-5138		
27	西鉄筑紫駅東口駅自転車駐車場	大字筑紫20-1	管理保全課	092-557-5138		
28	西鉄筑紫駅西口駅自転車駐車場	大字筑紫12-1	管理保全課	092-557-5138		
29	光が丘自転車置場	光が丘3-29-2	管理保全課	092-557-5138		
30	立明寺自転車保管所	大字立明寺631-3	管理保全課	092-557-5138		

仕様書別紙1 対象施設一覧表

(2) 参考数量表

No.	物件名	建物名	設置場所	照明種類	既存照明	灯数	器具数量	ランプ数 (概算)	定格光束	備考	概算点灯 時間(h)	概算稼働 日数(日)
1	吉木小学校	屋内運動場	体育館 2F	直管型蛍光灯	FLR40	2	1	2	3900lm以上	-	3	200
2	吉木小学校	屋内運動場	体育館 2F	-	-	1	1	1	-	-	3	200
3	吉木小学校	屋内運動場	体育館 ステージ	直管型蛍光灯	FLR40	2	3	6	3900lm以上	-	3	200
4	吉木小学校	屋内運動場	体育館 ステージ	-	-	1	5	5	-	-	3	200
5	吉木小学校	屋内運動場	体育館 ステージ	直管型蛍光灯	FLR40	1	5	5	1950lm以上	-	3	200
6	吉木小学校	屋内運動場	体育館 トイレ	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	5	200
7	吉木小学校	屋内運動場	体育館 フロア	高天井照明	HF400	1	25	25	14500lm以上	無線調光	3	200
8	吉木小学校	屋内運動場	体育館 フロア	-	-	1	6	6	-	-	3	200
9	吉木小学校	屋内運動場	体育館 階段前	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	3	200
10	吉木小学校	屋内運動場	体育館 体育倉庫	直管型蛍光灯	FLR40	1	2	2	1950lm以上	防雨防湿型	1	200
11	吉木小学校	屋内運動場	体育館 入り口	直管型蛍光灯	FL20	1	15	15	950lm以上	-	5	200
12	吉木小学校	管理教室棟	1F PTA会議室	直管型蛍光灯	FLR40	2	1	2	3900lm以上	-	3	200
13	吉木小学校	管理教室棟	1F PTA会議室	ブラケット	FCL30	1	2	2	700lm以上	-	3	200
14	吉木小学校	管理教室棟	1F PTA会議室	直管型蛍光灯	FL20	1	5	5	950lm以上	-	3	200
15	吉木小学校	管理教室棟	1F PTA会議室	キッチン灯	FL15	1	1	1	550lm以上	-	3	200
16	吉木小学校	管理教室棟	1F 会議室	直管型蛍光灯	FL20	1	15	15	950lm以上	-	3	200
17	吉木小学校	管理教室棟	1F 階段1	直管型蛍光灯	FL20	1	2	2	950lm以上	-	8.5	245
18	吉木小学校	管理教室棟	1F 階段1	ウォールライト	FL20	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型	8.5	245
19	吉木小学校	管理教室棟	1F 階段2	直管型蛍光灯	FL20	1	2	2	950lm以上	-	8.5	245
20	吉木小学校	管理教室棟	1F 階段2	ウォールライト	FL20	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型	8.5	245
21	吉木小学校	管理教室棟	1F 階段横倉庫	ブラケット	FCL30	1	2	2	700lm以上	-	1	12
22	吉木小学校	管理教室棟	1F 階段横倉庫	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	1	1950lm以上	-	1	12
23	吉木小学校	管理教室棟	1F 階段横倉庫	直管型蛍光灯	-	1	1	1	1950lm以上	-	1	12
24	吉木小学校	管理教室棟	1F 階段横倉庫	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	1	1950lm以上	防雨防湿型	1	12
25	吉木小学校	管理教室棟	1F 給食室	直管型蛍光灯	FLR40	2	4	8	3900lm以上	-	9	200
26	吉木小学校	管理教室棟	1F 校長室	直管型蛍光灯	FLR40	2	1	2	3900lm以上	-	8.5	245
27	吉木小学校	管理教室棟	1F 校長室	直管型蛍光灯	FLR40	2	3	6	3900lm以上	-	8.5	245
28	吉木小学校	管理教室棟	1F 校長室	直管型蛍光灯	FL20	1	4	4	950lm以上	-	8.5	245
29	吉木小学校	管理教室棟	1F 校長室	埋込スクエア	FLR40	4	1	4	7950lm以上	-	8.5	245
30	吉木小学校	管理教室棟	1F 事務室	直管型蛍光灯	FLR40	2	3	6	3900lm以上	-	8.5	245
31	吉木小学校	管理教室棟	1F 事務室	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	8.5	245
32	吉木小学校	管理教室棟	1F 児童玄関	直管型蛍光灯	HF32	1	6	6	2450lm以上	-	8.5	245
33	吉木小学校	管理教室棟	1F 書庫	直管型蛍光灯	FLR40	2	1	2	3900lm以上	-	1	200
34	吉木小学校	管理教室棟	1F 職員室	直管型蛍光灯	FLR40	2	14	28	3900lm以上	-	8.5	245
35	吉木小学校	管理教室棟	1F 職員室	直管型蛍光灯	FLR40	2	1	2	3900lm以上	-	8.5	245
36	吉木小学校	管理教室棟	1F 男女更衣室	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	3	200
37	吉木小学校	管理教室棟	1F 男女更衣室	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	3	200
38	吉木小学校	管理教室棟	1F 入り口	埋込スクエア	FPL55	3	2	6	8500lm以上	-	8.5	245
39	吉木小学校	管理教室棟	1F 保健室	直管型蛍光灯	FLR40	2	5	10	3900lm以上	-	8.5	200
40	吉木小学校	管理教室棟	1F 放送室	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	3	200
41	吉木小学校	管理教室棟	1F 放送室	直管型蛍光灯	FLR40	2	3	6	3900lm以上	-	3	200
42	吉木小学校	管理教室棟	1F 放送室	表示灯	FL10	1	1	1	1350lm以上	-	3	200
43	吉木小学校	管理教室棟	1F 放送室	表示灯	FL10	1	1	1	1350lm以上	-	3	200
44	吉木小学校	管理教室棟	1F 遊戯置き場(下駄箱横)	ブラケット	IL60	1	1	1	1450lm以上	防雨防湿型	8.5	245
45	吉木小学校	管理教室棟	1F 廊下	直管型蛍光灯	FL20	1	9	9	950lm以上	-	8.5	245
46	吉木小学校	管理教室棟	2F 1-1	直管型蛍光灯	FLR40	2	6	12	3900lm以上	-	7.5	200
47	吉木小学校	管理教室棟	2F 1-1	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
48	吉木小学校	管理教室棟	2F 1-2	直管型蛍光灯	FLR40	2	6	12	3900lm以上	-	7.5	200
49	吉木小学校	管理教室棟	2F 1-2	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
50	吉木小学校	管理教室棟	2F 2-1	直管型蛍光灯	FLR40	2	6	12	3900lm以上	-	7.5	200
51	吉木小学校	管理教室棟	2F 2-1	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
52	吉木小学校	管理教室棟	2F 2-2	直管型蛍光灯	FLR40	2	6	12	3900lm以上	-	7.5	200
53	吉木小学校	管理教室棟	2F 2-2	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
54	吉木小学校	管理教室棟	2F 3-1	直管型蛍光灯	FLR40	2	6	12	3900lm以上	-	7.5	200
55	吉木小学校	管理教室棟	2F 3-1	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
56	吉木小学校	管理教室棟	2F 3-2	直管型蛍光灯	FLR40	2	6	12	3900lm以上	-	7.5	200
57	吉木小学校	管理教室棟	2F 3-2	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
58	吉木小学校	管理教室棟	2F わかば1	直管型蛍光灯	FLR40	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
59	吉木小学校	管理教室棟	2F 廊下	直管型蛍光灯	FL20	1	7	7	950lm以上	-	8.5	245
60	吉木小学校	管理教室棟	3F 4-1	直管型蛍光灯	FLR40	2	6	12	3900lm以上	-	7.5	200
61	吉木小学校	管理教室棟	3F 4-1	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
62	吉木小学校	管理教室棟	3F 4-2	直管型蛍光灯	FLR40	2	6	12	3900lm以上	-	7.5	200
63	吉木小学校	管理教室棟	3F 4-2	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
64	吉木小学校	管理教室棟	3F 5-1	直管型蛍光灯	FLR40	2	6	12	3900lm以上	-	7.5	200
65	吉木小学校	管理教室棟	3F 5-1	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
66	吉木小学校	管理教室棟	3F 5-2	直管型蛍光灯	FLR40	2	6	12	3900lm以上	-	7.5	200
67	吉木小学校	管理教室棟	3F 5-2	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
68	吉木小学校	管理教室棟	3F 6-1	直管型蛍光灯	FLR40	2	6	12	3900lm以上	-	7.5	200
69	吉木小学校	管理教室棟	3F 6-1	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
70	吉木小学校	管理教室棟	3F 6-2	直管型蛍光灯	FLR40	2	6	12	3900lm以上	-	7.5	200
71	吉木小学校	管理教室棟	3F 6-2	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
72	吉木小学校	管理教室棟	3F のびのびルーム	直管型蛍光灯	FLR40	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
73	吉木小学校	管理教室棟	3F 廊下	直管型蛍光灯	FL20	1	7	7	950lm以上	-	8.5	245
1	阿志岐小学校	屋内運動場	体育館 ステージ	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	3	200
2	阿志岐小学校	屋内運動場	体育館 ステージ	-	-	1	6	6	-	-	3	200
3	阿志岐小学校	屋内運動場	体育館 ステージ	直管型蛍光灯	HF32	1	5	5	2450lm以上	-	3	200
4	阿志岐小学校	屋内運動場	体育館 ホール	高天井照明	MF700	1	24	24	29000lm以上	無線調光	5	200
5	阿志岐小学校	屋内運動場	体育館 ホール	-	-	1	3	3	-	-	5	200
6	阿志岐小学校	屋内運動場	体育館 ホール	-	-	1	1	1	-	-	5	200
7	阿志岐小学校	屋内運動場	体育館 ホール	-	-	1	1	1	-	-	5	200
8	阿志岐小学校	屋内運動場	体育館 下駄箱	-	-	1	1	1	-	-	5	200
9	阿志岐小学校	屋内運動場	体育館2F 階段、通路	-	-	1	1	1	-	-	3	200
10	阿志岐小学校	屋内運動場	体育館2F 階段、通路	直管型蛍光灯	FLR40	2	12	24	3900lm以上	-	3	200
11	阿志岐小学校	管理教室棟	本館1F 家庭科室・準備室	直管型蛍光灯	FLR40	1	2	2	1950lm以上	-	3	200
12	阿志岐小学校	管理教室棟	本館1F 家庭科室・準備室	直管型蛍光灯	FLR40	2	9	18	3900lm以上	-	3	200
13	阿志岐小学校	管理教室棟	本館1F 階段	階段通路誘導灯	FL20	1	2	2	700lm以上	人感センサー付	8.5	245
14	阿志岐小学校	管理教室棟	本館1F 階段	-	-	1	8	8	-	-	8.5	245
15	阿志岐小学校	管理教室棟	本館1F 校長室	電球	IL60	1	2	2	700lm以上	-	8.5	245
16	阿志岐小学校	管理教室棟	本館1F 校長室	ユニバーサルダウンライト	FHT42	1	1	1	1600lm以上	-	8.5	245
17	阿志岐小学校	管理教室棟	本館1F 事務室	直管型蛍光灯	FLR40	2	4	8	3900lm以上	-	8.5	245
18	阿志岐小学校	管理教室棟	本館1F 事務室	キッチン灯	FL15	1	1	1	550lm以上	-	8.5	245
19	阿志岐小学校	管理教室棟	本館1F 児童玄関	直付スクエア	FPL36	3	4	12	4450lm以上	-	8.5	245
20	阿志岐小学校	管理教室棟	本館1F 職員室	直管型蛍光灯	FLR40	2	2	4	3900lm以上	-	8.5	245
21	阿志岐小学校	管理教室棟	本館1F 職員室	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	1	1950lm以上	-	8.5	245
22	阿志岐小学校	管理教室棟	本館1F 職員室	直管型蛍光灯	FLR40	2	11	22	3900lm以上	-	8.5	245
23	阿志岐小学校	管理教室棟	本館1F 配膳室	直管型蛍光灯	FLR40	2	2	4	3900lm以上	-	9	200
24	阿志岐小学校	管理教室棟	本館1F 配膳室	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	9	200
25	阿志岐小学校	管理教室棟	本館1F 保健室	キッチン灯	FL15	1	1	1	550lm以上	-	8.5	200
26	阿志岐小学校	管理教室棟	本館1F 保健室	直管型蛍光灯	FLR40	2	6	12	3900lm以上	-	8.5	200
27	阿志岐小学校	管理教室棟	本館1F 保健室	電球	IL40	1	1	1	1450lm以上	-	8.5	200
28	阿志岐小学校	管理教室棟	本館1F 廊下	直管型蛍光灯	FLR40	2	3	6	3900lm以上	-	8.5	245
29	阿志岐小学校	管理教室棟	本館1F 廊下	直管型蛍光灯	FL20	1	8	8	950lm以上	-	8.5	245
30	阿志岐小学校	管理教室棟	本館2F 3年1組	直管型蛍光灯	FLR40	2	5	10	3900lm以上	-	7.5	200

仕様書別紙1 対象施設一覧表

No.	物件名	建物名	設置場所	照明種類	既存照明	灯数	器具数量	ランプ数 (概算)	定格光束	備考	概算点灯 時間(h)	概算稼働 日数(日)
31	阿志岐小学校	管理教室棟	本館2F 5年1組	直管型蛍光灯	FLR40	2	5	10	3900lm以上	-	7.5	200
32	阿志岐小学校	管理教室棟	本館2F 5年1組	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
33	阿志岐小学校	管理教室棟	本館2F なかよし5	直管型蛍光灯	FLR40	2	5	10	3900lm以上	-	7.5	200
34	阿志岐小学校	管理教室棟	本館2F 図書室	直管型蛍光灯	FLR40	2	2	4	3900lm以上	-	4	200
35	阿志岐小学校	管理教室棟	本館2F 図書室	直管型蛍光灯	FLR40	2	11	22	3900lm以上	-	4	200
36	阿志岐小学校	管理教室棟	本館2F 倉庫	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	1	12
37	阿志岐小学校	管理教室棟	本館2F 放送室	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	3	200
38	阿志岐小学校	管理教室棟	本館2F 放送室	直管型蛍光灯	FLR40	2	1	2	3900lm以上	-	3	200
39	阿志岐小学校	管理教室棟	本館2F 放送室	直管型蛍光灯	FL20	1	4	4	950lm以上	-	3	200
40	阿志岐小学校	管理教室棟	本館2F 理科室・準備室	直管型蛍光灯	FLR40	1	3	3	1950lm以上	-	3	200
41	阿志岐小学校	管理教室棟	本館2F 理科室・準備室	直管型蛍光灯	FLR40	2	7	14	3900lm以上	-	3	200
42	阿志岐小学校	管理教室棟	本館2F 理科室・準備室	直管型蛍光灯	FLR40	2	2	4	3900lm以上	-	3	200
43	阿志岐小学校	管理教室棟	本館2F 理科室・準備室	ブラケット	IL40	1	1	1	200lm以上	防雨防湿型	3	200
44	阿志岐小学校	管理教室棟	本館2F 廊下	直管型蛍光灯	FL20	1	8	8	950lm以上	-	8.5	245
45	阿志岐小学校	管理教室棟	本館3F 4-1	直管型蛍光灯	FLR40	2	6	12	3900lm以上	-	7.5	200
46	阿志岐小学校	管理教室棟	本館3F 4-1	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
47	阿志岐小学校	管理教室棟	本館3F 4-2	直管型蛍光灯	FLR40	2	6	12	3900lm以上	-	7.5	200
48	阿志岐小学校	管理教室棟	本館3F 4-2	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
49	阿志岐小学校	管理教室棟	本館3F 6-1	直管型蛍光灯	FLR40	2	6	12	3900lm以上	-	7.5	200
50	阿志岐小学校	管理教室棟	本館3F 6-1	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
51	阿志岐小学校	管理教室棟	本館3F 音楽室	直管型蛍光灯	FLR40	2	12	24	3900lm以上	-	3	200
52	阿志岐小学校	管理教室棟	本館3F 音楽室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	3	200
53	阿志岐小学校	管理教室棟	本館3F 音楽室倉庫	直管型蛍光灯	FL20	1	2	2	950lm以上	-	1	200
54	阿志岐小学校	管理教室棟	本館3F 教員室	直管型蛍光灯	FLR40	2	3	6	3900lm以上	-	1	200
55	阿志岐小学校	管理教室棟	本館3F 教員室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	1	200
56	阿志岐小学校	管理教室棟	本館3F 多目的室	直管型蛍光灯	FLR40	2	24	48	3900lm以上	-	5	245
57	阿志岐小学校	管理教室棟	本館3F 多目的室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	5	245
58	阿志岐小学校	管理教室棟	本館3F 廊下	直管型蛍光灯	FL20	1	7	7	950lm以上	-	8.5	245
59	阿志岐小学校	管理教室棟	本館屋上 屋上スペース	直管型蛍光灯	FL20	1	2	2	950lm以上	-	6	245
60	阿志岐小学校	普通教室棟	分館1F 1年1組	直管型蛍光灯	FLR40	2	10	20	3900lm以上	-	7.5	200
61	阿志岐小学校	普通教室棟	分館1F 1年1組	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
62	阿志岐小学校	普通教室棟	分館1F 2年1組	直管型蛍光灯	FLR40	2	13	26	3900lm以上	-	7.5	200
63	阿志岐小学校	普通教室棟	分館1F 2年1組	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
64	阿志岐小学校	普通教室棟	分館1F さくらルーム	直管型蛍光灯	FLR40	2	9	18	3900lm以上	-	7.5	200
65	阿志岐小学校	普通教室棟	分館1F さくらルーム	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
66	阿志岐小学校	普通教室棟	分館1F トイレ横倉庫	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	1	12
67	阿志岐小学校	普通教室棟	分館1F 倉庫	直管型蛍光灯	FLR40	1	2	2	1950lm以上	-	1	12
68	阿志岐小学校	普通教室棟	分館1F 廊下	直管型蛍光灯	FLR40	2	3	6	3900lm以上	-	8.5	245
69	阿志岐小学校	普通教室棟	分館1F 廊下	直管型蛍光灯	FL20	1	2	2	950lm以上	-	8.5	245
70	阿志岐小学校	普通教室棟	分館2F なかよし1	直管型蛍光灯	FLR40	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
71	阿志岐小学校	普通教室棟	分館2F なかよし1	直管型蛍光灯	FLR40	2	4	8	3900lm以上	-	7.5	200
72	阿志岐小学校	普通教室棟	分館2F なかよし1	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
73	阿志岐小学校	普通教室棟	分館2F なかよし2	直管型蛍光灯	FLR40	2	8	16	3900lm以上	-	7.5	200
74	阿志岐小学校	普通教室棟	分館2F なかよし2	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
75	阿志岐小学校	普通教室棟	分館2F なかよし3	直管型蛍光灯	FLR40	2	3	6	3900lm以上	-	7.5	200
76	阿志岐小学校	普通教室棟	分館2F なかよし3	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
77	阿志岐小学校	普通教室棟	分館2F なかよし4	直管型蛍光灯	FLR40	2	4	8	3900lm以上	-	7.5	200
78	阿志岐小学校	普通教室棟	分館2F 倉庫	直管型蛍光灯	FLR40	1	2	2	1950lm以上	-	1	12
79	阿志岐小学校	普通教室棟	分館2F 廊下	直管型蛍光灯	FL20	1	4	4	950lm以上	-	8.5	245
80	阿志岐小学校	普通教室棟	分館2F 廊下	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	1	1950lm以上	-	8.5	245
1	二日市北小学校	屋内運動場	体育館	埋込スクエア	FHP45	3	3	9	9000lm以上	-	3	200
2	二日市北小学校	屋内運動場	体育館	高天井照明	MF700	1	30	30	29000lm以上	無線調光	3	200
3	二日市北小学校	屋内運動場	体育館	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-	3	200
4	二日市北小学校	屋内運動場	体育館	電球	IL60	1	2	2	700lm以上	-	3	200
5	二日市北小学校	屋内運動場	体育館	直管型蛍光灯	HF32	2	1	4	2450lm以上	-	3	200
6	二日市北小学校	屋内運動場	体育館 ステージ	直管型蛍光灯	HF32	2	16	32	5100lm以上	-	3	200
7	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 あおぞら7	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	7.5	200
8	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 印刷室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	3	200
9	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 会議室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	3	200
10	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 休憩室	シーリング	FCL40+32	1	1	1	4000lm以上	-	8.5	245
11	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 休憩室	キッチン灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	8.5	245
12	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 休憩室	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	8.5	245
13	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 休憩室	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	8.5	245
14	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 給食室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	9	200
15	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 給食室横階段	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	8.5	245
16	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 校長室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	245
17	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 事務室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	245
18	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 児童昇降口	ダウンライト	IL100	1	32	32	750lm以上	-	8.5	245
19	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 児童昇降口	直管型蛍光灯	HF32	2	16	32	5100lm以上	-	8.5	245
20	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 女子更衣室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	3	200
21	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 職員室	直管型蛍光灯	HF32	2	25	50	5100lm以上	-	8.5	245
22	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 男子更衣室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	3	200
23	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 保健室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
24	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 保健室	シーリング	FCL40+32	1	1	1	4000lm以上	-	8.5	200
25	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 保健室	電球	IL60	1	3	3	700lm以上	-	8.5	200
26	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 保健室横階段	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	8.5	245
27	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	7	7	2450lm以上	-	8.5	245
28	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	8.5	245
29	二日市北小学校	管理教室棟	本館1階 廊下	埋込スクエア	FHP45	3	3	9	9000lm以上	-	8.5	245
30	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 1年1組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
31	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 1年1組	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
32	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 1年2組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
33	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 1年3組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
34	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 1年3組	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
35	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 1年4組	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
36	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 PTA準備室	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	1	200
37	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 IT室	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	3	200
38	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 あおぞら1	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	7.5	200
39	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 あおぞら1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
40	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 あおぞら1側階段	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	8.5	245
41	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 あおぞら2	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	7.5	200
42	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 あおぞら2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
43	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 あおぞら3	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	7.5	200
44	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 あおぞら4	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-	7.5	200
45	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 あおぞら5	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	7.5	200
46	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 あおぞら5	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
47	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 あおぞら5横階段	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	8.5	245
48	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 国語算数教材室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	1	200
49	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 図書室	直管型蛍光灯	HF32	2	18	36	5100lm以上	-	4	200
50	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 放送室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	3	200
51	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 放送室	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	3	200
52	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	9	9	2450lm以上	-	8.5	245
53	二日市北小学校	管理教室棟	本館2階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	8.5	245
54	二日市北小学校	管理教室棟	本館3階 4年1組	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	7.5	200
55	二日市北小学校	管理教室棟	本館3階 4年1組	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200

仕様書別紙1 対象施設一覧表

No.	物件名	建物名	設置場所	照明種類	既存照明	灯数	器具数量	ランプ数 (概算)	定格光束	備考	概算点灯 時間(h)	概算稼働 日数(日)
56	二日市北小学校	管理教室棟	本館3階 4年1組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
57	二日市北小学校	管理教室棟	本館3階 4年1組	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
58	二日市北小学校	管理教室棟	本館3階 4年2組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
59	二日市北小学校	管理教室棟	本館3階 4年2組	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
60	二日市北小学校	管理教室棟	本館3階 5年1組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
61	二日市北小学校	管理教室棟	本館3階 5年1組	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
62	二日市北小学校	管理教室棟	本館3階 5年1組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
63	二日市北小学校	管理教室棟	本館3階 5年1組	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
64	二日市北小学校	管理教室棟	本館3階 5年3組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
65	二日市北小学校	管理教室棟	本館3階 5年3組	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
66	二日市北小学校	管理教室棟	本館3階 6年1組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
67	二日市北小学校	管理教室棟	本館3階 6年1組	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
68	二日市北小学校	管理教室棟	本館3階 6年2組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
69	二日市北小学校	管理教室棟	本館3階 6年2組	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
70	二日市北小学校	管理教室棟	本館3階 6年3組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
71	二日市北小学校	管理教室棟	本館3階 6年3組	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
72	二日市北小学校	管理教室棟	本館3階 あおぞら6	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	7.5	200
73	二日市北小学校	管理教室棟	本館3階 あおぞら6	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
74	二日市北小学校	管理教室棟	本館3階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	8	8	2450lm以上	-	8.5	245
75	二日市北小学校	管理教室棟	本館3階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	8.5	245
76	二日市北小学校	特別教室棟	新館1階 3年1組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
77	二日市北小学校	特別教室棟	新館1階 3年1組	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
78	二日市北小学校	特別教室棟	新館1階 3年2組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
79	二日市北小学校	特別教室棟	新館1階 3年2組	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
80	二日市北小学校	特別教室棟	新館1階 3年3組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
81	二日市北小学校	特別教室棟	新館1階 3年3組	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
82	二日市北小学校	特別教室棟	新館1階 家庭科	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	3	200
83	二日市北小学校	特別教室棟	新館1階 家庭科室	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	3	200
84	二日市北小学校	特別教室棟	新館1階 家庭科室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
85	二日市北小学校	特別教室棟	新館1階 家庭科室横階段	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	8.5	245
86	二日市北小学校	特別教室棟	新館1階 図工準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	1	200
87	二日市北小学校	特別教室棟	新館1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-	8.5	245
88	二日市北小学校	特別教室棟	新館2階 2年1組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
89	二日市北小学校	特別教室棟	新館2階 2年1組	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
90	二日市北小学校	特別教室棟	新館2階 2年2組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
91	二日市北小学校	特別教室棟	新館2階 2年2組	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
92	二日市北小学校	特別教室棟	新館2階 2年3組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
93	二日市北小学校	特別教室棟	新館2階 2年3組	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
94	二日市北小学校	特別教室棟	新館2階 あおぞら8	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
95	二日市北小学校	特別教室棟	新館2階 あおぞら8	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
96	二日市北小学校	特別教室棟	新館2階 あおぞら9	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-	7.5	200
97	二日市北小学校	特別教室棟	新館2階 あおぞら9	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
98	二日市北小学校	特別教室棟	新館2階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-	8.5	245
99	二日市北小学校	特別教室棟	新館3階 音楽室	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-	3	200
100	二日市北小学校	特別教室棟	新館3階 音楽室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
101	二日市北小学校	特別教室棟	新館3階 音楽室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	3	200
102	二日市北小学校	特別教室棟	新館3階 音楽室横壁	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	8.5	245
103	二日市北小学校	特別教室棟	新館3階 多目的室	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-	5	245
104	二日市北小学校	特別教室棟	新館3階 多目的室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	5	245
105	二日市北小学校	特別教室棟	新館3階 多目的室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	5	245
106	二日市北小学校	特別教室棟	新館3階 多目的室横階段	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	8.5	245
107	二日市北小学校	特別教室棟	新館3階 渡り廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	8.5	245
108	二日市北小学校	特別教室棟	新館3階 理科室	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-	3	200
109	二日市北小学校	特別教室棟	新館3階 理科室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
110	二日市北小学校	特別教室棟	新館3階 理科準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	1	200
111	二日市北小学校	特別教室棟	新館3階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-	8.5	245
1	天拝小学校	管理棟	1F PTA	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	3	200
2	天拝小学校	管理棟	1F 印刷室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	3	200
3	天拝小学校	管理棟	1F 会議室	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	3	200
4	天拝小学校	管理棟	1F 教材室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	1	200
5	天拝小学校	管理棟	1F 事務室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	245
6	天拝小学校	管理棟	1F 事務室	キッチン灯	FL10	1	1	1	350lm以上	-	8.5	245
7	天拝小学校	管理棟	1F 女WC	ダウンライト	IL100	1	5	5	750lm以上	-	3	200
8	天拝小学校	管理棟	1F 女WC	ブラケット	IL40	1	2	2	200lm以上	-	3	200
9	天拝小学校	管理棟	1F 女更衣室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	3	200
10	天拝小学校	管理棟	1F 女更衣室	シーリング	FCL40+32	1	1	1	4000lm以上	-	3	200
11	天拝小学校	管理棟	1F 職員室	直管型蛍光灯	HF32	2	18	36	5100lm以上	-	8.5	245
12	天拝小学校	管理棟	1F 職員室給湯室	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	1	245
13	天拝小学校	管理棟	1F 職員通路	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	8.5	245
14	天拝小学校	管理棟	1F 職員通路横	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	8.5	245
15	天拝小学校	管理棟	1F 前	ダウンライト	IL100	1	2	2	750lm以上	-	8.5	245
16	天拝小学校	管理棟	1F 男WC	ダウンライト	IL100	1	4	4	750lm以上	-	3	200
17	天拝小学校	管理棟	1F 男WC	ブラケット	IL40	1	1	1	200lm以上	-	3	200
18	天拝小学校	管理棟	1F 男更衣室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	3	200
19	天拝小学校	管理棟	1F 通路	埋込スクエア	FPL36	4	40	160	7900lm以上	-	8.5	245
20	天拝小学校	管理棟	2F 屋上庭園	直付小型シーリング	IL60	1	2	2	700lm以上	-	6	245
21	天拝小学校	管理棟	3F 児童会室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	3	200
22	天拝小学校	管理棟	3F 児童会室	直管型蛍光灯	HF32	1	17	17	2450lm以上	-	3	200
23	天拝小学校	管理棟	3F 児童会室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
24	天拝小学校	特別教室棟	1F コミュニティー室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	5	245
25	天拝小学校	特別教室棟	1F コミュニティー室	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-	5	245
26	天拝小学校	特別教室棟	1F 家庭科室	直管型蛍光灯	HF32	2	15	30	5100lm以上	-	3	200
27	天拝小学校	特別教室棟	1F 家庭科室	直管型蛍光灯	HF32	1	12	12	2450lm以上	-	3	200
28	天拝小学校	特別教室棟	1F 階段①	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	8.5	245
29	天拝小学校	特別教室棟	1F 階段①	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	8.5	245
30	天拝小学校	特別教室棟	1F 階段①	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	8.5	245
31	天拝小学校	特別教室棟	1F 女WC	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	3	200
32	天拝小学校	特別教室棟	1F 女WC	ダウンライト	IL100	1	3	3	750lm以上	-	3	200
33	天拝小学校	特別教室棟	1F 図書室	埋込スクエア	FHP23	2	10	20	2950lm以上	-	4	200
34	天拝小学校	特別教室棟	1F 図書室	直管型蛍光灯	HF32	1	47	47	2450lm以上	-	4	200
35	天拝小学校	特別教室棟	1F 前WC	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	3	200
36	天拝小学校	特別教室棟	1F 男WC	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	3	200
37	天拝小学校	特別教室棟	1F 男WC	ダウンライト	IL100	1	2	2	750lm以上	-	3	200
38	天拝小学校	特別教室棟	1F 配膳室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	9	200
39	天拝小学校	特別教室棟	1F 配膳室	ダウンライト	IL100	1	1	1	750lm以上	-	9	200
40	天拝小学校	特別教室棟	1F 和室	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-	8.5	245
41	天拝小学校	特別教室棟	2F 音楽室	直管型蛍光灯	HF32	1	20	20	2450lm以上	-	3	200
42	天拝小学校	特別教室棟	2F 音楽室	ダウンライト	IL100	1	7	7	750lm以上	-	3	200
43	天拝小学校	特別教室棟	2F 音楽室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	3	200
44	天拝小学校	特別教室棟	2F 教材センター	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	1	200
45	天拝小学校	特別教室棟	2F 女便所	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	3	200
46	天拝小学校	特別教室棟	2F 女便所	ダウンライト	IL100	1	2	2	750lm以上	-	3	200
47	天拝小学校	特別教室棟	2F 図工室	直管型蛍光灯	HF32	1	24	24	2450lm以上	-	3	200
48	天拝小学校	特別教室棟	2F 図工準備	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	1	200
49	天拝小学校	特別教室棟	2F 前便所	ダウンライト	IL100	1	1	1	750lm以上	-	5	200

仕様書別紙1 対象施設一覧表

No.	物件名	建物名	設置場所	照明種類	既存照明	灯数	器具数量	ランプ数 (概算)	定格光束	備考	概算点灯 時間(h)	概算稼働 日数(日)
50	天拝小学校	特別教室棟	2F 男便所	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	3	245
51	天拝小学校	特別教室棟	2F 男便所	ダウンライト	IL100	1	1	1	1750lm以上	-	3	245
52	天拝小学校	特別教室棟	2F 理科室	直管型蛍光灯	HF32	1	24	24	2450lm以上	-	3	200
53	天拝小学校	特別教室棟	2F 理科準備	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	8.5	245
54	天拝小学校	特別教室棟	2F 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	10	20	5100lm以上	-	8.5	245
55	天拝小学校	特別教室棟、普通教室棟	2F 渡り廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	245
56	天拝小学校	普通教室棟	1F 1-1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
57	天拝小学校	普通教室棟	1F 1-1	直管型蛍光灯	HF32	2	5	10	5100lm以上	-	7.5	200
58	天拝小学校	普通教室棟	1F 1-2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
59	天拝小学校	普通教室棟	1F 1-2	直管型蛍光灯	HF32	2	5	10	5100lm以上	-	7.5	200
60	天拝小学校	普通教室棟	1F 1年 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	5	10	5100lm以上	-	8.5	245
61	天拝小学校	普通教室棟	1F 2-1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
62	天拝小学校	普通教室棟	1F 2-1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
63	天拝小学校	普通教室棟	1F 2-2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
64	天拝小学校	普通教室棟	1F 2-2	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
65	天拝小学校	普通教室棟	1F 2年 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	7	14	5100lm以上	-	8.5	245
66	天拝小学校	普通教室棟	1F ひまわり3	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
67	天拝小学校	普通教室棟	1F ひまわり5	直管型蛍光灯	HF32	2	5	10	5100lm以上	-	7.5	200
68	天拝小学校	普通教室棟	1F 階段①	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	8.5	245
69	天拝小学校	普通教室棟	1F 階段②	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	8.5	245
70	天拝小学校	普通教室棟	1F 階段②	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	8.5	245
71	天拝小学校	普通教室棟	1F 教材室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	1	200
72	天拝小学校	普通教室棟	1F 昇降口	埋込スクエア	FPL36	4	15	60	7900lm以上	-	8.5	245
73	天拝小学校	普通教室棟	1F 昇降口	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	8.5	245
74	天拝小学校	普通教室棟	1F 昇降口	直付スポットライト	IL40	1	6	6	4500lm以上	-	8.5	245
75	天拝小学校	普通教室棟	1F 多目的室	直管型蛍光灯	HF32	2	24	48	5100lm以上	-	5	245
76	天拝小学校	普通教室棟	1F 多目的室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	5	245
77	天拝小学校	普通教室棟	1F 多目的室前通路	ブラケット	IL40	1	1	1	1200lm以上	-	8.5	245
78	天拝小学校	普通教室棟	1F 中庭 共用WC	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	3	200
79	天拝小学校	普通教室棟	1F 中庭 女WC	ダウンライト	IL100	1	6	6	750lm以上	-	3	200
80	天拝小学校	普通教室棟	1F 中庭 女WC	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	3	200
81	天拝小学校	普通教室棟	1F 中庭 男WC	ダウンライト	IL100	1	3	3	750lm以上	-	3	200
82	天拝小学校	普通教室棟	1F 中庭 男WC	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-	3	200
83	天拝小学校	普通教室棟	1F 中庭WC 前	ダウンライト	IL100	1	1	1	1750lm以上	-	6	245
84	天拝小学校	普通教室棟	1F 保健室	直管型蛍光灯	HF32	2	10	20	5100lm以上	-	8.5	200
85	天拝小学校	普通教室棟	1F 保健室	ダウンライト	IL100	1	2	2	750lm以上	-	8.5	200
86	天拝小学校	普通教室棟	2F 3-1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
87	天拝小学校	普通教室棟	2F 3-1	直管型蛍光灯	HF32	2	5	10	5100lm以上	-	7.5	200
88	天拝小学校	普通教室棟	2F 3-2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
89	天拝小学校	普通教室棟	2F 3-2	直管型蛍光灯	HF32	2	5	10	5100lm以上	-	7.5	200
90	天拝小学校	普通教室棟	2F 3年 前廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	11	22	5100lm以上	-	8.5	245
91	天拝小学校	普通教室棟	2F 4-1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
92	天拝小学校	普通教室棟	2F 4-1	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	7.5	200
93	天拝小学校	普通教室棟	2F 4-2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
94	天拝小学校	普通教室棟	2F 4-2	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	7.5	200
95	天拝小学校	普通教室棟	2F 4年 前廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	8.5	245
96	天拝小学校	普通教室棟	2F 4年 前廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	8.5	245
97	天拝小学校	普通教室棟	2F WC 前	ダウンライト	IL100	1	1	1	1750lm以上	-	8.5	245
98	天拝小学校	普通教室棟	2F ひまわり1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
99	天拝小学校	普通教室棟	2F ひまわり1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
100	天拝小学校	普通教室棟	2F ひまわり2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
101	天拝小学校	普通教室棟	2F ひまわり2	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	7.5	200
102	天拝小学校	普通教室棟	2F 学習コーナー	ダウンライト	IL100	1	2	2	750lm以上	-	7.5	200
103	天拝小学校	普通教室棟	2F 学習コーナー	埋込スクエア	FHP23	2	2	4	2950lm以上	-	7.5	200
104	天拝小学校	普通教室棟	2F 学習コーナー	埋込スクエア	FHP23	2	18	36	2950lm以上	-	7.5	200
105	天拝小学校	普通教室棟	2F 学習コーナー	ダウンライト	IL100	1	10	10	750lm以上	-	7.5	200
106	天拝小学校	普通教室棟	2F 学習コーナー	ダウンライト	IL100	1	1	1	1750lm以上	-	7.5	200
107	天拝小学校	普通教室棟	2F 共用WC	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	3	200
108	天拝小学校	普通教室棟	2F 女WC	ダウンライト	IL100	1	6	6	750lm以上	-	3	200
109	天拝小学校	普通教室棟	2F 倉庫	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	1	12
110	天拝小学校	普通教室棟	2F 多目的室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	5	245
111	天拝小学校	普通教室棟	2F 多目的室	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-	5	245
112	天拝小学校	普通教室棟	2F 多目的室近く屋外	街路灯	HF200	1	1	1	13900lm以上	-	6	245
113	天拝小学校	普通教室棟	2F 男WC	ダウンライト	IL100	1	3	3	750lm以上	-	3	200
114	天拝小学校	普通教室棟	2F 放送室	直管型蛍光灯	HF32	2	5	10	5100lm以上	-	3	200
115	天拝小学校	普通教室棟	3F 5-1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
116	天拝小学校	普通教室棟	3F 5-1	直管型蛍光灯	HF32	2	5	10	5100lm以上	-	7.5	200
117	天拝小学校	普通教室棟	3F 5-2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
118	天拝小学校	普通教室棟	3F 5-2	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	7.5	200
119	天拝小学校	普通教室棟	3F 5年 前廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	245
120	天拝小学校	普通教室棟	3F 5年 前廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	8.5	245
121	天拝小学校	普通教室棟	3F 6-1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
122	天拝小学校	普通教室棟	3F 6-1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
123	天拝小学校	普通教室棟	3F 6-2	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
124	天拝小学校	普通教室棟	3F 6-2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
125	天拝小学校	普通教室棟	3F 6年 前廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	11	22	5100lm以上	-	8.5	245
126	天拝小学校	普通教室棟	3F JRC室	直管型蛍光灯	HF32	2	5	10	5100lm以上	-	3	200
127	天拝小学校	普通教室棟	3F JRC室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
128	天拝小学校	普通教室棟	3F WC 前	ダウンライト	IL100	1	1	1	1750lm以上	-	8.5	245
129	天拝小学校	普通教室棟	3F ひまわり4	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
130	天拝小学校	普通教室棟	3F ひまわり4	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
131	天拝小学校	普通教室棟	3F 共用WC	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	3	200
132	天拝小学校	普通教室棟	3F 教員室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	1	200
133	天拝小学校	普通教室棟	3F 女WC	ダウンライト	IL100	1	6	6	750lm以上	-	3	200
134	天拝小学校	普通教室棟	3F 相談室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	3	200
135	天拝小学校	普通教室棟	3F 相談室廊下	埋込スクエア	FHP23	2	11	22	2950lm以上	-	8.5	245
136	天拝小学校	普通教室棟	3F 多目的室	直管型蛍光灯	HF32	1	27	27	2450lm以上	-	5	245
137	天拝小学校	普通教室棟	3F 男WC	ダウンライト	IL100	1	3	3	750lm以上	-	3	200
1	山家小学校	屋内運動場	体育館 アリーナ	高天井照明	MF700	1	25	25	29000lm以上	無線調光	5	200
2	山家小学校	屋内運動場	体育館 ステージ	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	3	200
3	山家小学校	屋内運動場	体育館 ステージ	ダウンライト	CDM-T75W	1	4	4	5500lm以上	-	3	200
4	山家小学校	屋内運動場	体育館 ステージ	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	3	200
5	山家小学校	屋内運動場	体育館 女子トイレ	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	3	200
6	山家小学校	屋内運動場	体育館 男子トイレ	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	3	200
7	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	1階 暗室	電球	IL40	1	1	1	1450lm以上	-	1	200
8	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	1階 教員室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	8.5	245
9	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	1階 玄関	埋込スクエア	FHP45	3	2	6	9000lm以上	-	8.	

仕様書別紙1 対象施設一覧表

No.	物件名	建物名	設置場所	照明種類	既存照明	灯数	器具数量	ランプ数 (概算)	定格光束	備考	概算点灯 時間(h)	概算稼働 日数(d)
18	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	1階 職員室	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-	8.5	245
19	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	1階 図工室	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	3	200
20	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	1階 図工室	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	3	200
21	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	1階 男子更衣室	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	3	200
22	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	1階 保健室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
23	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	1階 保健室	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	8.5	200
24	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	1階 放送室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	3	200
25	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	1階 放送室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	3	200
26	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	1階 放送室	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	3	200
27	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	1階 理科室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	3	200
28	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	1階 理科室	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	3	200
29	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	1階 理科準備室	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	1	200
30	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	8.5	245
31	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	5	10	5100lm以上	-	8.5	245
32	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	8.5	245
33	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	1階 和室	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	3	200
34	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	1階 和室	シーリング	FCL40+32	1	1	1	4000lm以上	-	3	200
35	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	2階 1-1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
36	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	2階 1-1	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	7.5	200
37	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	2階 2-1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
38	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	2階 2-1	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	7.5	200
39	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	2階 3-1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
40	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	2階 3-1	黒板灯	HF32	2	1	1	2000lm以上	-	7.5	200
41	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	2階 バルコニー側階段	直管型蛍光灯	HF32	1	1	2	5100lm以上	-	6	245
42	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	2階 家庭科室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	3	200
43	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	2階 家庭科室	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	3	200
44	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	2階 階段	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	8.5	245
45	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	2階 教員室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	1	200
46	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	2階 図書室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	3	200
47	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	2階 特別支援(わくわく教室1)	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	7.5	200
48	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	2階 特別支援(わくわく教室1)	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	7.5	200
49	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	2階 配膳室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	9	200
50	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	2階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	8.5	245
51	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	3階 4-1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
52	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	3階 4-1	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	7.5	200
53	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	3階 5-1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
54	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	3階 5-1	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	7.5	200
55	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	3階 6-1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
56	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	3階 6-1	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	7.5	200
57	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	3階 音楽室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	3	200
58	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	3階 音楽室	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	3	200
59	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	3階 音楽準備室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	1	200
60	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	3階 階段	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	8.5	245
61	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	3階 教員室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	1	200
62	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	3階 多目的室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	3	200
63	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	3階 多目的室	黒板灯	HF32	2	1	1	2000lm以上	-	3	200
64	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	3階 特別支援(わくわく教室2)	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	7.5	200
65	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	3階 特別支援(わくわく教室2)	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	7.5	200
66	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	3階 配膳室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	9	200
67	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	3階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	7	14	5100lm以上	-	8.5	245
68	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	4階 パソコン室	直管型蛍光灯	HF32	2	20	40	5100lm以上	-	3	200
69	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	4階 パソコン室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
70	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	4階 ブレイルーム	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	3	200
71	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	4階 ブレイルーム	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	3	200
72	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	4階 会議室前階段	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	8.5	245
73	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	4階 児童会議室・P会議室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	3	200
74	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	4階 児童会議室・P会議室	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	3	200
75	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	4階 社会科資料室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	1	200
76	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	4階 社会科資料室	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	1	200
77	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	4階 倉庫	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	1	12
78	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	4階 倉庫横階段	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	8.5	245
79	山家小学校	管理教室棟、特別教室棟	4階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	245
1	山口小学校	屋内運動場	体育館 WC	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	5	200
2	山口小学校	屋内運動場	体育館 WC横	埋込スクエア	FPL55	4	3	12	12000lm以上	-	5	200
3	山口小学校	屋内運動場	体育館 WC横	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	5	200
4	山口小学校	屋内運動場	体育館 アリーナ	高天井照明	HF700	1	26	26	18500lm以上	無線調光・人感セ	3	200
5	山口小学校	屋内運動場	体育館 ステージ	直管型蛍光灯	FLR110	2	8	16	9500lm以上	無線調光	3	200
6	山口小学校	屋内運動場	体育館 ステージ	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	3	200
7	山口小学校	屋内運動場	体育館 ステージ	高天井照明	HF700	1	3	3	18500lm以上	無線調光・人感セ	3	200
8	山口小学校	屋内運動場	体育館 外部	ウォールライト	FL20	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型	3	200
9	山口小学校	屋内運動場	体育館 外部(入口)	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	3	200
10	山口小学校	屋内運動場	体育館 控室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	1	200
11	山口小学校	屋内運動場	体育館 倉庫①	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	1	200
12	山口小学校	屋内運動場	体育館 倉庫②	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	1	200
13	山口小学校	屋内運動場	体育館 放送室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	6	60
14	山口小学校	屋内運動場	体育館 放送室横	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	3	200
15	山口小学校	屋内運動場	体育館 放送室横	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	3	200
16	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 WC	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	3	200
17	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 WC	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-	3	200
18	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 エレベーター	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	8.5	245
19	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 印刷室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	8.5	245
20	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 休憩スペース	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	8.5	245
21	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 給食受所	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	9	200
22	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 更衣室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	3	200
23	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 更衣室	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	3	200
24	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 更衣室横倉庫	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	1	12
25	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 更衣室横部屋	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	3	200
26	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 校長室	直管型蛍光灯	HF32	1	12	12	2450lm以上	-	8.5	245
27	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 資料室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	1	200
28	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 事務室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	8.5	245
29	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 昇降口	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	8.5	245
30	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 職員室	直管型蛍光灯	HF32	2	22	44	5100lm以上	-	8.5	245
31	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 職員室	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	8.5	245
32	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 職員室前WC	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-	3	200
33	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 職員室前WC	直管型蛍光灯	HF32	1	12	12	2450lm以上	-	3	200
34	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 倉庫	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	1	12
35	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 倉庫	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	1	12
36	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 相談室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	3	200
37	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 体育倉庫	ウォールライト	FL20	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型	1	245
38	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 入口	埋込スクエア	FPL36	3	8	24	4450lm以上	-	8.5	245
39	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 入口	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	8.5	245
40	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 放送室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	3	200
41	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 放送室	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	3	200
42	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 放送室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	3	200
43	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	13	26	5100lm以上	-	8.5	245

仕様書別紙1 対象施設一覧表

No.	物件名	建物名	設置場所	照明種類	既存照明	灯数	器具数量	ランプ数 (概算)	定格光束	備考	概算点灯 時間(h)	概算稼働 日数(日)
44	山口小学校	管理教室棟	1棟1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	8.5	245
45	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 1の1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
46	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 1の1	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	7.5	200
47	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 1の2	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
48	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 1の2	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	7.5	200
49	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 2の1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
50	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 2の1	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	7.5	200
51	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 2の2	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
52	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 2の2	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	7.5	200
53	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 6の1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
54	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 6の1	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	7.5	200
55	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 WC	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
56	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 WC	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-	7.5	200
57	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 WC	直管型蛍光灯	HF32	1	5	5	2450lm以上	-	7.5	200
58	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 たんぼぼ1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
59	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 たんぼぼ1	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	7.5	200
60	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 たんぼぼ2	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
61	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 たんぼぼ2	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	7.5	200
62	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 会議室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	3	200
63	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 会議室	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	3	200
64	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 会議室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	3	200
65	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 階段	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	8.5	245
66	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 階段	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	8.5	245
67	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 教材室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	1	200
68	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 生活科教材室	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	1	200
69	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	8.5	245
70	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	8.5	245
71	山口小学校	管理教室棟	1棟2階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	8.5	245
72	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 3の1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
73	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 3の1	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	7.5	200
74	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 3の2	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
75	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 3の2	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	7.5	200
76	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 4の1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
77	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 4の1	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	7.5	200
78	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 4の2	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
79	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 4の2	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	7.5	200
80	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 6の2	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
81	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 6の2	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	7.5	200
82	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 WC	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	3	200
83	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 WC	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-	3	200
84	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 WC	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	3	200
85	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 WC	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-	3	200
86	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 たんぼぼ3	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
87	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 たんぼぼ3	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	7.5	200
88	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 たんぼぼ4	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
89	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 たんぼぼ4	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	7.5	200
90	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 階段	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	8.5	245
91	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 相談室	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	3	200
92	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 多目的室 (IBPC室)	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	5	245
93	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 多目的室 (IBPC室)	直管型蛍光灯	HF32	2	20	40	5100lm以上	-	5	245
94	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	8.5	245
95	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	8.5	245
96	山口小学校	管理教室棟	1棟3階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	8.5	245
97	山口小学校	渡り廊下	渡り廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	防雨防湿型	8.5	245
98	山口小学校	渡り廊下	渡り廊下 1階	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	8.5	245
99	山口小学校	渡り廊下	渡り廊下 2階	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	防雨防湿型	8.5	245
100	山口小学校	渡り廊下	渡り廊下 体育館前	直管型蛍光灯	FL20	2	2	4	950lm以上	防雨防湿型	8.5	245
101	山口小学校	特別教室棟	2棟1階 5の1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
102	山口小学校	特別教室棟	2棟1階 5の1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
103	山口小学校	特別教室棟	2棟1階 5の2	埋込スクエア	FPL55	4	4	16	12000lm以上	-	7.5	200
104	山口小学校	特別教室棟	2棟1階 5の2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
105	山口小学校	特別教室棟	2棟1階 階段	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	8.5	245
106	山口小学校	特別教室棟	2棟1階 階段横部屋	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
107	山口小学校	特別教室棟	2棟1階 出入口外	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	8.5	245
108	山口小学校	特別教室棟	2棟1階 図工室	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	3	200
109	山口小学校	特別教室棟	2棟1階 図工室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
110	山口小学校	特別教室棟	2棟1階 制作室・学童	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	3	200
111	山口小学校	特別教室棟	2棟1階 制作室・学童	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	3	200
112	山口小学校	特別教室棟	2棟1階 制作室・学童	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	3	200
113	山口小学校	特別教室棟	2棟1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	8.5	245
114	山口小学校	特別教室棟	2棟1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	8.5	245
115	山口小学校	特別教室棟	2棟2階 階段	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	8.5	245
116	山口小学校	特別教室棟	2棟2階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	1	200
117	山口小学校	特別教室棟	2棟2階 図書室	直管型蛍光灯	HF32	2	30	60	5100lm以上	-	3	200
118	山口小学校	特別教室棟	2棟2階 理科室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	3	200
119	山口小学校	特別教室棟	2棟2階 理科室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
120	山口小学校	特別教室棟	2棟2階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	5	10	5100lm以上	-	8.5	245
121	山口小学校	特別教室棟	2棟3階 PTA研修室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	3	200
122	山口小学校	特別教室棟	2棟3階 音楽室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
123	山口小学校	特別教室棟	2棟3階 音楽室	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	3	200
124	山口小学校	特別教室棟	2棟3階 音楽室	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	3	200
125	山口小学校	特別教室棟	2棟3階 音楽準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	1	200
126	山口小学校	特別教室棟	2棟3階 家庭科室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	3	200
127	山口小学校	特別教室棟	2棟3階 家庭科室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
128	山口小学校	特別教室棟	2棟3階 家庭科準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	1	200
129	山口小学校	特別教室棟	2棟3階 階段	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	8.5	245
130	山口小学校	特別教室棟	2棟3階 階段	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	8.5	245
131	山口小学校	特別教室棟	2棟3階 備品保管庫	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	1	200
132	山口小学校	特別教室棟	2棟3階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	8.5	245
1	筑紫小学校	屋内運動場	体育館 アリーナ	高天井照明	HF700	1	25	25	18500lm以上	無線調光・人感セ	5	200
2	筑紫小学校	屋内運動場	体育館 ステージ	ダウンライト	IL100	1	1	1	750lm以上	-	3	200
3	筑紫小学校	屋内運動場	体育館 ステージ	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	3	200
4	筑紫小学校	屋内運動場	体育館 ステージ	直管型蛍光灯	HF32	1	12	12	2450lm以上	-	3	200
5	筑紫小学校	屋内運動場	体育館 ステージ	ウォールライト	FL20	1	6	6	950lm以上	防雨防湿型	3	200
6	筑紫小学校	屋内運動場	体育館 ステージ	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	3	200
7	筑紫小学校	屋内運動場	体育館 トイレ①	ダウンライト	IL100	1	2	2	750lm以上	-	5	200
8	筑紫小学校	屋内運動場	体育館 トイレ①	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	5	200
9	筑紫小学校	屋内運動場	体育館 トイレ②	ダウンライト	IL100	1	3	3	750lm以上	-	5	200
10	筑紫小学校	屋内運動場	体育館 トイレ②	ウォールライト	FL20	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型	5	200
11	筑紫小学校	屋内運動場	体育館 トイレ③	ダウンライト	IL100	1	4	4	750lm以上	-	5	200
12	筑紫小学校	屋内運動場	体育館 トイレ③	ウォールライト	FL20	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型	5	200
13	筑紫小学校	屋内運動場	体育館 トイレ前通路	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	3	200
14	筑紫小学校	屋内運動場	体育館 入口	ウォールライト	FL20	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型	5	200
15	筑紫小学校	屋内運動場	体育館 入口	直管型蛍光灯	FL20	1	8	8	950lm以上	-	5	200
16	筑紫小学校	屋内運動場	体育館 入口	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	5	200

仕様書別紙1 対象施設一覧表

No.	物件名	建物名	設置場所	照明種類	既存照明	灯数	器具数量	ランプ数 (概算)	定格光束	備考	概算点灯 時間(h)	概算稼働 日数(日)	
17	筑紫小学校	屋内運動場	体育館 入口	ダウンライト	IL100	1	2	2	750lm以上	-		5	200
18	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 1の1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	200
19	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 1の1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		7.5	200
20	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 1の2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	200
21	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 1の2	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		7.5	200
22	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 エレベーター	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-		8.5	245
23	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 スタジオ	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-		6	60
24	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 ひ2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	200
25	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 ひ2	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		7.5	200
26	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 印刷室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-		3	200
27	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 会議室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		3	200
28	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 会議室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		3	200
29	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 会議室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		3	200
30	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 給食配膳室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		9	200
31	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 給湯室	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-		1	245
32	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 玄関	埋込スクエア	FHP32	3	8	24	5950lm以上	-		8.5	245
33	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 更衣室①	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-		3	200
34	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 更衣室②	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-		3	200
35	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 校長室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		8.5	245
36	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 事務室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		8.5	245
37	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 児童昇降口	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-		8.5	245
38	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 児童昇降口	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-		8.5	245
39	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 児童昇降口横階段	直管型蛍光灯	FL20	2	2	4	950lm以上	-		8.5	245
40	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 児童昇降口外	ウォールライト	FL20	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型		8.5	245
41	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 職員室	直管型蛍光灯	HF32	2	30	60	5100lm以上	-		8.5	245
42	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 職員室前	スポットライト	CDM-T75W	1	4	4	1000lm以上	ダクト型		8.5	245
43	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 職員室前階段	直管型蛍光灯	FL20	2	2	4	950lm以上	-		8.5	245
44	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 相談室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-		3	200
45	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 保健室	直管型蛍光灯	HF32	2	5	10	5100lm以上	-		8.5	200
46	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 放送室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-		3	200
47	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 廊下①	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-		8.5	245
48	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 廊下①	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-		8.5	245
49	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 廊下②	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		8.5	245
50	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 和室	シーリング	FCL40+32	1	2	2	4000lm以上	-		8.5	245
51	筑紫小学校	管理教室棟	本館1階 和室	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-		8.5	245
52	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 1の3	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	200
53	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 1の3	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		7.5	200
54	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 1の4	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	200
55	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 1の4	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		7.5	200
56	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 1の5	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	200
57	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 1の5	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		7.5	200
58	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 6の1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	200
59	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 6の1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		7.5	200
60	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 6の2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	200
61	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 6の2	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		7.5	200
62	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 6の3	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		7.5	200
63	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 6の3	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	200
64	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 6の4	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		7.5	200
65	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 6の4	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	200
66	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 6の5	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	200
67	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 6の5	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		7.5	200
68	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 エレベーター	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-		8.5	245
69	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 エレベーター横階段	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-		8.5	245
70	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 ひ3	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	200
71	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 ひ3	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-		7.5	200
72	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 ひ4	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	200
73	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 ひ4	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-		7.5	200
74	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 ひ5	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	200
75	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 ひ5	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		7.5	200
76	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 階段	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-		8.5	245
77	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 活動室①	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-		5	245
78	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 活動室②	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-		5	245
79	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 活動室①	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-		1	200
80	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 資料室②	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-		1	200
81	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 廊下①	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-		8.5	245
82	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 廊下①	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-		8.5	245
83	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 廊下②	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-		8.5	245
84	筑紫小学校	管理教室棟	本館2階 廊下②	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-		8.5	245
85	筑紫小学校	管理教室棟	本館3階 3の1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	200
86	筑紫小学校	管理教室棟	本館3階 3の1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		7.5	200
87	筑紫小学校	管理教室棟	本館3階 3の2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	200
88	筑紫小学校	管理教室棟	本館3階 3の2	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		7.5	200
89	筑紫小学校	管理教室棟	本館3階 3の3	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	200
90	筑紫小学校	管理教室棟	本館3階 3の3	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		7.5	200
91	筑紫小学校	管理教室棟	本館3階 3の4	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	200
92	筑紫小学校	管理教室棟	本館3階 3の4	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		7.5	200
93	筑紫小学校	管理教室棟	本館3階 5の1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	200
94	筑紫小学校	管理教室棟	本館3階 5の1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		7.5	200
95	筑紫小学校	管理教室棟	本館3階 5の2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	200
96	筑紫小学校	管理教室棟	本館3階 5の2	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		7.5	200
97	筑紫小学校	管理教室棟	本館3階 5の3	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	200
98	筑紫小学校	管理教室棟	本館3階 5の3	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		7.5	200
99	筑紫小学校	管理教室棟	本館3階 5の4	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	200
100	筑紫小学校	管理教室棟	本館3階 5の4	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		7.5	200
101	筑紫小学校	管理教室棟	本館3階 5の5	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		7.5	20

仕様書別紙1 対象施設一覧表

No.	物件名	建物名	設置場所	照明種類	既存照明	灯数	器具数量	ランプ数 (概算)	定格光束	備考	概算点灯 時間(h)	概算稼働 日数(日)
122	筑紫小学校	特別教室棟	新館南1階 PTA横階段	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	8.5	245
123	筑紫小学校	特別教室棟	新館南1階 ちくしっこ	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
124	筑紫小学校	特別教室棟	新館南1階 ちくしっこ	直管型蛍光灯	FL20	2	2	4	950lm以上	-	7.5	200
125	筑紫小学校	特別教室棟	新館南1階 家庭科室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
126	筑紫小学校	特別教室棟	新館南1階 家庭科室	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	3	200
127	筑紫小学校	特別教室棟	新館南1階 階段	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	8.5	245
128	筑紫小学校	特別教室棟	新館南1階 階段横	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	8.5	245
129	筑紫小学校	特別教室棟	新館南1階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	1	200
130	筑紫小学校	特別教室棟	新館南1階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	1	200
131	筑紫小学校	特別教室棟	新館南1階 図工室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
132	筑紫小学校	特別教室棟	新館南1階 図工室	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-	3	200
133	筑紫小学校	特別教室棟	新館南1階 図書室	直管型蛍光灯	HF32	2	13	26	5100lm以上	-	3	200
134	筑紫小学校	特別教室棟	新館南1階 図書室	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-	3	200
135	筑紫小学校	特別教室棟	新館南1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	8.5	245
136	筑紫小学校	特別教室棟	新館南1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	8.5	245
137	筑紫小学校	特別教室棟	新館南2階 ふれあいルーム	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	5	245
138	筑紫小学校	特別教室棟	新館南2階 ふれあいルーム	直管型蛍光灯	HF32	2	20	40	5100lm以上	-	5	245
139	筑紫小学校	特別教室棟	新館南2階 英語活動室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	3	200
140	筑紫小学校	特別教室棟	新館南2階 英語活動室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
141	筑紫小学校	特別教室棟	新館南2階 音楽室	直管型蛍光灯	HF32	2	20	40	5100lm以上	-	3	200
142	筑紫小学校	特別教室棟	新館南2階 音楽室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
143	筑紫小学校	特別教室棟	新館南2階 音楽準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	1	200
144	筑紫小学校	特別教室棟	新館南2階 音楽準備室	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	1	200
145	筑紫小学校	特別教室棟	新館南2階 階段	直管型蛍光灯	FL20	2	2	4	950lm以上	-	8.5	245
146	筑紫小学校	特別教室棟	新館南2階 資料コーナー	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	3	200
147	筑紫小学校	特別教室棟	新館南2階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	1	200
148	筑紫小学校	特別教室棟	新館南2階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	1	200
149	筑紫小学校	特別教室棟	新館南2階 倉庫	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	1	12
150	筑紫小学校	特別教室棟	新館南2階 倉庫横階段	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	8.5	245
151	筑紫小学校	特別教室棟	新館南2階 倉庫横階段	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	8.5	245
152	筑紫小学校	特別教室棟	新館南2階 理科室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
153	筑紫小学校	特別教室棟	新館南2階 理科室	直管型蛍光灯	HF32	2	7	14	5100lm以上	-	3	200
154	筑紫小学校	特別教室棟	新館南2階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	8.5	245
155	筑紫小学校	特別教室棟	新館南2階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	8.5	245
156	筑紫小学校	普通教室棟	新館北1階 2の1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
157	筑紫小学校	普通教室棟	新館北1階 2の1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
158	筑紫小学校	普通教室棟	新館北1階 2の2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
159	筑紫小学校	普通教室棟	新館北1階 2の2	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
160	筑紫小学校	普通教室棟	新館北1階 2の3	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
161	筑紫小学校	普通教室棟	新館北1階 2の3	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
162	筑紫小学校	普通教室棟	新館北1階 2の4	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
163	筑紫小学校	普通教室棟	新館北1階 2の4	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
164	筑紫小学校	普通教室棟	新館北1階 2の5	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
165	筑紫小学校	普通教室棟	新館北1階 2の5	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	7.5	200
166	筑紫小学校	普通教室棟	新館北1階 階段	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	8.5	245
167	筑紫小学校	普通教室棟	新館北1階 階段	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	8.5	245
168	筑紫小学校	普通教室棟	新館北1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	8.5	245
169	筑紫小学校	普通教室棟	新館北1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	防雨防湿型	8.5	245
170	筑紫小学校	普通教室棟	新館北2階 たんぼぼ	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
171	筑紫小学校	普通教室棟	新館北2階 たんぼぼ	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
172	筑紫小学校	普通教室棟	新館北2階 ひ10	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
173	筑紫小学校	普通教室棟	新館北2階 ひ10	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
174	筑紫小学校	普通教室棟	新館北2階 ひ8	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
175	筑紫小学校	普通教室棟	新館北2階 ひ8	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
176	筑紫小学校	普通教室棟	新館北2階 ひ9	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
177	筑紫小学校	普通教室棟	新館北2階 ひ9	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
178	筑紫小学校	普通教室棟	新館北2階 階段	直管型蛍光灯	FL20	2	2	4	950lm以上	-	8.5	245
179	筑紫小学校	普通教室棟	新館北2階 児童会室(6の1)	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
180	筑紫小学校	普通教室棟	新館北2階 児童会室(6の1)	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	7.5	200
181	筑紫小学校	普通教室棟	新館北2階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	防雨防湿型	8.5	245
1	筑紫東小学校	屋内運動場	屋外 体育館	電球	IL60	1	2	2	700lm以上	-	3	200
2	筑紫東小学校	屋内運動場	体育館1F アリーナ	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	5	200
3	筑紫東小学校	屋内運動場	体育館1F アリーナ	高天井照明	HF1000	1	12	12	38000lm以上	無線調光	5	200
4	筑紫東小学校	屋内運動場	体育館1F ステージ	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	3	200
5	筑紫東小学校	屋内運動場	体育館1F ステージ横	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-	3	200
6	筑紫東小学校	屋内運動場	体育館1F ステージ横	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-	3	200
7	筑紫東小学校	屋内運動場	体育館1F みんなのトイレ	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	3	200
8	筑紫東小学校	屋内運動場	体育館1F 器具庫	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	1	200
9	筑紫東小学校	屋内運動場	体育館1F 女子トイレ	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	3	200
10	筑紫東小学校	屋内運動場	体育館1F 女子更衣	直管型蛍光灯	HF32	1	5	5	2450lm以上	-	3	200
11	筑紫東小学校	屋内運動場	体育館1F 女子更衣	ウォールライト	FL20	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型	3	200
12	筑紫東小学校	屋内運動場	体育館1F 掃除用具室	電球	IL40	1	1	1	450lm以上	-	1	200
13	筑紫東小学校	屋内運動場	体育館1F 男子更衣室	電球	IL60	1	2	2	700lm以上	-	3	200
14	筑紫東小学校	屋内運動場	体育館1F 男子更衣室	ウォールライト	FL20	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型	3	200
15	筑紫東小学校	屋内運動場	体育館1F 男子更衣室	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	3	200
16	筑紫東小学校	屋内運動場	体育館1F 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-	8.5	245
17	筑紫東小学校	屋内運動場	体育館1F 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	8.5	245
18	筑紫東小学校	屋内運動場	体育館1F 廊下	電球	IL60	1	4	4	700lm以上	-	8.5	245
19	筑紫東小学校	屋内運動場	体育館2F ギャラリー	直管型蛍光灯	FL20	2	5	10	950lm以上	-	8.5	245
20	筑紫東小学校	屋内運動場	体育館2F ミーティング室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	3	200
21	筑紫東小学校	屋内運動場	体育館2F ミーティング室横	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	8.5	245
22	筑紫東小学校	屋内運動場	体育館2F 隙間	電球	IL60	1	3	3	700lm以上	-	8.5	245
23	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 1の1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
24	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 1の1	直管型蛍光灯	HF32	2	5	10	5100lm以上	-	7.5	200
25	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 1の2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
26	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 1の2	直管型蛍光灯	HF32	2	5	10	5100lm以上	-	7.5	200
27	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 1の3	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
28	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 1の3	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
29	筑紫東小学校	管理教室棟	1F コモンホール	ダウンライト	FHT57	1	4	4	3200lm以上	-	5	245
30	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 印刷室	直管型蛍光灯	HF32	2	5	10	5100lm以上	-	3	200
31	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 会議室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	3	200
32	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 会議室	直管型蛍光灯	HF32(高出力型)	2	1	2	6850lm以上	-	3	200
33	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 階段1	直管型蛍光灯	FL20	2	5	10	950lm以上	-	8.5	245
34	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 階段2	直管型蛍光灯	FL20	2	7	14	950lm以上	-	8.5	245
35	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 教材室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	1	200
36	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 玄関	直付スクエア	FPL36	4	2	8	5950lm以上	-	8.5	245
37	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 玄関軒下	ブラケット	IL100	1	1	1	1900lm以上	防雨防湿型	6	245
38	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 更衣室1	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	3	200
39	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 更衣室1	電球	IL40	1	1	1	450lm以上	-	3	200
40	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 更衣室2	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	3	200
41	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 更衣室2	電球	IL40	1	1	1	450lm以上	-	3	200
42	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 校長室	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	8.5	245
43	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 事務室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	245
44	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 事務室	キッチン灯	FL15	1	1	1	550lm以上	-	8.5	245
45	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 児童昇降口	ダウンライト	FHT57	1	4	4	3200lm以上	-	8.5	245

仕様書別紙1 対象施設一覧表

No.	物件名	建物名	設置場所	照明種類	既存照明	灯数	器具数量	ランプ数 (概算)	定格光束	備考	概算点灯 時間(h)	概算稼働 日数(日)
46	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 昇降口前廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	8	8	2450lm以上	-	8.5	245
47	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 昇降口前廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	12	12	2450lm以上	-	8.5	245
48	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 職員室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	8.5	245
49	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 職員室	直管型蛍光灯	HF32	2	18	36	5100lm以上	-	8.5	245
50	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 図書室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	4	200
51	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 図書室	直付スクエア	FHP45	4	11	44	12000lm以上	-	4	200
52	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 洗濯・WC	電球	IL60	1	2	2	700lm以上	-	3	200
53	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 洗濯・WC	電球	IL40	1	1	1	450lm以上	-	3	200
54	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 廊下	電球	IL60	1	2	2	700lm以上	-	8.5	245
55	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 保健室	キッチン灯	FL15	1	1	1	550lm以上	-	8.5	200
56	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 保健室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
57	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 廊下外	電球	IL60	1	1	1	700lm以上	-	6	245
58	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 和室	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	8.5	245
59	筑紫東小学校	管理教室棟	1F 和室	シーリング	FCL40+32	1	1	1	4000lm以上	-	8.5	245
60	筑紫東小学校	管理教室棟	2F 2の1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
61	筑紫東小学校	管理教室棟	2F 2の1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
62	筑紫東小学校	管理教室棟	2F 2の2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
63	筑紫東小学校	管理教室棟	2F 2の2	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
64	筑紫東小学校	管理教室棟	2F 3の1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
65	筑紫東小学校	管理教室棟	2F 3の1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
66	筑紫東小学校	管理教室棟	2F 3の2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
67	筑紫東小学校	管理教室棟	2F 3の2	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
68	筑紫東小学校	管理教室棟	2F 3の3	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
69	筑紫東小学校	管理教室棟	2F 3の3	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
70	筑紫東小学校	管理教室棟	2F なかよし2 (情緒)	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
71	筑紫東小学校	管理教室棟	2F なかよし2 (情緒)	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
72	筑紫東小学校	管理教室棟	2F なかよし3 (情緒)	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
73	筑紫東小学校	管理教室棟	2F なかよし3 (情緒)	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
74	筑紫東小学校	管理教室棟	2F なかよし4 (情緒)	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
75	筑紫東小学校	管理教室棟	2F なかよし4 (情緒)	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
76	筑紫東小学校	管理教室棟	2F なかよし6 (病弱)	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
77	筑紫東小学校	管理教室棟	2F なかよし6 (病弱)	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
78	筑紫東小学校	管理教室棟	2F 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	13	13	2450lm以上	-	8.5	245
79	筑紫東小学校	管理教室棟	3F 4の1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
80	筑紫東小学校	管理教室棟	3F 4の1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
81	筑紫東小学校	管理教室棟	3F 4の2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
82	筑紫東小学校	管理教室棟	3F 4の2	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
83	筑紫東小学校	管理教室棟	3F 5の1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
84	筑紫東小学校	管理教室棟	3F 5の1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
85	筑紫東小学校	管理教室棟	3F 5の2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
86	筑紫東小学校	管理教室棟	3F 5の2	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
87	筑紫東小学校	管理教室棟	3F 5の3	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
88	筑紫東小学校	管理教室棟	3F 5の3	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
89	筑紫東小学校	管理教室棟	3F 6の1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
90	筑紫東小学校	管理教室棟	3F 6の1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
91	筑紫東小学校	管理教室棟	3F 6の2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
92	筑紫東小学校	管理教室棟	3F 6の2	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
93	筑紫東小学校	管理教室棟	3F 6の3	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
94	筑紫東小学校	管理教室棟	3F 6の3	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
95	筑紫東小学校	管理教室棟	3F なかよし5 (情緒)	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
96	筑紫東小学校	管理教室棟	3F なかよし5 (情緒)	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
97	筑紫東小学校	管理教室棟	3F 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	13	13	2450lm以上	-	8.5	245
98	筑紫東小学校	管理教室棟、特別教室棟	2F 廊下	ウォールライト	FL20	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型	8.5	245
99	筑紫東小学校	特別教室棟	1F (別館) 家庭科室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	3	200
100	筑紫東小学校	特別教室棟	1F (別館) 家庭科室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
101	筑紫東小学校	特別教室棟	1F (別館) 家庭科準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	1	200
102	筑紫東小学校	特別教室棟	1F (別館) 階段3	直管型蛍光灯	FL20	2	2	4	950lm以上	-	8.5	245
103	筑紫東小学校	特別教室棟	1F (別館) 給食配膳室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	9	200
104	筑紫東小学校	特別教室棟	1F (別館) 給食配膳室外	電球	IL60	1	1	1	700lm以上	-	9	200
105	筑紫東小学校	特別教室棟	1F (別館) 図工室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	3	200
106	筑紫東小学校	特別教室棟	1F (別館) 図工室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
107	筑紫東小学校	特別教室棟	1F (別館) 図工準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	1	200
108	筑紫東小学校	特別教室棟	1F (別館) 渡り廊下	電球	IL60	1	1	1	700lm以上	-	8.5	245
109	筑紫東小学校	特別教室棟	1F (別館) 理科室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	3	200
110	筑紫東小学校	特別教室棟	1F (別館) 理科室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
111	筑紫東小学校	特別教室棟	1F (別館) 理科準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	1	200
112	筑紫東小学校	特別教室棟	1F (別館) 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	9	9	2450lm以上	-	8.5	245
113	筑紫東小学校	特別教室棟	2F (別館) PTAルーム	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	3	200
114	筑紫東小学校	特別教室棟	2F (別館) PTAルーム	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
115	筑紫東小学校	特別教室棟	2F (別館) PTAルーム	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	3	200
116	筑紫東小学校	特別教室棟	2F (別館) なかよし1 (知的)	直管型蛍光灯	HF32(高出力型)	2	6	12	6850lm以上	-	7.5	200
117	筑紫東小学校	特別教室棟	2F (別館) なかよし1 (知的)	直管型蛍光灯	HF32(高出力型)	2	2	4	6850lm以上	-	7.5	200
118	筑紫東小学校	特別教室棟	2F (別館) なかよし3 (知的)	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	7.5	200
119	筑紫東小学校	特別教室棟	2F (別館) ブレイルルーム	直管型蛍光灯	HF32(高出力型)	2	6	12	6850lm以上	-	5	245
120	筑紫東小学校	特別教室棟	2F (別館) ブレイルルーム	直管型蛍光灯	HF32(高出力型)	2	2	4	6850lm以上	-	5	245
121	筑紫東小学校	特別教室棟	2F (別館) ワクワクルーム	直管型蛍光灯	HF32(高出力型)	2	5	10	6850lm以上	-	5	245
122	筑紫東小学校	特別教室棟	2F (別館) ワクワクルーム	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	5	245
123	筑紫東小学校	特別教室棟	2F (別館) ワクワクルーム	直管型蛍光灯	HF32	2	10	20	5100lm以上	-	5	245
124	筑紫東小学校	特別教室棟	2F (別館) 音楽室	直管型蛍光灯	HF32(高出力型)	2	16	32	6850lm以上	-	3	200
125	筑紫東小学校	特別教室棟	2F (別館) 音楽室	直管型蛍光灯	HF32(高出力型)	1	2	2	3150lm以上	-	3	200
126	筑紫東小学校	特別教室棟	2F (別館) 音楽準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	1	200
127	筑紫東小学校	特別教室棟	2F (別館) 通級	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	7.5	200
128	筑紫東小学校	特別教室棟	2F (別館) 通級	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	7.5	200
129	筑紫東小学校	特別教室棟	2F (別館) 放送室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	3	200
130	筑紫東小学校	特別教室棟	2F (別館) 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	7	7	2450lm以上	-	8.5	245
1	原田小学校	屋内運動場	体育館 アリーナ	高天井照明	MF700	1	24	24	29000lm以上	無線調光	5	200
2	原田小学校	屋内運動場	体育館 ステージ	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	3	200
3	原田小学校	屋内運動場	体育館 ステージ	スポットライト	CDM-T75W	1	4	4	1000lm以上	ダクト型	3	200
4	原田小学校	屋内運動場	体育館 階段	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	8.5	245
5	原田小学校	屋内運動場	体育館 入口	ダウンライト	IL100	1	2	2	750lm以上	-	8.5	245
6	原田小学校	屋内運動場	体育館 部屋①	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
7	原田小学校	屋内運動場	体育館 部屋②	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	7.5	200
8	原田小学校	屋内運動場	体育館 部屋③	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	7.5	200
9	原田小学校	屋内運動場	体育館 部屋④	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	7.5	200
10	原田小学校	屋内運動場	体育館 部屋⑤	埋込スクエア	FHP45	4	3	12	12000lm以上	-	7.5	200
11	原田小学校	屋内運動場	体育館 部屋⑥	直管型蛍光灯	FL20	2	5	10	950lm以上	-	7.5	200
12	原田小学校	屋内運動場	体育館 部屋⑥	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	7.5	200
13	原田小学校	屋内運動場	体育館 部屋⑥	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-	7.5	200
14	原田小学校	屋内運動場	体育館 部屋⑦	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
15	原田小学校	管理教室棟	1階 1年1組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
16	原田小学校	管理教室棟	1階 1年1組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
17	原田小学校	管理教室棟	1階 1年2組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
18	原田小学校	管理教室棟	1階 1年2組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
19	原田小学校	管理教室棟	1階 1年3組	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	7.5	200
20	原田小学校	管理教室棟	1階 1年3組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200

仕様書別紙1 対象施設一覧表

No.	物件名	建物名	設置場所	照明種類	既存照明	灯数	器具数量	ランプ数 (概算)	定格光束	備考	概算点灯 時間(h)	概算稼働 日数(日)
21	原田小学校	管理教室棟	1階 1年4組	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	7.5	200
22	原田小学校	管理教室棟	1階 1年4組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
23	原田小学校	管理教室棟	1階 コモンホール	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	5	245
24	原田小学校	管理教室棟	1階 コモンホール	直管型蛍光灯	FL20	2	2	4	950lm以上	-	5	245
25	原田小学校	管理教室棟	1階 コモンホール	ブラケット	IL60	1	6	6	450lm以上	防雨防湿型	5	245
26	原田小学校	管理教室棟	1階 コモンホール	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	5	245
27	原田小学校	管理教室棟	1階 印刷室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	3	200
28	原田小学校	管理教室棟	1階 会議室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	3	200
29	原田小学校	管理教室棟	1階 会議室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	角度可変	3	200
30	原田小学校	管理教室棟	1階 教材室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	1	200
31	原田小学校	管理教室棟	1階 玄関前廊下	直付スクエア	FPL36	3	2	6	4450lm以上	-	8.5	245
32	原田小学校	管理教室棟	1階 更衣室横階段	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	8.5	245
33	原田小学校	管理教室棟	1階 事務室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	245
34	原田小学校	管理教室棟	1階 児童昇降口	直管型蛍光灯	HF32	1	40	40	2450lm以上	-	8.5	245
35	原田小学校	管理教室棟	1階 職員室	直管型蛍光灯	HF32	2	20	40	5100lm以上	-	8.5	245
36	原田小学校	管理教室棟	1階 生活科室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	3	200
37	原田小学校	管理教室棟	1階 生活科室	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	3	200
38	原田小学校	管理教室棟	1階 体育館前	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	防雨防湿型	3	200
39	原田小学校	管理教室棟	1階 男女更衣室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	3	200
40	原田小学校	管理教室棟	1階 配膳室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	9	200
41	原田小学校	管理教室棟	1階 保健室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
42	原田小学校	管理教室棟	1階 保健室	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	8.5	200
43	原田小学校	管理教室棟	1階 保健室	直付小型シーリング	IL40	1	1	1	1450lm以上	-	8.5	200
44	原田小学校	管理教室棟	1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	8.5	245
45	原田小学校	管理教室棟	1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	8.5	245
46	原田小学校	管理教室棟	1階 和室	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	8.5	245
47	原田小学校	管理教室棟	1階 和室	シーリング	FCL32+30	1	1	1	3000lm以上	-	8.5	245
48	原田小学校	管理教室棟	2階 2年1組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
49	原田小学校	管理教室棟	2階 2年1組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
50	原田小学校	管理教室棟	2階 2年2組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
51	原田小学校	管理教室棟	2階 2年2組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
52	原田小学校	管理教室棟	2階 2年3組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
53	原田小学校	管理教室棟	2階 2年3組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
54	原田小学校	管理教室棟	2階 2年4組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
55	原田小学校	管理教室棟	2階 2年4組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
56	原田小学校	管理教室棟	2階 6年3組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
57	原田小学校	管理教室棟	2階 6年3組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
58	原田小学校	管理教室棟	2階 6年4組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
59	原田小学校	管理教室棟	2階 6年4組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
60	原田小学校	管理教室棟	2階 PTA会議室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	3	200
61	原田小学校	管理教室棟	2階 PTA会議室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	3	200
62	原田小学校	管理教室棟	2階 まなび1組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
63	原田小学校	管理教室棟	2階 まなび1組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
64	原田小学校	管理教室棟	2階 まなび2組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
65	原田小学校	管理教室棟	2階 まなび2組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
66	原田小学校	管理教室棟	2階 まなび3組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
67	原田小学校	管理教室棟	2階 まなび3組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
68	原田小学校	管理教室棟	2階 まなび4組	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	7.5	200
69	原田小学校	管理教室棟	2階 まなび4組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
70	原田小学校	管理教室棟	2階 まなび5組	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	7.5	200
71	原田小学校	管理教室棟	2階 まなび5組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
72	原田小学校	管理教室棟	2階 階段	直管型蛍光灯	FL20	1	2	2	950lm以上	-	8.5	245
73	原田小学校	管理教室棟	2階 外国語ルーム	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	3	200
74	原田小学校	管理教室棟	2階 外国語ルーム	直管型蛍光灯	HF32	2	15	30	5100lm以上	-	3	200
75	原田小学校	管理教室棟	2階 学習ルーム①	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	7.5	200
76	原田小学校	管理教室棟	2階 学習ルーム①	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7.5	200
77	原田小学校	管理教室棟	2階 倉庫	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	1	12
78	原田小学校	管理教室棟	2階 体育館2階前通路	直管型蛍光灯	FL20	2	5	10	950lm以上	-	3	200
79	原田小学校	管理教室棟	2階 体育館2階前通路	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	防雨防湿型	3	200
80	原田小学校	管理教室棟	2階 体育館2階前通路	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	防雨防湿型	3	200
81	原田小学校	管理教室棟	2階 放送室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	3	200
82	原田小学校	管理教室棟	2階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	13	26	5100lm以上	-	8.5	245
83	原田小学校	管理教室棟	3階 3年1組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
84	原田小学校	管理教室棟	3階 3年1組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
85	原田小学校	管理教室棟	3階 3年2組	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	7.5	200
86	原田小学校	管理教室棟	3階 3年2組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
87	原田小学校	管理教室棟	3階 3年3組	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	7.5	200
88	原田小学校	管理教室棟	3階 3年3組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
89	原田小学校	管理教室棟	3階 4年1組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
90	原田小学校	管理教室棟	3階 4年1組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
91	原田小学校	管理教室棟	3階 4年2組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
92	原田小学校	管理教室棟	3階 4年2組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
93	原田小学校	管理教室棟	3階 4年3組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
94	原田小学校	管理教室棟	3階 4年3組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
95	原田小学校	管理教室棟	3階 4年4組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
96	原田小学校	管理教室棟	3階 4年4組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
97	原田小学校	管理教室棟	3階 6年1組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
98	原田小学校	管理教室棟	3階 6年1組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
99	原田小学校	管理教室棟	3階 6年2組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
100	原田小学校	管理教室棟	3階 6年2組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
101	原田小学校	管理教室棟	3階 階段	直管型蛍光灯	FL20	1	3	3	950lm以上	-	8.5	245
102	原田小学校	管理教室棟	3階 学習ルーム②	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
103	原田小学校	管理教室棟	3階 学習ルーム②	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
104	原田小学校	管理教室棟	3階 学習ルーム③	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	7.5	200
105	原田小学校	管理教室棟	3階 学習ルーム③	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
106	原田小学校	管理教室棟	3階 図書室	直管型蛍光灯	HF32	1	36	36	2450lm以上	-	4	200
107	原田小学校	管理教室棟	3階 図書室横階段	直管型蛍光灯	FL20	2	2	4	950lm以上	-	8.5	245
108	原田小学校	管理教室棟	3階 図書室前	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	8.5	245
109	原田小学校	管理教室棟	3階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-	8.5	245
110	原田小学校	特別教室棟	1階 家庭科室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	3	200
111	原田小学校	特別教室棟	1階 家庭科室	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	3	200
112	原田小学校	特別教室棟	1階 家庭科室横	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	8.5	245
113	原田小学校	特別教室棟	1階 図工室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	3	200
114	原田小学校	特別教室棟	1階 図工室	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	3	200
115	原田小学校	特別教室棟	1階 図工室横	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	8.5	245
116	原田小学校	特別教室棟	1階 図工室横階段	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	8.5	245
117	原田小学校	特別教室棟	2階 音楽室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	角度可変	3	200
118	原田小学校	特別教室棟	2階 音楽室	直管型蛍光灯	HF32	2	18	36	5100lm以上	-	3	200
119	原田小学校	特別教室棟	2階 音楽室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	3	200
120	原田小学校	特別教室棟	2階 音楽室	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	3	200
121	原田小学校	特別教室棟	2階 音楽室横	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	8.5	245
122	原田小学校	特別教室棟	2階 理科室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	3	200
123	原田小学校	特別教室棟	2階 理科室	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	3	200
124	原田小学校	特別教室棟	2階 理科室横	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	8.5	245
125	原田小学校	特別教室棟	2階 理科室側階段	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	8.5	245

仕様書別紙1 対象施設一覧表

No.	物件名	建物名	設置場所	照明種類	既存照明	灯数	器具数量	ランプ数 (概算)	定格光束	備考	概算点灯 時間(h)	概算稼働 日数(日)
126	原田小学校	特別教室棟	2階 理科室側廊下	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	8.5	245
127	原田小学校	特別教室棟	2階 理科室側廊下	直管型蛍光灯	FL20	2	6	12	950lm以上	-	8.5	245
128	原田小学校	普通教室棟	プレハブ1階 5年1組	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	7.5	200
129	原田小学校	普通教室棟	プレハブ1階 5年1組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
130	原田小学校	普通教室棟	プレハブ1階 5年2組	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	7.5	200
131	原田小学校	普通教室棟	プレハブ1階 5年2組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
132	原田小学校	普通教室棟	プレハブ1階 階段	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	8.5	245
133	原田小学校	普通教室棟	プレハブ1階 学習ルーム④	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	7.5	200
134	原田小学校	普通教室棟	プレハブ1階 学習ルーム④	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
135	原田小学校	普通教室棟	プレハブ1階 昇降口	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-	8.5	245
136	原田小学校	普通教室棟	プレハブ1階 昇降口横階段	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	8.5	245
137	原田小学校	普通教室棟	プレハブ1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-	8.5	245
138	原田小学校	普通教室棟	プレハブ2階 5年3組	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	7.5	200
139	原田小学校	普通教室棟	プレハブ2階 5年3組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
140	原田小学校	普通教室棟	プレハブ2階 5年4組	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	7.5	200
141	原田小学校	普通教室棟	プレハブ2階 5年4組	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
142	原田小学校	普通教室棟	プレハブ2階 学習ルーム⑤	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	7.5	200
143	原田小学校	普通教室棟	プレハブ2階 学習ルーム⑤	黒板灯	HF32	2	2	4	3900lm以上	-	7.5	200
144	原田小学校	普通教室棟	プレハブ2階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-	8.5	245
1	天祥中学校	屋内運動場	体育館 アリーナ	高天井照明	HF1000	1	25	25	38000lm以上	無線調光	6	245
2	天祥中学校	屋内運動場	体育館 ステージ①	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	4	200
3	天祥中学校	屋内運動場	体育館 ステージ②	直管型蛍光灯	HF32	2	18	36	5100lm以上	-	4	200
4	天祥中学校	屋内運動場	体育館 ステージ②	スポットライト	CDW-T75W	1	3	3	1000lm以上	ダクト型	4	200
5	天祥中学校	屋内運動場	体育館 ステージ③	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	4	200
6	天祥中学校	屋内運動場	体育館 ステージ③	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	4	200
7	天祥中学校	屋内運動場	体育館 部屋①	埋込スクエア	FHP32	3	2	6	5950lm以上	-	8.5	200
8	天祥中学校	屋内運動場	体育館 部屋②	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	8.5	200
9	天祥中学校	屋内運動場	体育館 部屋②	ウォールライト	FL20	1	4	4	950lm以上	防雨防湿型	8.5	200
10	天祥中学校	屋内運動場	体育館 部屋③	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	8.5	200
11	天祥中学校	屋内運動場	体育館 部屋④	直管型蛍光灯	HF32	2	7	14	5100lm以上	-	8.5	200
12	天祥中学校	屋内運動場	体育館 部屋④	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	8.5	200
13	天祥中学校	管理教室棟	1階 スタディールーム	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	3	200
14	天祥中学校	管理教室棟	1階 印刷室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	9	245
15	天祥中学校	管理教室棟	1階 会議室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	3	200
16	天祥中学校	管理教室棟	1階 階段	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	9	245
17	天祥中学校	管理教室棟	1階 給食室	直管型蛍光灯	HF32	1	5	5	2450lm以上	-	9	200
18	天祥中学校	管理教室棟	1階 給湯室	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	1	245
19	天祥中学校	管理教室棟	1階 金工室	直管型蛍光灯	HF32	2	15	30	5100lm以上	-	3	200
20	天祥中学校	管理教室棟	1階 金工室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
21	天祥中学校	管理教室棟	1階 校長室	直管型蛍光灯	HF32	1	6	6	2450lm以上	-	9	245
22	天祥中学校	管理教室棟	1階 事務室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	9	245
23	天祥中学校	管理教室棟	1階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	1	200
24	天祥中学校	管理教室棟	1階 昇降口	直管型蛍光灯	HF32	1	8	8	2450lm以上	-	9	245
25	天祥中学校	管理教室棟	1階 職員更衣室	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-	3	245
26	天祥中学校	管理教室棟	1階 職員室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	9	245
27	天祥中学校	管理教室棟	1階 職員室	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-	9	245
28	天祥中学校	管理教室棟	1階 相談室	シーリング	FCL40+32	1	2	2	4000lm以上	-	3	200
29	天祥中学校	管理教室棟	1階 相談室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	3	200
30	天祥中学校	管理教室棟	1階 美術室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
31	天祥中学校	管理教室棟	1階 美術室	直管型蛍光灯	HF32	2	14	28	5100lm以上	-	3	200
32	天祥中学校	管理教室棟	1階 美術準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	1	200
33	天祥中学校	管理教室棟	1階 保健室	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	8.5	200
34	天祥中学校	管理教室棟	1階 保健室	フラケット	IL60	1	1	1	450lm以上	防雨防湿型	8.5	200
35	天祥中学校	管理教室棟	1階 木工室	直管型蛍光灯	HF32	2	14	28	5100lm以上	-	3	200
36	天祥中学校	管理教室棟	1階 木工室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
37	天祥中学校	管理教室棟	1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	13	13	2450lm以上	-	9	245
38	天祥中学校	管理教室棟	1階 和室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	8.5	245
39	天祥中学校	管理教室棟	1階 和室	フラケット	IL60	1	2	2	450lm以上	防雨防湿型	8.5	245
40	天祥中学校	管理教室棟	2階 3の1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	8.5	200
41	天祥中学校	管理教室棟	2階 3の1	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	8.5	200
42	天祥中学校	管理教室棟	2階 3の2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	8.5	200
43	天祥中学校	管理教室棟	2階 3の2	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	8.5	200
44	天祥中学校	管理教室棟	2階 3の3	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	8.5	200
45	天祥中学校	管理教室棟	2階 3の3	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	8.5	200
46	天祥中学校	管理教室棟	2階 P会議室	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	3	200
47	天祥中学校	管理教室棟	2階 つばさ3	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	8.5	200
48	天祥中学校	管理教室棟	2階 つばさ3	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	8.5	200
49	天祥中学校	管理教室棟	2階 つばさ4	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	8.5	200
50	天祥中学校	管理教室棟	2階 つばさ4	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	8.5	200
51	天祥中学校	管理教室棟	2階 階段	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	9	245
52	天祥中学校	管理教室棟	2階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	1	200
53	天祥中学校	管理教室棟	2階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	1	200
54	天祥中学校	管理教室棟	2階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	1	200
55	天祥中学校	管理教室棟	2階 図書室	直管型蛍光灯	HF32	2	18	36	5100lm以上	-	8.5	200
56	天祥中学校	管理教室棟	2階 図書室前廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	9	245
57	天祥中学校	管理教室棟	2階 第2理科室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
58	天祥中学校	管理教室棟	2階 第2理科室	直管型蛍光灯	HF32	2	20	40	5100lm以上	-	3	200
59	天祥中学校	管理教室棟	2階 調理室	直管型蛍光灯	HF32	2	15	30	5100lm以上	-	3	200
60	天祥中学校	管理教室棟	2階 調理室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
61	天祥中学校	管理教室棟	2階 被服室	直管型蛍光灯	HF32	2	15	30	5100lm以上	-	3	200
62	天祥中学校	管理教室棟	2階 被服室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
63	天祥中学校	管理教室棟	2階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	6	6	2450lm以上	-	9	245
64	天祥中学校	管理教室棟	3階 2の1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	8.5	200
65	天祥中学校	管理教室棟	3階 2の1	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	8.5	200
66	天祥中学校	管理教室棟	3階 2の2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	8.5	200
67	天祥中学校	管理教室棟	3階 2の2	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	8.5	200
68	天祥中学校	管理教室棟	3階 2の3	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	8.5	200
69	天祥中学校	管理教室棟	3階 2の3	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	8.5	200
70	天祥中学校	管理教室棟	3階 コンピューター室	直管型蛍光灯	HF32	2	15	30	5100lm以上	-	3	200
71	天祥中学校	管理教室棟	3階 コンピューター室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
72	天祥中学校	管理教室棟	3階 コンピューター室前廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	9	245
73	天祥中学校	管理教室棟	3階 つばさ1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	8.5	200
74	天祥中学校	管理教室棟	3階 つばさ1	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	8.5	200
75	天祥中学校	管理教室棟	3階 つばさ2・通級指導教室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	8.5	200
76	天祥中学校	管理教室棟	3階 つばさ2・通級指導教室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	8.5	200
77	天祥中学校	管理教室棟	3階 階段	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	9	245
78	天祥中学校	管理教室棟	3階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	1	6	6	2450lm以上	-	1	200
79	天祥中学校	管理教室棟	3階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	1	200
80	天祥中学校	管理教室棟	3階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	1	200
81	天祥中学校	管理教室棟	3階 多目的室	直管型蛍光灯	HF32	2	36	72	5100lm以上	-	3	200
82	天祥中学校	管理教室棟	3階 多目的室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
83	天祥中学校	管理教室棟	3階 第1理科室	直管型蛍光灯	HF32	2	16	32	5100lm以上	-	3	200
84	天祥中学校	管理教室棟	3階 第1理科室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
85	天祥中学校	管理教室棟	3階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	7	7	2450lm以上	-	9	245
86	天祥中学校	管理教室棟	4階 1の1	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	8.5	200

仕様書別紙1 対象施設一覧表

No.	物件名	建物名	設置場所	照明種類	既存照明	灯数	器具数量	ランプ数 (概算)	定格光束	備考	概算点灯 時間(h)	概算稼働 日数(日)
87	天拝中学校	管理教室棟	4階 1の1	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	8.5	200
88	天拝中学校	管理教室棟	4階 1の2	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	8.5	200
89	天拝中学校	管理教室棟	4階 1の2	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	8.5	200
90	天拝中学校	管理教室棟	4階 1の3	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	8.5	200
91	天拝中学校	管理教室棟	4階 1の3	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	8.5	200
92	天拝中学校	管理教室棟	4階 音楽室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
93	天拝中学校	管理教室棟	4階 音楽室	直管型蛍光灯	HF32	2	15	30	5100lm以上	-	3	200
94	天拝中学校	管理教室棟	4階 音楽室前廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	5	5	2450lm以上	-	9	245
95	天拝中学校	管理教室棟	4階 階段	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	9	245
96	天拝中学校	管理教室棟	4階 視聴覚室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
97	天拝中学校	管理教室棟	4階 視聴覚室	直管型蛍光灯	HF32	2	10	20	5100lm以上	-	3	200
98	天拝中学校	管理教室棟	4階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	1	200
99	天拝中学校	管理教室棟	4階 少人数教室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	8.5	200
100	天拝中学校	管理教室棟	4階 少人数教室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	8.5	200
101	天拝中学校	管理教室棟	4階 生徒会会議室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
102	天拝中学校	管理教室棟	4階 生徒会会議室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	3	200
103	天拝中学校	柔剣道場	武道場 入口	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	4	200
104	天拝中学校	柔剣道場	武道場 入口	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	4	200
105	天拝中学校	柔剣道場	武道場 入口	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	4	200
106	天拝中学校	柔剣道場	武道場 入口	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	4	200
107	天拝中学校	柔剣道場	武道場 入口	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	4	200
108	天拝中学校	柔剣道場	武道場 入口	ダウンライト	IL60	1	2	2	450lm以上	-	4	200
109	天拝中学校	柔剣道場	武道場1階 アリーナ	直管型蛍光灯	HF32	2	24	48	5100lm以上	-	6	245
110	天拝中学校	柔剣道場	武道場1階 トイレ	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	3	245
111	天拝中学校	柔剣道場	武道場1階 トイレ	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	3	245
112	天拝中学校	柔剣道場	武道場1階 トイレ	ウォールライト	FL20	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型	3	245
113	天拝中学校	柔剣道場	武道場1階 部屋①	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	8.5	200
114	天拝中学校	柔剣道場	武道場2階 アリーナ	直管型蛍光灯	HF32	2	24	48	5100lm以上	-	6	245
115	天拝中学校	柔剣道場	武道場2階 部屋①	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	8.5	200
116	天拝中学校	柔剣道場	武道場2階 部屋②	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	8.5	200
1	二日市中学校	屋内運動場	体育館1F	直管型蛍光灯	HF32	2	15	30	5100lm以上	-	6	245
2	二日市中学校	屋内運動場	体育館1F	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	6	245
3	二日市中学校	屋内運動場	体育館1F	直管型蛍光灯	HF32	1	7	7	2450lm以上	-	6	245
4	二日市中学校	屋内運動場	体育館1F アリーナ	高天井照明	HF1000	1	30	30	38000lm以上	無線調光	6	245
5	二日市中学校	屋内運動場	体育館1F 女子	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	6	245
6	二日市中学校	屋内運動場	体育館1F 女子	ダウンライト	IL100	1	9	9	750lm以上	-	6	245
7	二日市中学校	屋内運動場	体育館1F 女子	シーリング	FCL40+32	1	1	1	4000lm以上	-	6	245
8	二日市中学校	屋内運動場	体育館1F 倉庫	直管型蛍光灯	HF32	1	10	10	2450lm以上	-	1	12
9	二日市中学校	屋内運動場	体育館1F 男子	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	6	245
10	二日市中学校	屋内運動場	体育館1F 男子	ダウンライト	IL100	1	6	6	750lm以上	-	6	245
11	二日市中学校	屋内運動場	体育館1F 男子	シーリング	FCL40+32	1	1	1	4000lm以上	-	6	245
12	二日市中学校	屋内運動場	体育館1F 入口側	埋込スクエア	FHP32	4	2	8	7950lm以上	-	6	245
13	二日市中学校	屋内運動場	体育館2F 女子	直管型蛍光灯	HF32	2	7	14	5100lm以上	-	6	245
14	二日市中学校	屋内運動場	体育館2F 女子	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	6	245
15	二日市中学校	管理教室棟、特別教室棟	渡り廊下 1F	直管型蛍光灯	HF32	1	8	8	2450lm以上	防雨防湿型	9	245
16	二日市中学校	管理教室棟、特別教室棟	渡り廊下 2F	直管型蛍光灯	HF32	1	5	5	2450lm以上	防雨防湿型	9	245
17	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟1階 トイレ①	ダウンライト	IL100	1	6	6	750lm以上	-	3	245
18	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟1階 トイレ①	シーリング	FCL40+32	1	1	1	4000lm以上	-	3	245
19	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟1階 トイレ②	ダウンライト	IL100	1	9	9	750lm以上	-	3	245
20	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟1階 トイレ②	シーリング	FCL40+32	1	1	1	4000lm以上	-	3	245
21	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟1階 階段	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	9	245
22	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟1階 倉庫	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	1	1950lm以上	-	1	12
23	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟1階 倉庫	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-	1	12
24	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟1階 倉庫階段	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	9	245
25	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟1階 第1理科室	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	3	200
26	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟1階 第1理科室	黒板灯	HF32	1	3	3	2000lm以上	-	3	200
27	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟1階 第2美術室	直管型蛍光灯	HF32	2	10	20	5100lm以上	-	3	200
28	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟1階 第2美術室	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	3	200
29	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟1階 第2美術室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
30	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟1階 第2理科室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	3	200
31	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟1階 第2理科室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
32	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟1階 理科準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	1	200
33	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟1階 理科準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	1	200
34	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟1階 理科準備室	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	1	200
35	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	9	245
36	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	9	245
37	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟2階 トイレ①	ダウンライト	IL100	1	6	6	750lm以上	-	3	245
38	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟2階 トイレ①	シーリング	FCL40+32	1	1	1	4000lm以上	-	3	245
39	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟2階 トイレ②	ダウンライト	IL100	1	9	9	750lm以上	-	3	245
40	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟2階 トイレ②	シーリング	FCL40+32	1	1	1	4000lm以上	-	3	245
41	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟2階 階段	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	9	245
42	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟2階 技術科準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	1	200
43	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟2階 技術科準備室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	1	200
44	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟2階 相談室A	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	3	200
45	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟2階 相談室B	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	3	200
46	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟2階 相談室機階段	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	9	245
47	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟2階 相談室前	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	9	245
48	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟2階 調理室	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-	3	200
49	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟2階 調理室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
50	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟2階 調理準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	1	200
51	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟2階 木工室	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-	3	200
52	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟2階 木工室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
53	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟2階 木工準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	1	200
54	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟2階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	9	245
55	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟2階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	9	245
56	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟3階 PTA室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	3	200
57	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟3階 PTA室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
58	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟3階 PTA倉庫	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	1	12
59	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟3階 PTA倉庫	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	1	12
60	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟3階 PTA倉庫機階段	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	9	245
61	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟3階 トイレ①	ダウンライト	IL100	1	6	6	750lm以上	-	3	245
62	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟3階 トイレ①	シーリング	FCL40+32	1	1	1	4000lm以上	-	3	245
63	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟3階 トイレ②	ダウンライト	IL100	1	9	9	750lm以上	-	3	245
64	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟3階 トイレ②	シーリング	FCL40+32	1	1	1	4000lm以上	-	3	245
65	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟3階 階段	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	9	245
66	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟3階 生徒会室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	3	200
67	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟3階 生徒会室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	3	200
68	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟3階 生徒会倉庫	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	1	12
69	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟3階 生徒会倉庫	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-	1	12
70	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟3階 第1美術室	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	3	200
71	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟3階 第1美術室	黒板灯	HF32	1	3	3	2000lm以上	-	3	200
72	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟3階 美術準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	1	200
73	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟3階 美術準備室	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	1	200
74	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟3階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	9	245
75	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟3階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	9	245

仕様書別紙1 対象施設一覧表

No.	物件名	建物名	設置場所	照明種類	既存照明	灯数	器具数量	ランプ数 (概算)	定格光束	備考	概算点灯 時間(h)	概算稼働 日数(日)
76	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟4階 コンピュータ室	直管型蛍光灯	HF32	2	17	34	5100lm以上	-		3 200
77	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟4階 コンピュータ室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		3 200
78	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟4階 コンピュータ準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		1 200
79	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟4階 コンピュータ準備室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		1 200
80	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟4階 トイレ①	ダウンライト	IL100	1	6	6	750lm以上	-		3 245
81	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟4階 トイレ①	シーリング	FCL40+32	1	1	1	4000lm以上	-		3 245
82	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟4階 トイレ②	ダウンライト	IL100	1	9	9	750lm以上	-		3 245
83	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟4階 トイレ②	シーリング	FCL40+32	1	1	1	4000lm以上	-		3 245
84	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟4階 音楽準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-		1 200
85	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟4階 階段	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-		9 245
86	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟4階 楽器倉庫	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		1 200
87	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟4階 楽器倉庫	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-		1 200
88	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟4階 楽器倉庫横階段	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-		9 245
89	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟4階 第1音楽室	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-		3 200
90	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟4階 第1音楽室	黒板灯	HF32	1	3	3	2000lm以上	-		3 200
91	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟4階 第2音楽室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		3 200
92	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟4階 第2音楽室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		3 200
93	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟4階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		9 245
94	二日市中学校	特別教室棟	特別教室棟4階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-		9 245
95	二日市中学校	武道場	武道場 1F	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-		6 245
96	二日市中学校	武道場	武道場 1F	直管型蛍光灯	HF32	2	24	48	5100lm以上	-		6 245
97	二日市中学校	武道場	武道場 1F	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-		6 245
98	二日市中学校	武道場	武道場 2F	直管型蛍光灯	HF32	2	33	66	5100lm以上	-		6 245
1	筑紫野中学校	屋内運動場	体育館 2F	直管型蛍光灯	HF32	2	17	34	5100lm以上	-		6 245
2	筑紫野中学校	屋内運動場	体育館 2F	高天井照明	HF700	1	35	35	18500lm以上	無線調光		6 245
3	筑紫野中学校	屋内運動場	体育館 2F	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-		6 245
4	筑紫野中学校	屋内運動場	体育館 2F	直管型蛍光灯	FL20	1	2	2	950lm以上	-		6 245
5	筑紫野中学校	屋内運動場	体育館 WC通路	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-		9 245
6	筑紫野中学校	屋内運動場	体育館 ステージ	直管型蛍光灯	HF32	2	15	30	5100lm以上	-		4 200
7	筑紫野中学校	屋内運動場	体育館 教官	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-		9 245
8	筑紫野中学校	屋内運動場	体育館 女WC	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-		3 245
9	筑紫野中学校	屋内運動場	体育館 女WC	直付スクエア	FPL36	3	2	6	4450lm以上	-		3 245
10	筑紫野中学校	屋内運動場	体育館 女WC	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-		3 245
11	筑紫野中学校	屋内運動場	体育館 倉庫	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-		1 12
12	筑紫野中学校	屋内運動場	体育館 多目的WC	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-		3 245
13	筑紫野中学校	屋内運動場	体育館 多目的WC	直付スクエア	FPL36	3	1	3	4450lm以上	-		3 245
14	筑紫野中学校	屋内運動場	体育館 男WC	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-		3 245
15	筑紫野中学校	屋内運動場	体育館 男WC	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-		3 245
16	筑紫野中学校	屋内運動場	体育館 男WC	直付スクエア	FPL36	3	2	6	4450lm以上	-		3 245
17	筑紫野中学校	屋内運動場	体育館 放送室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-		6 60
18	筑紫野中学校	屋内運動場	体育館 放送室周辺	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-		6 245
19	筑紫野中学校	屋内運動場	体育館 放送室周辺	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-		6 245
20	筑紫野中学校	管理教室棟、技術室棟	本館1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	11	11	2450lm以上	-		9 245
21	筑紫野中学校	管理教室棟、技術室棟	本館2階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	8	8	2450lm以上	-		9 245
22	筑紫野中学校	管理教室棟、特別教室棟、柔剣道場	本館1階 新館通路	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-		9 245
23	筑紫野中学校	管理教室棟、特別教室棟、柔剣道場	本館2階 新館通路	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-		9 245
24	筑紫野中学校	管理教室棟、特別教室棟、柔剣道場	本館3階 通路	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-		9 245
25	筑紫野中学校	技術室棟	本館1階 技術科教室	直管型蛍光灯	HF32	2	20	40	5100lm以上	-		3 200
26	筑紫野中学校	技術室棟	本館1階 技術科教室	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-		3 200
27	筑紫野中学校	技術室棟	本館1階 技術科教室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-		3 200
28	筑紫野中学校	技術室棟	本館2階 多目的室	直管型蛍光灯	HF32	2	36	72	5100lm以上	-		3 200
29	筑紫野中学校	技術室棟	本館2階 多目的室	黒板灯	HF32	1	4	4	2000lm以上	-		3 200
30	筑紫野中学校	柔剣道場	本館1階 師はん	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-		3 200
31	筑紫野中学校	柔剣道場	本館1階 女剣	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-		1 200
32	筑紫野中学校	柔剣道場	本館1階 倉庫	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-		1 12
33	筑紫野中学校	柔剣道場	本館1階 男剣	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-		1 200
34	筑紫野中学校	柔剣道場	本館1階 武道場	高天井照明	HF700	1	16	16	18500lm以上	無線調光		4 200
35	筑紫野中学校	柔剣道場	本館1階 武道場	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型		4 200
36	筑紫野中学校	特別教室棟	新館1階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-		1 200
37	筑紫野中学校	特別教室棟	新館1階 新階段①	直管型蛍光灯	HF32	1	6	6	2450lm以上	-		9 245
38	筑紫野中学校	特別教室棟	新館1階 図書室	直管型蛍光灯	HF32	2	15	30	5100lm以上	-		8.5 200
39	筑紫野中学校	特別教室棟	新館1階 倉庫	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-		1 12
40	筑紫野中学校	特別教室棟	新館1階 相談室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-		3 200
41	筑紫野中学校	特別教室棟	新館1階 調理室	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-		3 200
42	筑紫野中学校	特別教室棟	新館1階 調理室	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-		3 200
43	筑紫野中学校	特別教室棟	新館1階 通路	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-		9 245
44	筑紫野中学校	特別教室棟	新館1階 被服室	直管型蛍光灯	HF32	2	16	32	5100lm以上	-		3 200
45	筑紫野中学校	特別教室棟	新館1階 被服室	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-		3 200
46	筑紫野中学校	特別教室棟	新館1階 保健室	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-		8.5 200
47	筑紫野中学校	特別教室棟	新館1階 保健室(シャワー)	直付小型シーリング	IL40	1	1	1	4500lm以上	-		3 245
48	筑紫野中学校	特別教室棟	新館1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-		9 245
49	筑紫野中学校	特別教室棟	新館2階 コンピューター室	直管型蛍光灯	HF32	2	15	30	5100lm以上	-		3 200
50	筑紫野中学校	特別教室棟	新館2階 コンピューター室	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-		3 200
51	筑紫野中学校	特別教室棟	新館2階 スマイル適応指導教室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-		3 200
52	筑紫野中学校	特別教室棟	新館2階 スマイル適応指導教室	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-		3 200
53	筑紫野中学校	特別教室棟	新館2階 化学室	直管型蛍光灯	HF32	2	16	32	5100lm以上	-		3 200
54	筑紫野中学校	特別教室棟	新館2階 化学室	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-		3 200
55	筑紫野中学校	特別教室棟	新館2階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-		1 200
56	筑紫野中学校	特別教室棟	新館2階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-		1 200
57	筑紫野中学校	特別教室棟	新館2階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		1 200
58	筑紫野中学校	特別教室棟	新館2階 生物室	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-		3 200
59	筑紫野中学校	特別教室棟	新館2階 生物室	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-		3 200
60	筑紫野中学校	特別教室棟	新館2階 通路	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-		9 245
61	筑紫野中学校	特別教室棟	新館2階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	6	6	2450lm以上	-		9 245
62	筑紫野中学校	特別教室棟	新館3階 学校支援本部	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-		9 245
63	筑紫野中学校	特別教室棟	新館3階 学校支援本部	黒板灯	HF32	2	1	2	3900lm以上	-		9 245
64	筑紫野中学校	特別教室棟	新館3階 教具室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-		1 200
65	筑紫野中学校	特別教室棟	新館3階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-		1 200
66	筑紫野中学校	特別教室棟	新館3階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-		1 200
67	筑紫野中学校	特別教室棟	新館3階 第1音楽室	直管型蛍光灯	HF32	2	16	32	5100lm以上	-		3 200
68	筑紫野中学校	特別教室棟	新館3階 第1音楽室	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-		3 200
69	筑紫野中学校	特別教室棟	新館3階 第1美術室	直管型蛍光灯	HF32	2	11	22	5100lm以上	-		3 200
70	筑紫野中学校	特別教室棟	新館3階 第1美術室	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-		3 200
71	筑紫野中学校	特別教室棟	新館3階 第2音楽室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-		3 200
72	筑紫野中学校	特別教室棟	新館3階 第2音楽室	黒板灯	HF32	1	1	1	2000lm以上	-		3 200
1	筑山中学校	屋内運動場	体育館 WC	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-		3 245
2	筑山中学校	屋内運動場	体育館 WC	ウォールライト	FL20	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型		3 245
3	筑山中学校	屋内運動場	体育館 ステージ	直管型蛍光灯	HF32	2	20	40	5100lm以上	-		4 200
4	筑山中学校	屋内運動場	体育館 ステージ	直管型蛍光灯	FL20	2	2	4	950lm以上	-		4 200
5	筑山中学校	屋内運動場	体育館 玄関前	埋込スクエア	FHP45	3	32	96	9000lm以上	-		6 245
6	筑山中学校	屋内運動場	体育館 玄関前	ダウンライト	IL100	1	3	3	750lm以上	-		6 245
7	筑山中学校	屋内運動場	体育館 玄関前	ダウンライト	IL100	1	4	4	750lm以上	-		6 245
8	筑山中学校	屋内運動場	体育館 体育館	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-		6 245
9	筑山中学校	屋内運動場	体育館 体育館	直管型蛍光灯	FL20	2	2	4	950lm以上	-		6 245
10	筑山中学校	屋内運動場	体育館 体育館	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-		6 245

仕様書別紙1 対象施設一覧表

No.	物件名	建物名	設置場所	照明種類	既存照明	灯数	器具数量	ランプ数 (概算)	定格光束	備考	概算点灯 時間(h)	概算稼働 日数(日)
11	筑山中学校	武道場	武道場 外壁	ウォールライト	FL20	1	5	5	950lm以上	防雨防湿型		4
12	筑山中学校	武道場	武道場 周辺	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-		4
13	筑山中学校	武道場	武道場 道場	高天井照明	HF700	1	16	16	18500lm以上	無線調光		6
14	筑山中学校	武道場	武道場 部屋1	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	8.5	200
15	筑山中学校	武道場	武道場 部屋10	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	8.5	200
16	筑山中学校	武道場	武道場 部屋10	ダウンライト	IL100	1	2	2	750lm以上	-	8.5	200
17	筑山中学校	武道場	武道場 部屋2	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	8.5	200
18	筑山中学校	武道場	武道場 部屋3	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	8.5	200
19	筑山中学校	武道場	武道場 部屋4	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	8.5	200
20	筑山中学校	武道場	武道場 部屋5	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	8.5	200
21	筑山中学校	武道場	武道場 部屋6	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	8.5	200
22	筑山中学校	武道場	武道場 部屋7	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	8.5	200
23	筑山中学校	武道場	武道場 部屋8	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	8.5	200
24	筑山中学校	武道場	武道場 部屋9	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	8.5	200
25	筑山中学校	武道場	武道場 部屋9	ダウンライト	IL100	1	1	1	750lm以上	-	8.5	200
1	筑紫野南中学校	屋内運動場	別棟1階 ステージ	直管型蛍光灯	HF86	2	14	28	13000lm以上	-		4
2	筑紫野南中学校	屋内運動場	別棟1階 ステージ	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-		4
3	筑紫野南中学校	屋内運動場	別棟1階 トイレ	直管型蛍光灯	HF32	1	6	6	2450lm以上	-		3
4	筑紫野南中学校	屋内運動場	別棟1階 ミーティングルーム	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		3
5	筑紫野南中学校	屋内運動場	別棟1階 教室室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-		9
6	筑紫野南中学校	屋内運動場	別棟1階 教室室	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-		9
7	筑紫野南中学校	屋内運動場	別棟1階 剣道場	直管型蛍光灯	HF32	2	24	48	5100lm以上	-		4
8	筑紫野南中学校	屋内運動場	別棟1階 剣道場	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-		4
9	筑紫野南中学校	屋内運動場	別棟1階 玄関	ダウンライト	IL100	1	4	4	750lm以上	-		9
10	筑紫野南中学校	屋内運動場	別棟1階 更衣室1	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		3
11	筑紫野南中学校	屋内運動場	別棟1階 更衣室2	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		3
12	筑紫野南中学校	屋内運動場	別棟1階 柔道場	直管型蛍光灯	HF32	2	24	48	5100lm以上	-		4
13	筑紫野南中学校	屋内運動場	別棟1階 柔道場	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-		4
14	筑紫野南中学校	屋内運動場	別棟1階 体育館アリーナ	高天井照明	MF700	1	20	20	29000lm以上	無線調光		6
15	筑紫野南中学校	屋内運動場	別棟1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-		9
16	筑紫野南中学校	屋内運動場	別棟1階 廊下	埋込スクエア	FHP32	4	3	12	7950lm以上	-		9
17	筑紫野南中学校	屋内運動場	別棟2階 階段	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	非常灯兼用型		9
18	筑紫野南中学校	屋内運動場	別棟2階 階段	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-		9
19	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 ハートルーム	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-		3
20	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 印刷室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-		9
21	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 会議室1	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-		3
22	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 休養室	シーリング	FLC40+32	1	1	1	4000lm以上	-		3
23	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 教員室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-		1
24	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 更衣室	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-		3
25	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 校長室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-		9
26	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 事務室	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-		9
27	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 職員玄関	ダウンライト	IL100	1	2	2	750lm以上	-		9
28	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 職員玄関側廊下	埋込スクエア	FHP45	3	1	3	9000lm以上	-		9
29	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 職員室	直管型蛍光灯	HF32	2	30	60	5100lm以上	-		9
30	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 職員室	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-		9
31	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 職員室	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-		9
32	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 職員室	黒板灯	HF32	1	2	2	2000lm以上	-		9
33	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 職員室	キッチン灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-		9
34	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 生徒昇降口	直管型蛍光灯	HF32	1	32	32	2450lm以上	-		9
35	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 倉庫1	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-		1
36	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 倉庫2	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-		1
37	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 多目的ホール	高天井照明	HF700	1	4	4	18500lm以上	無線調光		3
38	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 配膳室	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-		9
39	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 保健室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	8.5	200
40	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 保健室	直管型蛍光灯	HF32	2	5	10	5100lm以上	-	8.5	200
41	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 保健室	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	8.5	200
42	筑紫野南中学校	管理教室棟	1階 保健室	電球	IL40	1	1	1	1450lm以上	-	8.5	200
43	筑紫野南中学校	管理教室棟	2階 コンピュータ室	直管型蛍光灯	HF32	2	24	48	5100lm以上	-		3
44	筑紫野南中学校	管理教室棟	2階 教員室2	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-		1
45	筑紫野南中学校	管理教室棟	2階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-		1
46	筑紫野南中学校	管理教室棟	2階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-		1
47	筑紫野南中学校	管理教室棟	2階 図書館	直管型蛍光灯	HF32	2	22	44	5100lm以上	-	8.5	200
48	筑紫野南中学校	管理教室棟	2階 第1音楽室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-		3
49	筑紫野南中学校	管理教室棟	2階 第1音楽室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		3
50	筑紫野南中学校	管理教室棟	2階 第2音楽室	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-		3
51	筑紫野南中学校	管理教室棟	2階 放送室	直管型蛍光灯	HF32	2	5	10	5100lm以上	-		3
52	筑紫野南中学校	特別教室棟	1階 コミュニティルーム	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-		3
53	筑紫野南中学校	特別教室棟	1階 金工室	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-		3
54	筑紫野南中学校	特別教室棟	1階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-		1
55	筑紫野南中学校	特別教室棟	1階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-		1
56	筑紫野南中学校	特別教室棟	1階 準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-		1
57	筑紫野南中学校	特別教室棟	1階 調理室	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-		3
58	筑紫野南中学校	特別教室棟	1階 被服室	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-		3
59	筑紫野南中学校	特別教室棟	1階 美術室	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-		3
60	筑紫野南中学校	特別教室棟	1階 木工室	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-		3
61	筑紫野南中学校	特別教室棟	2階 1年1組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
62	筑紫野南中学校	特別教室棟	2階 1年2組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
63	筑紫野南中学校	特別教室棟	2階 1年3組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
64	筑紫野南中学校	特別教室棟	2階 1年4組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
65	筑紫野南中学校	特別教室棟	2階 1年TTR	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	8.5	200
66	筑紫野南中学校	特別教室棟	2階 1年TTR	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
67	筑紫野南中学校	普通教室棟1	1階 3年TTR	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
68	筑紫野南中学校	普通教室棟1	1階 A①クラス	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
69	筑紫野南中学校	普通教室棟1	1階 A②クラス	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
70	筑紫野南中学校	普通教室棟1	1階 A③クラス	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
71	筑紫野南中学校	普通教室棟1	1階 Bクラス	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
72	筑紫野南中学校	普通教室棟1	1階 倉庫3	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-		1
73	筑紫野南中学校	普通教室棟1	2階 2年1組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
74	筑紫野南中学校	普通教室棟1	2階 2年2組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
75	筑紫野南中学校	普通教室棟1	2階 2年3組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
76	筑紫野南中学校	普通教室棟1	2階 2年4組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
77	筑紫野南中学校	普通教室棟1	2階 SSR	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	3	200
78	筑紫野南中学校	普通教室棟2	1階 3年1組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
79	筑紫野南中学校	普通教室棟2	1階 3年2組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
80	筑紫野南中学校	普通教室棟2	1階 3年3組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
81	筑紫野南中学校	普通教室棟2	1階 3年4組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
82	筑紫野南中学校	普通教室棟2	1階 3年5組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
83	筑紫野南中学校	普通教室棟2	1階 3年6組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
84	筑紫野南中学校	普通教室棟2	1階 進路指導室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-		3
85	筑紫野南中学校	普通教室棟2	2階 1年5組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
86	筑紫野南中学校	普通教室棟2	2階 1年6組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
87	筑紫野南中学校	普通教室棟2	2階 2年5組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
88	筑紫野南中学校	普通教室棟2	2階 2年6組	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
89	筑紫野南中学校	普通教室棟2	2階 2年TTR	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	8.5	200
90	筑紫野南中学校	普通教室棟2	2階 生徒会室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		3

仕様書別紙1 対象施設一覧表

No.	物件名	建物名	設置場所	照明種類	既存照明	灯数	器具数量	ランプ数 (概算)	定格光束	備考	概算点灯 時間(h)	概算稼働 日数(日)
91	筑紫野南中学校	普通教室棟2	2階 相談室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-		200
92	筑紫野南中学校	廊下	1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	20	40	5100lm以上	-		245
93	筑紫野南中学校	廊下	1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	20	20	2450lm以上	-		245
94	筑紫野南中学校	廊下	2階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	2	24	48	5100lm以上	-		245
95	筑紫野南中学校	廊下	2階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	15	15	2450lm以上	-		245
1	山家幼稚園	本館	1F テラス	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-		243
2	山家幼稚園	本館	1F テラス	ダウンライト	FHT32	1	6	6	1300lm以上	-		243
3	山家幼稚園	本館	1F 教材庫	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-		243
4	山家幼稚園	本館	1F 玄関	ダウンライト	IL60	1	2	2	450lm以上	-	11	243
5	山家幼稚園	本館	1F 職員室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	11	243
6	山家幼稚園	本館	1F 職員室	ダウンライト	IL60	1	3	3	450lm以上	-	11	243
7	山家幼稚園	本館	1F 職員室外	ダウンライト	FHT32	1	1	1	1300lm以上	-	4	243
8	山家幼稚園	本館	1F 図書館	シーリング	FCL32+30	1	1	1	3000lm以上	-	3	243
9	山家幼稚園	本館	1F 炊事場	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	10	243
10	山家幼稚園	本館	1F 倉庫	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	1	12
11	山家幼稚園	本館	1F 遊戯室	ダウンライト	HF250	1	12	12	9000lm以上	-	7	243
12	山家幼稚園	本館	1F 廊下	ダウンライト	IL60	1	20	20	450lm以上	-	11	243
13	山家幼稚園	本館	2F 職員室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	11	243
14	山家幼稚園	本館	2F 職員室	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	11	243
1	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F EVホール	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	13.5	307
2	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F EVホール	ダウンライト	FHT32	1	4	4	1300lm以上	-	13.5	307
3	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F EVホール	直管型蛍光灯	FL20	1	3	3	950lm以上	-	13.5	307
4	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F エントランスホール	ダウンライト	FHT32	1	14	14	1300lm以上	-	13.5	307
5	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F エントランスホール	直管型蛍光灯	HF32	1	16	16	2450lm以上	-	13.5	307
6	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F エントランスホール	ダウンライト	FHT32	1	61	61	1300lm以上	-	13.5	307
7	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F エントランスホール	ダウンライト	FHT24	1	2	2	750lm以上	-	13.5	307
8	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F エントランスホール	ダウンライト	HF250	1	5	5	9000lm以上	-	13.5	307
9	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F エントランスホール	ユニバーサルダウンライト	FHT32	1	2	2	1050lm以上	-	13.5	307
10	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F エントランスホール	ダウンライト	FHT24	1	18	18	750lm以上	-	13.5	307
11	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F デイケア横相談室	埋込スクエア	FPL36	4	2	8	7900lm以上	-	13.5	307
12	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F デイサービス	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	13.5	307
13	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F デイサービス	ブラケット	IL100	1	17	17	900lm以上	防雨防湿型	13.5	307
14	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F デイサービス	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	13.5	307
15	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F デイサービス	ダウンライト	FHT32	1	8	8	1300lm以上	-	13.5	307
16	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F デイサービス	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	13.5	307
17	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F デイサービス	電球	IL60	1	2	2	700lm以上	-	13.5	307
18	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F デイサービス	ダウンライト	FHT32	1	8	8	1300lm以上	-	13.5	307
19	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F デイサービス	ダウンライト	FHT32	1	5	5	1300lm以上	-	13.5	307
20	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F デイサービス	ダウンライト	IL100	1	2	2	750lm以上	-	13.5	307
21	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F デイサービス	直管型蛍光灯	HF32	1	16	16	2450lm以上	-	13.5	307
22	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F デイルーム専用出入口風除室	ダウンライト	FHT32	1	4	4	1300lm以上	-	13.5	307
23	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F トイレ	電球	IL60	1	7	7	700lm以上	-	3	307
24	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F トイレ	ダウンライト	FHT32	1	4	4	1300lm以上	-	3	307
25	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F トイレ	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-	3	307
26	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F ハウスキーパー室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	13.5	307
27	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F ハウスキーパー室	直管型蛍光灯	FL20	1	4	4	950lm以上	-	13.5	307
28	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F ふれあい室トイレ	電球	IL60	1	4	4	700lm以上	-	3	307
29	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F ふれあい室トイレ	ダウンライト	FHT32	1	15	15	1300lm以上	-	3	307
30	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F ふれあい室玄関	ダウンライト	FHT32	1	17	17	1300lm以上	-	13.5	307
31	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F ふれあい室玄関	ダウンライト	FHT24	1	2	2	750lm以上	-	13.5	307
32	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F プレイルーム	埋込スクエア	FPL36	4	7	28	7900lm以上	-	13.5	307
33	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F ボランティアセンター	ダウンライト	FHT32	1	8	8	1300lm以上	-	13.5	307
34	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F リフレッシュラウンジ	ダウンライト	FHT32	1	22	22	1300lm以上	-	13.5	307
35	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F リフレッシュラウンジ	直管型蛍光灯	FLR110	1	1	1	4950lm以上	-	13.5	307
36	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F リフレッシュラウンジ	直管型蛍光灯	HF86	1	16	16	5300lm以上	-	13.5	307
37	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F レストラン	直管型蛍光灯	HF32	1	20	20	2450lm以上	-	13.5	307
38	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F レストラン	ダウンライト	HF250	1	8	8	9000lm以上	-	13.5	307
39	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 囲碁室	電球	IL60	1	1	1	700lm以上	-	13.5	307
40	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 囲碁室	直管型蛍光灯	FL20	1	24	24	950lm以上	-	13.5	307
41	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 屋外	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	4	307
42	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 屋外	ダウンライト	FHT24	1	26	26	750lm以上	防雨防湿型	4	307
43	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 屋外	街路灯	HF400	1	17	17	13500lm以上	-	4	307
44	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 屋外	電球	ビーム球150形	1	16	16	950lm以上	-	4	307
45	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 屋外	電球	IL60	1	5	5	700lm以上	-	4	307
46	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 階段下倉庫1	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	1	12
47	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 階段下倉庫2	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	1	12
48	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 階段室	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	1	1950lm以上	非常灯兼用型	13.5	307
49	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 階段室	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	1	1950lm以上	非常灯兼用型	13.5	307
50	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 機械室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	1	12
51	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 休憩室 物置	ダウンライト	FHT32	1	4	4	1300lm以上	-	13.5	307
52	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 休憩室(女)	ダウンライト	IL100	1	4	4	750lm以上	-	3	307
53	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 休憩室(女)	電球	IL60	1	1	1	700lm以上	-	3	307
54	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 休憩室(女)	埋込スクエア	FHP32	3	2	6	5950lm以上	-	3	307
55	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 休憩室(男)	電球	IL60	1	1	1	700lm以上	-	3	307
56	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 休憩室(男)	電球	IL60	1	2	2	700lm以上	-	3	307
57	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 休憩室(男)	シーリング	FCL40+32	1	1	1	4000lm以上	-	3	307
58	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 空調機械室	直管型蛍光灯	HF32	2	5	10	5100lm以上	-	13.5	307
59	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 健康推進課	埋込スクエア	FHP45	4	25	100	12000lm以上	-	13.5	307
60	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 検査室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	13.5	307
61	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 光庭	屋外スポットライト	ビーム球150形	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型	4	307
62	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 高電位治療室	ダウンライト	FHT32	1	5	5	1300lm以上	-	13.5	307
63	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 高電位治療室	埋込スクエア	FHP32	3	4	12	5950lm以上	-	13.5	307
64	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 自販機コーナー	ダウンライト	FHT32	1	3	3	1300lm以上	-	13.5	307
65	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 守衛室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	13.5	307
66	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 消毒室	直管型蛍光灯	FL20	2	2	4	950lm以上	-	3	307
67	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 消毒室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	3	307
68	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 厨房 休憩室	ダウンライト	FHT32	1	1	1	1300lm以上	-	3	307
69	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 厨房 休憩室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	3	307
70	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 厨房 休憩室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	3	307
71	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 厨房 休憩室	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	防雨防湿型	3	307
72	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 厨房 休憩室	直管型蛍光灯	FL20	1	4	4	950lm以上	-	3	307
73	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 西側トイレ	電球	IL60	1	4	4	700lm以上	-	3	307
74	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 西側トイレ	ダウンライト	FHT32	1	19	19	1300lm以上	-	3	307
75	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 西側トイレ	ダウンライト	FHT32	1	2	2	1300lm以上	-	3	307
76	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 西側トイレ	ダウンライト	FHT24	1	2	2	750lm以上	-	3	307
77	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 西側倉庫	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	1	12
78	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 西側湯沸室	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	1	307
79	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 倉庫	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	1	12
80	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 多目的ホール	ダウンライト	HF250	1	16	16	9000lm以上	-	13.5	307
81	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 多目的ホール倉庫	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	1	12
82	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 大広間ステージ	直管型蛍光灯	HF32	2	7	14	5100lm以上	-	13.5	307
83	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 大広間ステージ	投光器	HF400	1	5	5	14500lm以上	-	13.5	307
84	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 大浴場	ブラケット	IL100	1	11	11	900lm以上	防雨防湿型	13.5	307
85	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 大浴場	電球	IL60	1	2	2	700lm以上	-	13.5	307
86	総合保健福祉センターカミリーヤ	本館	1F 大浴場	ダウンライト	FHT32	1	9	9	1300lm以上	-	13.5	307

仕様書別紙1 対象施設一覧表

No.	物件名	建物名	設置場所	照明種類	既存照明	灯数	器具数量	ランプ数 (概算)	定格光束	備考	概算点灯 時間(h)	概算稼働 日数(日)
87	総合保健福祉センターカミール	本館	1F 大浴場	ブラケット	IL40	1	17	17	200lm以上	防雨防湿型	13.5	307
88	総合保健福祉センターカミール	本館	1F 大浴場	ウォールライト	FL20	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型	13.5	307
89	総合保健福祉センターカミール	本館	1F 大浴場	ダウンライト	FHT16	1	2	2	450lm以上	-	13.5	307
90	総合保健福祉センターカミール	本館	1F 大浴場	電球	IL40	1	1	1	450lm以上	-	13.5	307
91	総合保健福祉センターカミール	本館	1F 通路	ダウンライト	FHT32	1	94	94	1300lm以上	-	13.5	307
92	総合保健福祉センターカミール	本館	1F 通路	電球	IL60	1	2	2	700lm以上	-	13.5	307
93	総合保健福祉センターカミール	本館	1F 通路	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	13.5	307
94	総合保健福祉センターカミール	本館	1F 通路2	ダウンライト	FHT32	1	67	67	1300lm以上	-	13.5	307
95	総合保健福祉センターカミール	本館	1F 通路2	ダウンライト	FHT16	1	2	2	450lm以上	-	13.5	307
96	総合保健福祉センターカミール	本館	1F 湯沸室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	1	307
97	総合保健福祉センターカミール	本館	1F 湯沸室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	1	307
98	総合保健福祉センターカミール	本館	1F 湯沸室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	1	307
99	総合保健福祉センターカミール	本館	1F 風除室	ダウンライト	FHT32	1	16	16	1300lm以上	-	13.5	307
100	総合保健福祉センターカミール	本館	1F 歩行者訓練プール	ダウンライト	FHT32	1	2	2	1300lm以上	-	13.5	307
101	総合保健福祉センターカミール	本館	1F 歩行者訓練プール	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	13.5	307
102	総合保健福祉センターカミール	本館	1F 歩行者訓練プール	直管型蛍光灯	HF32	2	2	2	45100lm以上	-	13.5	307
103	総合保健福祉センターカミール	本館	1F 歩行者訓練プール	直管型蛍光灯	FL20	1	2	2	950lm以上	-	13.5	307
104	総合保健福祉センターカミール	本館	1F 歩行者訓練プール	直管型蛍光灯	FL15	1	2	2	750lm以上	ランプ交換	13.5	307
105	総合保健福祉センターカミール	本館	1F 歩行者訓練プール	ブラケット	IL40	1	2	2	200lm以上	防雨防湿型	13.5	307
106	総合保健福祉センターカミール	本館	1F 歩行者訓練プール	投光器	HF700	1	4	4	19500lm以上	-	13.5	307
107	総合保健福祉センターカミール	本館	1F 歩行者訓練プール	ダウンライト	FHT32	1	2	2	1300lm以上	-	13.5	307
108	総合保健福祉センターカミール	本館	1F 北入り口風除室	ダウンライト	FHT32	1	4	4	1300lm以上	-	13.5	307
109	総合保健福祉センターカミール	本館	2F エレベーターホール	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	13.5	307
110	総合保健福祉センターカミール	本館	2F エレベーターホール	ダウンライト	FHT32	1	4	4	1300lm以上	-	13.5	307
111	総合保健福祉センターカミール	本館	2F エレベーターホール	直管型蛍光灯	FL20	1	3	3	950lm以上	-	13.5	307
112	総合保健福祉センターカミール	本館	2F トイレ	電球	IL60	1	5	5	700lm以上	-	3	307
113	総合保健福祉センターカミール	本館	2F トイレ	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	-	3	307
114	総合保健福祉センターカミール	本館	2F トレーニング健康測定室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	2	45100lm以上	-	13.5	307
115	総合保健福祉センターカミール	本館	2F トレーニング健康測定室	直管型蛍光灯	FLR40	1	17	17	1950lm以上	-	13.5	307
116	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 栄養健康指導室	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	13.5	307
117	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 栄養健康指導室	直管型蛍光灯	FLR40	1	2	2	1950lm以上	-	13.5	307
118	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 介護研修室	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-	13.5	307
119	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 介護研修室	直管型蛍光灯	FLR40	1	2	2	1950lm以上	-	13.5	307
120	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 階段室	直管型蛍光灯	FLR40	1	2	2	1950lm以上	非常灯兼用型	13.5	307
121	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 階段室	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	1	1950lm以上	非常灯兼用型	13.5	307
122	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 学習室	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	13.5	307
123	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 学習室	直管型蛍光灯	FLR40	1	3	3	1950lm以上	-	13.5	307
124	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 学習室(2)	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	13.5	307
125	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 研修室	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-	13.5	307
126	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 研修室	直管型蛍光灯	FLR40	1	2	2	1950lm以上	-	13.5	307
127	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 視聴覚室2	ダウンライト	FHT24	1	28	28	750lm以上	-	13.5	307
128	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 視聴覚室2	直管型蛍光灯	FLR40	1	2	2	1950lm以上	-	13.5	307
129	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 視聴覚室準備室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	3	307
130	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 視聴覚室倉庫	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	1	12
131	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 倉庫	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	1	12
132	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 倉庫(2)	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	13.5	307
133	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 調理実習室	直管型蛍光灯	HF32	2	27	54	5100lm以上	-	13.5	307
134	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 通路	ダウンライト	FHT32	1	122	122	1300lm以上	-	13.5	307
135	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 湯沸室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	1	307
136	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 和室エリア	ダウンライト	IL100	1	6	6	750lm以上	-	13.5	307
137	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 和室エリア	直管型蛍光灯	FL20	1	48	48	950lm以上	-	13.5	307
138	総合保健福祉センターカミール	本館	2F 和室エリア	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	1	1950lm以上	-	13.5	307
1	街道保育所	本館	0歳児	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	13	359
2	街道保育所	本館	0歳児	ダウンライト	FHT32	1	14	14	1300lm以上	-	13	359
3	街道保育所	本館	0歳児	キッチン灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	13	359
4	街道保育所	本館	0歳児	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	13	359
5	街道保育所	本館	1F廊下	ダウンライト	FHT24	1	74	74	750lm以上	-	13	359
6	街道保育所	本館	1F廊下	直付スクエア	FHP32	4	13	52	7900lm以上	-	13	359
7	街道保育所	本館	1F廊下	電球	IL60	1	6	6	700lm以上	-	13	359
8	街道保育所	本館	1歳児	電球	IL60	1	2	1	700lm以上	-	13	359
9	街道保育所	本館	1歳児	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	13	359
10	街道保育所	本館	1歳児	電球	IL60	1	7	1	700lm以上	-	13	359
11	街道保育所	本館	1歳児	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	13	359
12	街道保育所	本館	2歳児	ダウンライト	FHT24	1	15	15	750lm以上	-	13	359
13	街道保育所	本館	2歳児	ウォールライト	FL20	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型	13	359
14	街道保育所	本館	3歳児	ダウンライト	FHT24	1	8	8	750lm以上	-	13	359
15	街道保育所	本館	3歳児	ウォールライト	FL20	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型	13	359
16	街道保育所	本館	きく4歳児	ダウンライト	FHT24	1	8	8	750lm以上	-	13	359
17	街道保育所	本館	きく4歳児	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	13	359
18	街道保育所	本館	男子トイレ	ダウンライト	FHT24	1	2	2	750lm以上	-	13	359
19	街道保育所	本館	男子トイレ	ダウンライト	FHT32	1	1	1	1300lm以上	-	13	359
20	街道保育所	本館	トイレ	ダウンライト	FHT24	1	1	1	750lm以上	-	7	359
21	街道保育所	本館	トイレ	ブラケット	IL40	1	1	1	200lm以上	-	7	359
22	街道保育所	本館	トイレ	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	7	359
23	街道保育所	本館	ひまわり一時保育	ダウンライト	FHT24	1	8	8	750lm以上	-	13	359
24	街道保育所	本館	ひまわり一時保育	ウォールライト	FL20	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型	13	359
25	街道保育所	本館	ひまわり一時保育	ダウンライト	FHT24	1	3	3	750lm以上	-	13	359
26	街道保育所	本館	ひまわり一時保育	キッチン灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	13	359
27	街道保育所	本館	ひまわり一時保育	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	13	359
28	街道保育所	本館	ひまわり一時保育	ブラケット	IL40	1	2	2	200lm以上	防雨防湿型	13	359
29	街道保育所	本館	ホール	屋外スポットライト	ビーム球75形	1	5	5	700lm以上	防雨防湿型	9	359
30	街道保育所	本館	ホール	投光器	パラストレス水銀灯300W	1	6	6	4000lm以上	-	9	359
31	街道保育所	本館	ホール倉庫	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	1	359
32	街道保育所	本館	ゆり5歳児	ダウンライト	FHT24	1	8	8	750lm以上	-	13	359
33	街道保育所	本館	ゆり5歳児	ウォールライト	FL20	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型	13	359
34	街道保育所	本館	ロッカー	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	1	359
35	街道保育所	本館	ロッカー-2	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	1	359
36	街道保育所	本館	屋外	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	4	359
37	街道保育所	本館	屋外	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	4	359
38	街道保育所	本館	屋外	屋外スポットライト	ビーム球75形	1	10	10	700lm以上	防雨防湿型	4	359
39	街道保育所	本館	屋外	ブラケット	IL40	1	4	4	200lm以上	-	4	359
40	街道保育所	本館	休憩室	シーリング	FCL40+32	1	1	1	4000lm以上	-	3	359
41	街道保育所	本館	事務室	直管型蛍光灯	HF32	2	7	14	5100lm以上	-	13	359
42	街道保育所	本館	事務室	直管型蛍光灯	FL15	1	1	1	750lm以上	ランプ交換	13	359
43	街道保育所	本館	女子トイレ	ダウンライト	FHT24	1	3	3	750lm以上	-	7	359
44	街道保育所	本館	女子トイレ	電球	IL60	1	1	1	700lm以上	-	7	359
45	街道保育所	本館	洗濯室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	1	359
46	街道保育所	本館	倉庫2	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	1	12
47	街道保育所	本館	倉庫5	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	1	12
48	街道保育所	本館	多目的トイレ	ダウンライト	FHT24	1	2	2	750lm以上	-	3	359
49	街道保育所	本館	多目的トイレ	電球	IL60	1	1	1	700lm以上	-	3	359
50	街道保育所	本館	地域子育て支援相談室	ダウンライト	FHT24	1	6	6	750lm以上	-	3	359
51	街道保育所	本館	地域子育て支援相談室	埋込スクエア	FHP32	4	6	24	7950lm以上	-	3	359
52	街道保育所	本館	調理室	ダウンライト	FHT24	1	2	2	750lm以上	-	10	359
53	街道保育所	本館	調理室	ダウンライト	FHT24	1	1	1	750lm以上	-	10	359

仕様書別紙1 対象施設一覧表

No.	物件名	建物名	設置場所	照明種類	既存照明	灯数	器具 数量	ランプ数 (概算)	定格光束	備考	概算点灯 時間(h)	概算稼働 日数(日)
54	街道保育所	本館	調理室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	防雨防湿型	10	359
55	街道保育所	本館	調理室	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	10	359
56	街道保育所	本館	調理室	直管型蛍光灯	FLR40	2	2	4	3900lm以上	-	10	359
57	街道保育所	本館	調理室	ブラケット	IL40	1	1	1	200lm以上	防雨防湿型	10	359
58	街道保育所	本館	調理室	ブラケット	IL40	1	1	1	200lm以上	防雨防湿型	10	359
59	街道保育所	本館	調理室	直管型蛍光灯	FL15	1	1	1	750lm以上	ランプ交換	10	359
1	京町保育所	本館	1F あやめ	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	13	359
2	京町保育所	本館	1F すずらん	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	13	359
3	京町保育所	本館	1F すみれ	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	13	359
4	京町保育所	本館	1F すみれ(シャワー室、便所)	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7	359
5	京町保育所	本館	1F すみれ(シャワー室、便所)	ブラケット	IL40	1	1	1	200lm以上	-	7	359
6	京町保育所	本館	1F たんぽぽ	直管型蛍光灯	HF32	2	7	14	5100lm以上	-	13	359
7	京町保育所	本館	1F たんぽぽ(トイレ)	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	7	359
8	京町保育所	本館	1F たんぽぽ(調理室)	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	10	359
9	京町保育所	本館	1F ひまわり	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	13	359
10	京町保育所	本館	1F ボイラー室	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	1	12
11	京町保育所	本館	1F れんげ	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	13	359
12	京町保育所	本館	1F れんげ(便所、洗濯室)	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	7	359
13	京町保育所	本館	1F れんげ(便所、洗濯室)	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	7	359
14	京町保育所	本館	1F 給食室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	10	359
15	京町保育所	本館	1F 給食室	直管型蛍光灯	FL20	1	2	2	950lm以上	-	10	359
16	京町保育所	本館	1F 教員便所	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	3	359
17	京町保育所	本館	1F 軒下回り	電球	IL60	1	1	1	700lm以上	-	4	359
18	京町保育所	本館	1F 軒下回り	投光器	ハイスレス水銀灯500W	1	1	1	6000lm以上	-	4	359
19	京町保育所	本館	1F 軒下回り	ブラケット	IL60	1	1	1	1450lm以上	防雨防湿型	4	359
20	京町保育所	本館	1F 軒下回り	防犯灯	FHT32	1	2	2	950lm以上	-	4	359
21	京町保育所	本館	1F 事務室	直管型蛍光灯	HF32	2	5	10	5100lm以上	-	13	359
22	京町保育所	本館	1F 事務室	ブラケット	IL60	1	1	1	1450lm以上	防雨防湿型	13	359
23	京町保育所	本館	1F 事務室横トイレ	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	7	359
24	京町保育所	本館	1F 職員休憩室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	3	359
25	京町保育所	本館	1F 倉庫	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	1	12
26	京町保育所	本館	1F 体育倉庫	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	1	359
27	京町保育所	本館	1F 廊下	直管型蛍光灯	FL20	1	6	6	950lm以上	-	13	359
28	京町保育所	本館	1F 廊下	直管型蛍光灯	FL20	1	4	4	950lm以上	非常灯兼用型	13	359
1	二日市保育所	本館	1F テラス	直管型蛍光灯	FL20	2	8	16	950lm以上	防雨防湿型	4	359
2	二日市保育所	本館	1F テラス	ウォールライト	FL20	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型	4	359
3	二日市保育所	本館	1F フレイルーム	直管型蛍光灯	FLR40	2	6	12	3900lm以上	-	9	359
4	二日市保育所	本館	1F 階段下倉庫	電球	IL60	1	1	1	700lm以上	-	1	12
5	二日市保育所	本館	1F 外	ウォールライト	FL20	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型	4	359
6	二日市保育所	本館	1F 外倉庫、休憩所	直管型蛍光灯	FLR40	2	1	2	3900lm以上	-	3	359
7	二日市保育所	本館	1F 給食事務室、休憩室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	3	359
8	二日市保育所	本館	1F 教材室	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	3	359
9	二日市保育所	本館	1F 玄関	直管型蛍光灯	FL20	1	2	2	950lm以上	-	13	359
10	二日市保育所	本館	1F 事務室	直管型蛍光灯	FLR40	2	3	6	3900lm以上	-	13	359
11	二日市保育所	本館	1F 事務室	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	13	359
12	二日市保育所	本館	1F 事務室	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	-	13	359
13	二日市保育所	本館	1F 食品庫	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	1	359
14	二日市保育所	本館	1F 炊事場	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	10	359
15	二日市保育所	本館	1F 倉庫	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	1	12
16	二日市保育所	本館	1F 調理室、前室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	10	359
17	二日市保育所	本館	1F 調理室、前室	直管型蛍光灯	HF32	2	7	14	5100lm以上	防雨防湿型	10	359
18	二日市保育所	本館	1F 通路	直管型蛍光灯	FL20	1	10	10	950lm以上	-	13	359
19	二日市保育所	本館	1F 通路	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	13	359
20	二日市保育所	本館	1F 便所	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7	359
21	二日市保育所	本館	1F 便所	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7	359
22	二日市保育所	本館	1F 保育室1	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	13	359
23	二日市保育所	本館	1F 保育室2	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	13	359
24	二日市保育所	本館	1F 保育室4	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	13	359
25	二日市保育所	本館	1F 保育室5	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	13	359
26	二日市保育所	本館	1F 保育室6	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	13	359
27	二日市保育所	本館	2F トイレ	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	7	359
28	二日市保育所	本館	2F バルコニー	直管型蛍光灯	FL20	2	8	16	950lm以上	防雨防湿型	4	359
29	二日市保育所	本館	2F 階段	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	13	359
30	二日市保育所	本館	2F 階段	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	非常灯兼用型	13	359
31	二日市保育所	本館	2F 外階段	ウォールライト	FL20	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型	4	359
32	二日市保育所	本館	2F 通路	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	13	359
33	二日市保育所	本館	2F 通路	直管型蛍光灯	FL20	1	9	9	950lm以上	-	13	359
34	二日市保育所	本館	2F 保育7、倉庫	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	13	359
35	二日市保育所	本館	2F 保育7、倉庫	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	13	359
36	二日市保育所	本館	2F 保育室10、11	直管型蛍光灯	HF32	2	18	36	5100lm以上	-	13	359
37	二日市保育所	本館	2F 保育室10、11	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	13	359
38	二日市保育所	本館	2F 保育室8	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	13	359
39	二日市保育所	本館	2F 保育室9	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	13	359
40	二日市保育所	本館	一時保育所 イルカ組 トイレ	直管型蛍光灯	FL20	1	2	2	950lm以上	-	7	359
41	二日市保育所	本館	一時保育所 イルカ組 児童室	直管型蛍光灯	FLR40	2	4	8	3900lm以上	-	13	359
42	二日市保育所	本館	一時保育所 イルカ組 児童室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	13	359
43	二日市保育所	本館	一時保育所 イルカ組 職員室	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	1	1950lm以上	-	13	359
44	二日市保育所	本館	一時保育所 イルカ組 職員室	直管型蛍光灯	FLR40	2	4	8	3900lm以上	-	13	359
45	二日市保育所	本館	一時保育所 イルカ組 職員室	電球	IL60	1	1	1	700lm以上	-	13	359
46	二日市保育所	本館	一時保育所 イルカ組 職員室	キッチン灯	FL15	1	1	1	550lm以上	-	13	359
1	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 ガレージ	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	1	12
2	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 医務室	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	24	365
3	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 医務室	ダウンライト	FHT24	1	1	1	750lm以上	-	24	365
4	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 医務室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	非常灯兼用型	24	365
5	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 外壁	ブラケット	IL100	1	4	4	900lm以上	防雨防湿型	4	365
6	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 軒下	ダウンライト	FHT32	1	4	4	1300lm以上	-	4	365
7	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 玄関、廊下	埋込スクエア	FPL36	4	3	12	7900lm以上	-	16	365
8	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 玄関、廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	16	365
9	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 玄関、廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	16	365
10	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 玄関、廊下	直付スポットライト	IL60	1	3	3	700lm以上	-	16	365
11	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 作業室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	非常灯兼用型	16	365
12	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 事務室	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-	16	365
13	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 事務室2	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	16	365
14	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 女子トイレ	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	3	365
15	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 女子トイレ	ダウンライト	FHT24	1	4	4	750lm以上	-	3	365
16	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 食堂	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	16	365
17	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 食堂	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	非常灯兼用型	16	365
18	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 新規部屋	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	16	365
19	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 厨房(防水器具が良い)	キッチン灯	FL15	1	2	2	550lm以上	-	16	365
20	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 厨房(防水器具が良い)	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	非常灯兼用型	16	365
21	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 厨房(防水器具が良い)	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	16	365
22	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 倉庫	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	1	12
23	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 倉庫	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	非常灯兼用型	1	12
24	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 倉庫2	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	1	12
25	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 相談室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	16	365

仕様書別紙1 対象施設一覧表

No.	物件名	建物名	設置場所	照明種類	既存照明	灯数	器具数量	ランプ数 (概算)	定格光束	備考	概算点灯 時間(h)	概算稼働 日数(日)
26	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 多目的トイレ	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	3	365
27	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 多目的トイレ	ダウンライト	FHT24	1	2	2	750lm以上	-	3	365
28	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 脱衣室	ブラケット	IL60	1	1	1	1450lm以上	防雨防湿型	1	365
29	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 脱衣室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	1	365
30	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 男子トイレ	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	3	365
31	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 男子トイレ	ダウンライト	FHT24	1	3	3	750lm以上	-	3	365
32	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 物置	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	1	12
33	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 遊戯室	直管型蛍光灯	HF32	2	14	28	5100lm以上	-	16	365
34	ほほえみタウンA棟	A棟	A棟1階 遊戯室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	非常灯兼用型	16	365
1	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟1階 ふれあいルーム側玄関	埋込スクエア	FPL36	4	4	16	7900lm以上	-	16	365
2	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟1階 ふれあいルーム側玄関	ダウンライト	FHT24	1	2	2	750lm以上	-	16	365
3	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟1階 階段1階～	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	非常灯兼用型	16	365
4	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟1階 階段1階～	階段通路誘導灯	HF32(高出力型)	1	1	1	2400lm以上	-	16	365
5	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟1階 階段下倉庫	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	1	12
6	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟1階 外倉庫	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	1	12
7	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟1階 外壁1階～3階	ブラケット	IL100	1	9	9	900lm以上	防雨防湿型	4	365
8	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟1階 軒下	ダウンライト	FHT32	1	14	14	1300lm以上	-	4	365
9	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟1階 軒下	屋外スポットライト	ビーム球75形	1	1	1	700lm以上	防雨防湿型	4	365
10	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟1階 玄関	埋込スクエア	FPL36	4	3	12	7900lm以上	-	16	365
11	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟1階 車庫	直管型蛍光灯	HF32	1	6	6	2450lm以上	-	12	365
12	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟1階 食堂、作業室	ウォールライト	FL20	1	3	3	950lm以上	防雨防湿型	16	365
13	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟1階 食堂、作業室	キッチン灯	FL15	1	1	1	550lm以上	-	16	365
14	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟1階 静養室1,2	ダウンライト	FHT24	1	1	1	750lm以上	-	16	365
15	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟1階 倉庫	キッチン灯	FL15	1	1	1	550lm以上	-	1	12
16	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟1階 倉庫	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	非常灯兼用型	1	12
17	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟1階 多目的トイレ	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	3	365
18	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟1階 男子、女子トイレ	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	3	365
19	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟1階 男女更衣室	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	-	1	365
20	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟1階 浴室	ブラケット	IL60	1	1	1	1450lm以上	防雨防湿型	3	365
21	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟1階 浴室	ブラケット	IL60	1	1	1	1450lm以上	防雨防湿型	3	365
22	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟1階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	4	4	2450lm以上	非常灯兼用型	16	365
23	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 シャワー室	ダウンライト	FHT24	1	1	1	750lm以上	-	3	365
24	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 シャワー室	ブラケット	IL60	1	1	1	1450lm以上	防雨防湿型	3	365
25	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 階段	階段通路誘導灯	HF32(高出力型)	1	1	1	2400lm以上	-	16	365
26	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 階段	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	非常灯兼用型	16	365
27	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 個人活動室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	16	365
28	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 事務室、配膳室	キッチン灯	FL15	1	2	2	550lm以上	-	16	365
29	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 事務室、配膳室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	非常灯兼用型	16	365
30	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 事務室、配膳室	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	16	365
31	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 事務室、配膳室	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	16	365
32	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 女子トイレ	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	3	365
33	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 女子トイレ	ダウンライト	FHT24	1	5	5	750lm以上	-	3	365
34	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 女子更衣室	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	1	365
35	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 成人活動室	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	3	365
36	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 成人活動室	直管型蛍光灯	HF32	2	15	30	5100lm以上	-	3	365
37	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 成人活動室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	非常灯兼用型	3	365
38	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 成人活動室2、休憩室	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	16	365
39	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 成人活動室2、休憩室	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	16	365
40	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 相談室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	非常灯兼用型	16	365
41	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 多目的トイレ	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	3	365
42	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 多目的トイレ	ダウンライト	FHT24	1	1	1	750lm以上	-	3	365
43	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 多目的トイレ	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	3	365
44	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 多目的トイレ	ダウンライト	FHT24	1	1	1	750lm以上	-	3	365
45	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 男子トイレ	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	3	365
46	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 男子トイレ	ダウンライト	FHT24	1	3	3	750lm以上	-	3	365
47	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 男子更衣室	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	1	365
48	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 浴室	ブラケット	IL60	1	2	2	450lm以上	防雨防湿型	3	365
49	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 廊下	埋込スクエア	FPL36	4	1	4	7900lm以上	-	16	365
50	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	16	365
51	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟2階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	7	7	2450lm以上	非常灯兼用型	16	365
52	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟3階 ふれあいルーム	直管型蛍光灯	HF32	2	3	6	5100lm以上	非常灯兼用型	16	365
53	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟3階 ふれあいルーム	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-	16	365
54	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟3階 汚物処理室	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	16	365
55	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟3階 階段	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	非常灯兼用型	16	365
56	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟3階 外	屋外スポットライト	ビーム球75形	1	2	2	700lm以上	防雨防湿型	4	365
57	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟3階 空き部屋(名無し)	直管型蛍光灯	HF32	1	12	12	2450lm以上	-	16	365
58	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟3階 空き部屋(名無し)	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	16	365
59	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟3階 女子トイレ	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	3	365
60	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟3階 女子トイレ	ダウンライト	FHT24	1	4	4	750lm以上	-	3	365
61	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟3階 倉庫	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	1	12
62	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟3階 多目的トイレ	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	3	365
63	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟3階 多目的トイレ	ダウンライト	FHT24	1	2	2	750lm以上	-	3	365
64	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟3階 多目的指導室、個別指導室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-	16	365
65	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟3階 多目的指導室、個別指導室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	非常灯兼用型	16	365
66	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟3階 多目的指導室、個別指導室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	8	5100lm以上	-	16	365
67	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟3階 男子トイレ	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	3	365
68	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟3階 男子トイレ	ダウンライト	FHT24	1	3	3	750lm以上	-	3	365
69	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟3階 廊下	埋込スクエア	FPL36	4	1	4	7900lm以上	-	16	365
70	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟3階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	16	365
71	ほほえみタウンB棟	B棟	B棟3階 廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	16	365
72	ほほえみタウンB棟	B棟	外回り 外(ボール灯)	街路灯	HF250	1	9	9	6400lm以上	-	12	365
1	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 シャワー室	ブラケット	IL60	1	1	1	1450lm以上	防雨防湿型	3	365
2	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 シャワー室	ブラケット	IL60	1	1	1	1450lm以上	防雨防湿型	3	365
3	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 階段下倉庫	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	1	12
4	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 外回り	ブラケット	IL100	1	2	2	900lm以上	防雨防湿型	4	365
5	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 外回り	屋外スポットライト	ビーム球150形	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型	4	365
6	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 外回り	屋外スポットライト	ビーム球150形	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型	4	365
7	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 外回り	屋外スポットライト	ビーム球150形	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	4	365
8	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 軒下	ダウンライト	FHT32	1	5	5	1300lm以上	-	4	365
9	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 玄関、廊下	埋込スクエア	FPL36	4	5	20	7900lm以上	-	16	365
10	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 玄関、廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	16	365
11	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 玄関、廊下	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	非常灯兼用型	16	365
12	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 玄関、廊下	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	-	16	365
13	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 作業室	直管型蛍光灯	HF32	2	14	28	5100lm以上	-	16	365
14	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 作業室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	16	365
15	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 受付	直管型蛍光灯	HF32	1	3	3	2450lm以上	-	16	365
16	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 受付	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-	16	365
17	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 女子トイレ	ダウンライト	FHT24	1	2	2	750lm以上	-	3	365
18	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 倉庫	直管型蛍光灯	HF32	1	8	8	2450lm以上	-	1	12
19	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 多目的トイレ	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	3	365
20	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 多目的トイレ	ダウンライト	FHT24	1	2	2	750lm以上	-	3	365
21	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 男子トイレ	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	3	365
22	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 男子トイレ	ダウンライト	FHT24	1	2	2	750lm以上	-	3	365
23	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 湯沸室	キッチン灯	FL15	1	1	1	550lm以上	-	1	365
24	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟1階 湯沸室	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	1	365

仕様書別紙1 対象施設一覧表

No.	物件名	建物名	設置場所	照明種類	既存照明	灯数	器具数量	ランプ数 (概算)	定格光束	備考	概算点灯 時間(h)	概算稼働 日数(日)
25	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟2階 OA研修室	直管型蛍光灯	HF32	2	9	18	5100lm以上	-		365
26	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟2階 階段	階段通路誘導灯	HF32(高出力型)	1	1	1	2400lm以上	-		365
27	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟2階 外	フラケット	IL100	1	3	3	900lm以上	防雨防湿型		365
28	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟2階 女子トイレ	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型		365
29	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟2階 女子トイレ	ダウンライト	FHT24	1	4	4	750lm以上	-		365
30	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟2階 小研修室	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	-		365
31	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟2階 小研修室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-		365
32	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟2階 新規部屋	フラケット	IL100	1	1	1	900lm以上	防雨防湿型		365
33	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟2階 倉庫	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-		12
34	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟2階 多目的トイレ	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型		365
35	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟2階 多目的トイレ	ダウンライト	FHT24	1	2	2	750lm以上	-		365
36	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟2階 託児ルーム	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	-		365
37	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟2階 男子トイレ	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型		365
38	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟2階 男子トイレ	ダウンライト	FHT24	1	3	3	750lm以上	-		365
39	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟2階 通路	埋込スクエア	FPL36	4	1	4	7900lm以上	-		365
40	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟2階 通路	直管型蛍光灯	HF32	1	6	6	2450lm以上	-		365
41	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟2階 湯沸室	キッチン灯	FL15	1	1	1	550lm以上	-		365
42	ほほえみタウンC棟	C棟	C棟2階 湯沸室	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-		365
1	JR二日市駅東口自転車駐車場	立体駐車場	外	街路灯	HF250	1	1	1	6400lm以上	-		365
2	JR二日市駅東口自転車駐車場	立体駐車場	外	防犯灯	FHT32	1	4	4	950lm以上	-		365
3	JR二日市駅東口自転車駐車場	立体駐車場	外	防犯灯	FHT32	1	1	1	950lm以上	-		365
4	JR二日市駅東口自転車駐車場	立体駐車場	外	投光器	HF700	1	1	1	19500lm以上	-		365
5	JR二日市駅東口自転車駐車場	立体駐車場	外	投光器	HF700	1	1	1	19500lm以上	-		365
6	JR二日市駅東口自転車駐車場	立体駐車場	外	街路灯	HF250	1	1	1	6400lm以上	-		365
7	JR二日市駅東口自転車駐車場	立体駐車場	管理者室	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	1	1950lm以上	-	13.5	359
8	JR二日市駅東口自転車駐車場	立体駐車場	立体1F	ウォールライト	FL20	1	2	2	950lm以上	防雨防湿型		365
9	JR二日市駅東口自転車駐車場	立体駐車場	立体2F	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型		365
1	JR天拝山駅自転車駐車場	屋外		街路灯	HF250	1	1	1	6400lm以上	-		365
2	JR天拝山駅自転車駐車場	屋外		街路灯	HF250	1	2	2	6400lm以上	-		365
3	JR天拝山駅自転車駐車場	屋外		街路灯	HF250	1	1	1	6400lm以上	-		365
4	JR天拝山駅自転車駐車場	管理人室	管理者室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	13.5	359
5	JR天拝山駅自転車駐車場	管理人室	管理者室	フラケット	IL40	1	1	1	200lm以上	防雨防湿型	13.5	359
6	JR天拝山駅自転車駐車場	管理人室	管理者室	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	13.5	359
7	JR天拝山駅自転車駐車場	管理人室	管理者室	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	防雨防湿型	13.5	359
8	JR天拝山駅自転車駐車場	管理人室	管理者室	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	13.5	359
1	飯倉街道駅前針掘自転車駐車場	屋外	新規フロア 新規部屋	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	防雨防湿型	13.5	359
2	飯倉街道駅前針掘自転車駐車場	管理人室	新規フロア 管理人室	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	1	1950lm以上	-	13.5	359
3	飯倉街道駅前針掘自転車駐車場	管理人室	新規フロア 管理人室	直管型蛍光灯	FLR40	2	2	4	3900lm以上	-	13.5	359
1	JR原田駅自転車駐車場	立体駐車場	1F 1F B1	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-		24
2	JR原田駅自転車駐車場	立体駐車場	1F 1F B1	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	非常灯兼用型		24
3	JR原田駅自転車駐車場	立体駐車場	1F 1F B1	直管型蛍光灯	HF32	2	7	14	5100lm以上	-		24
4	JR原田駅自転車駐車場	立体駐車場	1F 1F B1	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	非常灯兼用型		24
5	JR原田駅自転車駐車場	立体駐車場	1F 1F B1	直管型蛍光灯	HF32	2	7	14	5100lm以上	非常灯兼用型		24
6	JR原田駅自転車駐車場	立体駐車場	1F 管理人室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	-	13.5	359
7	JR原田駅自転車駐車場	立体駐車場	1F 管理人室	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	非常灯兼用型	13.5	359
8	JR原田駅自転車駐車場	立体駐車場	1F 管理人室	ダウンライト	FHT32	1	1	1	1300lm以上	-	13.5	359
9	JR原田駅自転車駐車場	立体駐車場	1F 管理人室	キッチン灯	FL10	1	1	1	350lm以上	-	13.5	359
10	JR原田駅自転車駐車場	立体駐車場	3F 階段	階段通路誘導灯	HF32(高出力型)	1	2	2	2400lm以上	段調光機能付き		24
11	JR原田駅自転車駐車場	立体駐車場	3F 新規部屋	直管型蛍光灯	HF32	2	12	24	5100lm以上	-	13.5	359
12	JR原田駅自転車駐車場	立体駐車場	3F 新規部屋	直管型蛍光灯	HF32	2	8	16	5100lm以上	非常灯兼用型	13.5	359
13	JR原田駅自転車駐車場	立体駐車場	3F 新規部屋	直管型蛍光灯	HF32	2	2	4	5100lm以上	-	13.5	359
14	JR原田駅自転車駐車場	立体駐車場	3F 新規部屋	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-	13.5	359
15	JR原田駅自転車駐車場	立体駐車場	新規フロア スロープ	直管型蛍光灯	HF32	2	1	2	5100lm以上	非常灯兼用型	13.5	359
16	JR原田駅自転車駐車場	立体駐車場	新規フロア スロープ	階段通路誘導灯	HF32(高出力型)	1	1	1	2400lm以上	段調光機能付き	13.5	359
17	JR原田駅自転車駐車場	立体駐車場	新規フロア 新規部屋	直管型蛍光灯	HF32	2	5	10	5100lm以上	-	13.5	359
18	JR原田駅自転車駐車場	立体駐車場	新規フロア 新規部屋	直管型蛍光灯	HF32	2	6	12	5100lm以上	非常灯兼用型	13.5	359
19	JR原田駅自転車駐車場	立体駐車場	新規フロア 倉庫	直管型蛍光灯	HF32	1	1	1	2450lm以上	-		12
1	光が丘自転車置場	屋外	屋外	街路灯	HF250	1	3	3	6400lm以上	-		365
2	光が丘自転車置場	屋外	屋外	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	防雨防湿型		365
1	西鉄筑紫駅西口自転車駐車場	屋外	外	直管型蛍光灯	HF32	1	46	46	2450lm以上	防雨防湿型		365
2	西鉄筑紫駅西口自転車駐車場	屋外	外	街路灯	HF250	1	3	3	6400lm以上	-		365
3	西鉄筑紫駅西口自転車駐車場	屋外	外	屋外スポットライト	ビーム球150形	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型		365
4	西鉄筑紫駅西口自転車駐車場	管理人室	外 管理人室、軒下	ダウンライト	FHT32	1	1	1	1300lm以上	-	13.5	365
5	西鉄筑紫駅西口自転車駐車場	管理人室	外 管理人室、軒下	キッチン灯	FL10	1	1	1	350lm以上	-	13.5	365
6	西鉄筑紫駅西口自転車駐車場	管理人室	外 管理人室、軒下	屋外スポットライト	ビーム球150形	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	13.5	365
7	西鉄筑紫駅西口自転車駐車場	管理人室	外 管理人室、軒下	直管型蛍光灯	HF32	1	2	2	2450lm以上	防雨防湿型	13.5	365
8	西鉄筑紫駅西口自転車駐車場	管理人室	外 管理人室、軒下	フラケット	IL100	1	1	1	900lm以上	防雨防湿型	13.5	365
1	西鉄筑紫駅東口自転車駐車場	屋外	新規フロア 外	直管型蛍光灯	HF32	1	13	13	2450lm以上	防雨防湿型		365
2	西鉄筑紫駅東口自転車駐車場	屋外	新規フロア 外	直管型蛍光灯	FL20	2	13	26	950lm以上	防雨防湿型		365
3	西鉄筑紫駅東口自転車駐車場	屋外	新規フロア 外	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-		365
4	西鉄筑紫駅東口自転車駐車場	屋外	新規フロア 外	投光器	HF250	1	1	1	9500lm以上	-		365
5	西鉄筑紫駅東口自転車駐車場	管理人室	新規フロア 管理人室	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	1	1950lm以上	-	13.5	359
6	西鉄筑紫駅東口自転車駐車場	管理人室	新規フロア 管理人室	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	950lm以上	-	13.5	359
7	西鉄筑紫駅東口自転車駐車場	管理人室	新規フロア 管理人室	直管型蛍光灯	FL20	2	1	2	950lm以上	防雨防湿型	13.5	359
1	立明寺保管所	屋外	保管所 外	フラケット	IL40	1	1	1	200lm以上	防雨防湿型		365
2	立明寺保管所	屋外	保管所 管理人室	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	13.5	359
3	立明寺保管所	屋外	保管所 管理人室	ウォールライト	FL20	1	1	1	950lm以上	防雨防湿型	13.5	359
4	立明寺保管所	屋外	保管所 管理人室	投光器	HF250	1	1	1	9500lm以上	-	13.5	359
合計						2,984	9,370	15,165				