令和8年度　年報　筑紫野市　針摺東

検　査　項　目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前日天気					7		曇り	曇後晴れ	雨のち曇り	雨のち曇り	曇後雨	曇後雨	晴時々曇					
天　気					7		晴れ	晴れ	晴れ	曇りのち晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
気　温	(℃)	24.9	33.0	17.0	7		17.0	23.5	24.5	28.0	33.0	27.0	21.0					
水　温	(℃)	22.1	27.0	15.0	7		15.0	19.0	21.5	23.0	27.0	24.0	25.0					
基準																		
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	7		0	0	0	0	0	0	0					
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	7		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	3		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満					
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	3		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満					
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	3		0.002未満			0.002未満			0.002未満					
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	7		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満					
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.14	1.54	0.91	7		0.91	1.54	1.12	1.21	1.07	0.91	1.21					
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.09	0.10	0.07	3		0.10			0.07			0.10					
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.03	0.06	0.02未満	3		0.06			0.02未満			0.02					
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	3		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満					
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	3		0.002未満			0.002未満			0.002未満					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	3		0.002未満			0.002未満			0.002未満					
ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
塩素酸	(mg/L)	0.20	0.30	0.12	3		0.17			0.12			0.30					
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	3		0.002未満			0.002未満			0.002未満					
クロロホルム	(mg/L)	0.011	0.013	0.009	3		0.009			0.013			0.010					
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.003	0.002未満	3		0.003			0.002未満			0.002未満					
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.004	0.002	3		0.003			0.002			0.004					
臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
総トリハロメタン	(mg/L)	0.020	0.021	0.018	3		0.018			0.020			0.021					
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.007	0.008	0.007	3		0.007			0.008			0.007					
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.006	0.007	0.005	3		0.006			0.005			0.007					
ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	3		0.004未満			0.004未満			0.004未満					
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	3		0.005未満			0.005未満			0.005未満					
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	3		0.02			0.02			0.02					
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	7		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満					
銅及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	3		0.005未満			0.005未満			0.005未満					
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	12.2	14.5	9.7	3		14.5			9.7			12.3					
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	7		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
塩化物イオン	(mg/L)	13.4	15.1	10.6	7		15.1	13.4	13.3	10.6	15.0	13.9	12.6					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	62.4	71.5	44.4	7		53.7	71.5	61.8	44.4	68.9	70.2	66.3					
蒸発残留物	(mg/L)	131	141	118	3		133			118			141					
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	3		0.02未満			0.02未満			0.02未満					
ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	3		0.000001			0.000001			0.000001未満					
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	3		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満					
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	3		0.002未満			0.002未満			0.002未満					
フェノール類	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	3		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.6	0.4	7		0.6	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5					
pH値		7.5	7.6	7.4	7		7.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4					
味		異常なし	異常なし	異常なし	7		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
臭気					7		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
色度	(度)	1未満	1未満	1未満	7		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	7		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
臭気強度(原水等)								----	----		----	----						
管理目標																		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	62.4	71.5	44.4	7		53.7	71.5	61.8	44.4	68.9	70.2	66.3					
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	7		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
蒸発残留物	(mg/L)	131	141	118	3		133			118			141					
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	7		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
pH値		7.5	7.6	7.4	7		7.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4					
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	3		0.02			0.02			0.02					
農薬																		
その他																		
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	7		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					