令和8年度　年報　筑紫野市　筑紫野団地

検　査　項　目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前日天気					7		曇り	曇後晴れ	雨のち曇り	雨のち曇り	曇後雨	曇後雨	晴時々曇					
天　気					7		晴れ	晴れ	晴れ	曇りのち晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
気　温	(℃)	26.6	32.0	18.0	7		18.0	29.0	28.0	30.0	32.0	26.0	23.0					
水　温	(℃)	23.6	29.0	15.0	7		15.0	20.5	22.5	25.0	29.0	27.0	26.0					
基準																		
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	7		0	0	0	0	0	0	0					
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	7		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2			0.0003未満			0.0003未満							
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2			0.00005未満			0.00005未満							
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満							
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満							
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満							
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2			0.002未満			0.002未満							
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	7		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満					
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.14	1.50	0.86	7		0.86	1.50	1.08	1.30	1.08	0.91	1.23					
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.12	0.13	0.11	2			0.11			0.13							
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.05	0.02	2			0.02			0.05							
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2			0.0002未満			0.0002未満							
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2			0.002未満			0.002未満							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2			0.002未満			0.002未満							
ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満							
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満							
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満							
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満							
塩素酸	(mg/L)	0.29	0.35	0.23	2			0.35			0.23							
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2			0.002未満			0.002未満							
クロロホルム	(mg/L)	0.013	0.018	0.008	2			0.008			0.018							
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2			0.002未満			0.002未満							
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.004	0.005	0.003	2			0.003			0.005							
臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	2			0.001			0.001未満							
総トリハロメタン	(mg/L)	0.025	0.034	0.016	2			0.016			0.034							
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.007	0.009	0.005	2			0.005			0.009							
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.008	0.011	0.005	2			0.005			0.011							
ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満							
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2			0.004未満			0.004未満							
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			0.005未満			0.005未満							
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.03	0.03	0.02	2			0.02			0.03							
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	7		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満					
銅及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			0.005未満			0.005未満							
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	13.8	14.6	12.9	2			12.9			14.6							
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	7		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
塩化物イオン	(mg/L)	13.4	15.2	10.9	7		15.2	13.3	13.2	10.9	14.9	13.9	12.7					
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	62.2	69.8	48.7	7		51.9	69.8	61.5	48.7	68.5	68.6	66.6					
蒸発残留物	(mg/L)	145	150	139	2			139			150							
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2			0.02未満			0.02未満							
ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2			0.000001未満			0.000001未満							
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2			0.000001未満			0.000001未満							
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2			0.002未満			0.002未満							
フェノール類	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2			0.0005未満			0.0005未満							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.6	0.4	7		0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5					
pH値		7.6	7.7	7.5	7		7.7	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.5					
味		異常なし	異常なし	異常なし	7		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
臭気					7		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
色度	(度)	1未満	1未満	1未満	7		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	7		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
臭気強度(原水等)							----		----	----		----	----					
管理目標																		
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	62.2	69.8	48.7	7		51.9	69.8	61.5	48.7	68.5	68.6	66.6					
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	7		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
蒸発残留物	(mg/L)	145	150	139	2			139			150							
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	7		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
pH値		7.6	7.7	7.5	7		7.7	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.5					
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.03	0.03	0.02	2			0.02			0.03							
農薬																		
その他																		
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	7		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					