都坂 令和8年度 年報 筑紫野市 都坂

検査項目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前日天気					7		曇り	曇後晴れ	雨のち曇り	雨のち曇り	曇後雨	曇後雨	晴時々曇					
天 気					7		晴れ	晴れ	晴れ	曇りのち晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
気 温	(℃)	25.4	30.0	18.0	7		18.0	25.0	27.0	29.0	30.0	27.0	22.0					
水 温	(℃)	22.1	27.0	15.0	7		15.0	19.0	22.0	24.0	23.0	27.0	25.0					
基準																		
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	7		0	0	0	0	0	0	0					
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	7		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2				0.0003未満			0.0003未満						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2				0.00005未満			0.00005未満						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満			0.001未満						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満			0.001未満						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満			0.001未満						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満			0.002未満						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	7		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満					
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満			0.001未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.15	1.48	0.83	7		0.83	1.48	1.06	1.41	1.11	0.91	1.23					
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.11	0.11	0.11	2				0.11			0.11						
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.03	2				0.03			0.04						
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2				0.0002未満			0.0002未満						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満			0.002未満						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満			0.002未満						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満			0.001未満						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満			0.001未満						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満			0.001未満						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2			0.000005未満			0.000005未満							
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満			0.001未満						
塩素酸	(mg/L)	0.25	0.35	0.15	5				0.21	0.15	0.27	0.26	0.35					
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満			0.002未満						
クロロホルム	(mg/L)	0.016	0.018	0.013	2				0.013			0.018						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満			0.002未満						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.005	0.005	0.004	2				0.004			0.005						
臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満			0.001未満						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.029	0.033	0.024	2				0.024			0.033						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.008	0.009	0.007	2				0.007			0.009						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.009	0.010	0.007	2				0.007			0.010						
ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満			0.001未満						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2				0.004未満			0.004未満						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満			0.005未満						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.03	0.03	0.02	2				0.02			0.03						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	7		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満					
銅及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満			0.005未満						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	14.0	15.1	12.9	2				12.9			15.1						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	7		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
塩化物イオン	(mg/L)	13.6	15.1	11.4	7		15.0	13.3	13.2	11.4	15.1	14.2	13.0					
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	62.3	68.7	50.8	7		50.8	68.5	61.0	52.9	68.7	67.5	66.5					
蒸発残留物	(mg/L)	139	151	127	2				127			151						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2				0.02未満			0.02未満						
ジェオスミン	(mg/L)	0.000001	0.000001	0.000001	2				0.000001			0.000001						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満			0.000001未満						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.003	0.004	0.002	2				0.004			0.002						
フェノール類	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2				0.0005未満			0.0005未満						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.6	0.4	7		0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6					
pH値		7.7	7.8	7.6	7		7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.6					
味		異常なし	異常なし	異常なし	7		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
臭気					7		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
色度	(度)	1未満	1未満	1未満	7		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	7		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
臭気強度(原水等)							----	----		----	----		----					
管理目標																		
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	62.3	68.7	50.8	7		50.8	68.5	61.0	52.9	68.7	67.5	66.5					
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	7		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
蒸発残留物	(mg/L)	139	151	127	2				127			151						
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	7		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
pH値		7.7	7.8	7.6	7		7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.6					
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.03	0.03	0.02	2				0.02			0.03						
農薬																		
その他																		
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	7		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					