令和8年度　年報　筑紫野市　天拝山駅駐輪場

検　査　項　目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前日天気					7		曇り	曇後晴れ	雨のち曇り	雨のち曇り	曇後雨	曇後雨	晴時々曇					
天　気					7		晴れ	晴れ	晴れ	曇りのち晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
気　温	(℃)	23.4	30.0	14.0	7		14.0	18.0	26.0	29.0	30.0	24.0	23.0					
水　温	(℃)	21.7	25.0	15.0	7		15.0	23.0	21.0	20.0	25.0	25.0	23.0					
基準																		
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	7		0	0	0	0	0	0	0					
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	7		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2			0.0003未満			0.0003未満							
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2			0.00005未満			0.00005未満							
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満							
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満							
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満							
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2			0.002未満			0.002未満							
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	7		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満					
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.39	0.67	0.23	7		0.23	0.24	0.47	0.67	0.27	0.30	0.54					
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	0.06	0.06	2			0.06			0.06							
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2			0.02未満			0.02未満							
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2			0.0002未満			0.0002未満							
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2			0.002未満			0.002未満							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2			0.002未満			0.002未満							
ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満							
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満							
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2			0.000005未満			0.000005未満							
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満							
塩素酸	(mg/L)	0.12	0.24	0.06未満	2			0.06未満			0.24							
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2			0.002未満			0.002未満							
クロロホルム	(mg/L)	0.015	0.019	0.010	2			0.019			0.010							
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	2			0.003			0.003							
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	2			0.001未満			0.001							
臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満							
総トリハロメタン	(mg/L)	0.020	0.023	0.016	2			0.023			0.016							
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.011	0.014	0.007	2			0.014			0.007							
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.005	0.005	0.004	2			0.004			0.005							
ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			0.001未満			0.001未満							
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2			0.004未満			0.004未満							
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			0.005未満			0.005未満							
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01	0.01未満	2			0.01			0.01未満							
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.02	0.01未満	7		0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満					
銅及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			0.005未満			0.005未満							
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	7.8	8.0	7.5	2			7.5			8.0							
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	7		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
塩化物イオン	(mg/L)	6.9	10.3	5.4	7		5.5	5.4	10.3	9.9	5.8	5.9	5.6					
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	25.3	40.1	18.7	7		21.2	18.7	40.1	34.3	20.6	22.8	19.1					
蒸発残留物	(mg/L)	60	61	59	2			59			61							
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2			0.02未満			0.02未満							
ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	7		0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	7		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2			0.002未満			0.002未満							
フェノール類	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2			0.0005未満			0.0005未満							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.7	0.9	0.4	7		0.6	0.8	0.8	0.8	0.4	0.5	0.9					
pH値		7.4	7.6	7.1	7		7.5	7.6	7.6	7.4	7.3	7.2	7.1					
味		異常なし	異常なし	異常なし	7		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
臭気					7		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
色度	(度)	1未満	2	1未満	7		1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1					
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	7		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
臭気強度(原水等)							----		----	----		----	----					
管理目標																		
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	25.3	40.1	18.7	7		21.2	18.7	40.1	34.3	20.6	22.8	19.1					
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	7		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
蒸発残留物	(mg/L)	60	61	59	2			59			61							
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	7		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
pH値		7.4	7.6	7.1	7		7.5	7.6	7.6	7.4	7.3	7.2	7.1					
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01	0.01未満	2			0.01			0.01未満							
農薬																		
その他																		
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	7		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					