令和8年度　年報　筑紫野市　むさしヶ丘

検　査　項　目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前日天気					7		曇り	曇後晴れ	雨のち曇り	雨のち曇り	曇後雨	曇後雨	晴時々曇					
天　気					7		晴れ	晴れ	晴れ	曇りのち晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
気　温	(℃)	27.4	33.0	20.0	7		20.0	22.0	26.0	33.0	33.0	28.0	30.0					
水　温	(℃)	22.2	27.0	17.5	7		17.5	19.0	22.0	25.0	21.0	27.0	24.0					
基準																		
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	7		0	0	0	0	0	0	0					
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	7		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	3		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満					
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	3		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満					
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	3		0.002未満			0.002未満			0.002未満					
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	7		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満					
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.44	0.67	0.23	7		0.23	0.23	0.47	0.67	0.62	0.30	0.53					
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05未満	0.06	0.05未満	3		0.05			0.05未満			0.06					
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	3		0.02未満			0.02未満			0.02未満					
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	3		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満					
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	3		0.002未満			0.002未満			0.002未満					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	3		0.002未満			0.002未満			0.002未満					
ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	0.000011	0.000011	0.000011	1						0.000011							
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
塩素酸	(mg/L)	0.08	0.23	0.06未満	3		0.06未満			0.06未満			0.23					
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	3		0.002未満			0.002未満			0.002未満					
クロロホルム	(mg/L)	0.017	0.021	0.011	3		0.011			0.021			0.018					
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.002	0.003	0.002	3		0.002			0.002			0.003					
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	3		0.001未満			0.001			0.001未満					
臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
総トリハロメタン	(mg/L)	0.022	0.028	0.014	3		0.014			0.028			0.023					
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.014	0.017	0.008	3		0.008			0.017			0.017					
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.005	0.006	0.003	3		0.003			0.006			0.005					
ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	3		0.004未満			0.004未満			0.004未満					
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	3		0.005未満			0.005未満			0.005未満					
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.03	0.01未満	3		0.01未満			0.03			0.01未満					
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.02	0.01未満	7		0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満					
銅及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	3		0.005未満			0.005未満			0.005未満					
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	7.8	8.0	7.7	3		7.7			8.0			7.7					
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	7		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
塩化物イオン	(mg/L)	7.5	10.4	5.4	7		5.5	5.4	10.4	10.1	9.8	5.9	5.6					
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	29.9	48.7	19.1	7		21.5	19.1	48.7	33.8	43.6	23.4	19.1					
蒸発残留物	(mg/L)	74	99	62	3		62			99			62					
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	3		0.02未満			0.02未満			0.02未満					
ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	3		0.000001未満			0.000002			0.000001未満					
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	3		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満					
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	3		0.002未満			0.002未満			0.002未満					
フェノール類	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	3		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.7	0.9	0.5	7		0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.9					
pH値		7.4	7.6	7.2	7		7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.2	7.2					
味		異常なし	異常なし	異常なし	7		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
臭気					7		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
色度	(度)	1未満	1	1未満	7		1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	7		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
臭気強度(原水等)								----	----		----	----						
管理目標																		
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	29.9	48.7	19.1	7		21.5	19.1	48.7	33.8	43.6	23.4	19.1					
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	7		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
蒸発残留物	(mg/L)	74	99	62	3		62			99			62					
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	7		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
pH値		7.4	7.6	7.2	7		7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.2	7.2					
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.03	0.01未満	3		0.01未満			0.03			0.01未満					
農薬																		
その他																		
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	7		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					