令和8年度　年報　筑紫野市　山口浄水場浄水

検　査　項　目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前日天気					7		曇り	曇後晴れ	雨のち曇り	雨のち曇り	曇後雨	曇後雨	晴時々曇					
天　気					7		晴れ	晴れ	晴れ	曇りのち晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
気　温	(℃)	23.9	29.0	16.0	7		16.0	20.0	23.0	29.0	29.0	25.0	25.0					
水　温	(℃)	21.1	26.0	13.0	7		13.0	17.5	22.0	24.0	26.0	24.5	21.0					
基準																		
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	1				0									
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	1				検出せず									
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1				0.0003未満									
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1				0.00005未満									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	7		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満					
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.38	0.67	0.22	7		0.22	0.23	0.47	0.67	0.28	0.30	0.51					
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	0.06	0.06	1				0.06									
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	1				0.02									
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1				0.0002未満									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
塩素酸	(mg/L)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1				0.06未満									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
クロロホルム	(mg/L)	0.014	0.014	0.014	1				0.014									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.004	0.004	0.004	1				0.004									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	1				0.002									
臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.023	0.023	0.023	1				0.023									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.009	0.009	0.009	1				0.009									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.007	0.007	0.007	1				0.007									
ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1				0.004未満									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1				0.005未満									
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.06	0.06	0.06	1				0.06									
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.02	0.01未満	7		0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満					
銅及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1				0.005未満									
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	9.9	9.9	9.9	1				9.9									
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	7		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
塩化物イオン	(mg/L)	6.9	10.3	5.3	7		5.4	5.3	10.3	10.2	5.8	5.9	5.6					
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	25.9	48.7	18.1	7		20.3	18.1	48.7	32.9	20.4	22.9	18.3					
蒸発残留物	(mg/L)	91	91	91	1				91									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1				0.02未満									
ジェオスミン	(mg/L)	0.000001	0.000001	0.000001	1				0.000001									
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1				0.000001未満									
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満									
フェノール類	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1				0.0005未満									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.7	0.9	0.4	7		0.7	0.8	0.8	0.8	0.4	0.5	0.9					
pH値		7.3	7.6	7.1	7		7.4	7.5	7.6	7.3	7.3	7.1	7.1					
味		異常なし	異常なし	異常なし	7		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
臭気					7		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
色度	(度)	1未満	2	1未満	7		1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	7		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
臭気強度(原水等)							----	----		----	----	----	----					
管理目標																		
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	1								0.001					
抱水クロラール	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	1								0.002					
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	25.9	48.7	18.1	7		20.3	18.1	48.7	32.9	20.4	22.9	18.3					
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	7		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
蒸発残留物	(mg/L)	91	91	91	1				91									
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	7		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
pH値		7.3	7.6	7.1	7		7.4	7.5	7.6	7.3	7.3	7.1	7.1					
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.06	0.06	0.06	1				0.06									
農薬																		
その他																		
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	1				検出せず									